DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA Asesoría integral en confort

t

COMPROBANTE DE SERVICIO



FECHA	8/7/2024	**CIUDAD**	**TUQUERRES**
SECCIONAL	**NARIÑO**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** **X** **DESINTALACIÓN** **MANTENIMIENTO**		

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**				
Instalación del equipo, base, tubería, drenaje, refrigerante, cableado fuerza y cableado control.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA				Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.			
	BTU	12000	X	18000	24000
	SERIE CONDENSADORA	026002441230800171			
	SERIE MANEJADORA	026001441230800172			

INSTALACION E INSPECCION										
TIEMPO VACIO	30	Minutos		INDICADOR MANOMETRO						PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**				N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**				N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**				N/A

TECNICO	Andrés Florez
FIRMA	

ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	

		
IMAGEN 1. TUQUERRES	IMAGEN 2. TUQUERRES	IMAGEN 3.TUQUERRES
		
IMAGEN 4. TUQUERRES		