ANEXO 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

En mi condición de proponente me comprometo a dar cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas que se consignan en el pliego de condiciones de la Invitación de Mínima Cuantía No. 022-2024, cuyo objeto es el siguiente:

"ADQUISICIÓN DE DOS UPSS GRUPALES BIFÁSICAS DE 10 KVA ."

Adicional a las obligaciones planteadas, en mi calidad de oferente hago constar que, en caso de ser adjudicatario del objeto, cumpliré con las siguientes condiciones técnicas

ELEMENTO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE/NO CUMPLE
UPS	2	UPS Grupal de 10kva con factor de potencia no inferior a 0.9 pf, tipo torre monoblock, puede incluir un banco externo de baterías para brindar la autonomía solicitada , bifásica de entrada y salida, tensión de entrada 208 a 240 voltios, banco de baterías secas internas para una autonomía no inferior a 10 minutos a plena carga, pantalla LCD, conexión para tarjeta snmp, salida onda senoidal pura 208-240, rectificador basado en IGBT, transformador de aislamiento de salida, cumplimiento norma Cidet, UL y CE. Garantía: 24 meses UPS - 12 meses baterías.	**CUMPLE**

Atentamente,

Firma
Razón social M&M ENERGY SOLUTIONS SAS
NIT 900556510-6
Nombre del Representante Legal MILTON MOSQUERA GUTIERREZ
C.C. Nº 86012141 de Granada
Matricula Profesional
Profesión: Ingeniero electrónico
Dirección: Calle 5B Nº 33B-16
Ciudad: Villavicencio Teléfono: 6624446
Celular: 3115545605
Correo: comercial@mymenergysolutions.com.co
Régimen común