Envigado 05 de agosto de 2024.

Señores

CEFIT
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO.
Envigado.

Referencia: Mantenimiento equipos CEFIT/ Mínima cuantía MC-07-2024.

De acuerdo a la visita realizada e inspección realizada a los equipos objeto del contrato que es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE GAS, ELECTRODOMÉSTICOS, AIRES ACONDICIONADOS Y DEMÁS EQUIPOS ESENCIALES PARA LOS PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES QUE OFRECE EL CEFIT."

Para lo cual se encontró que aún tenemos varios equipos por problemas, para esto se intervinieron los siguientes equipos:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	AULA 208
1	Maquina Granizadora marca PALLOMARO CHALLENGER
2	Cafetera de goteo marca NEWCO.
3	Nevera hogar marca HACEB.

AULA 208.

MAQUINA GRANIZADORA MARCA PALLOMARO CHALLENGER:





Se realiza mantenimiento preventivo general, se realizó el desarme del equipo, en el cual luego se procedió a realizar una limpieza general y se inició nuevamente el ensamble del equipo, ajuste de tornillería y prueba de correcto funcionamiento.

CAFETERA DE GOTEO MARCA NEWCO:







Se realiza mantenimiento preventivo general, se realizó el desarme del equipo, en el cual luego se procedió a realizar una limpieza general y se inició nuevamente el ensamble del equipo, ajuste de tornillería y prueba de correcto funcionamiento.

NEVERA HOGAR MARCA HACEB:



















Se realizó mantenimiento correctivo de la nevera HACEB la cual se encontraba fuera de servicio, por tal motivo se debió realizar el correctivo del equipo, para lo cual se debió realizar una reparación en la carga de refrigerante, cambio del termóstato, ajuste del ventilador en el refrigerador.

Mantenimiento preventivo general, limpieza de sus componentes, ajuste de tornillería y seguimiento de su funcionamiento.

RECOMENDACIONES PARA LA BUENA OPERACIÓN DEL EQUIPO.

Mantenimiento semanal: Se recomienda tener cuidado de no dejar acumular tierra y pequeñas partículas de plástico, ya que esto impide la correcta operación evita que los componentes se refrigeren.

Mantenimiento mensual: Limpie las rejillas frontales de las neveras y con sopladora o brocha, para evitar que se acumule tierra y partículas que no dejar airearse al equipo.

Mantenimiento Semestral: Deben controlarse y limpiarse las conexiones y componentes eléctricos como mínimo dos veces al año, o con mayor frecuencia si es necesario cuando ha tenido reparaciones al sistema.

Los equipos de refrigeración deben estar ubicados en una habitación bien ventilada, no debe recibir luz solar directa en la superficie y debe quedar lejos de otras fuentes de calor.

Esperamos cumplir con sus expectativas y ante cualquier inquietud adicional que se presente, estoy dispuesto a atenderla.



PEDRO ALEXANDER RIVEROS ROJAS.
INGENIERO DE MANTENIMIENTO.
CELULAR: 320 3164600.