INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	48424-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA POTABLE ANTES - PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA - CONDUCTIVIDAD: 107 ppm - SST: 52ppm - pH: 8.63 - CL: 0.71ppm - TEMP: 24.2°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	08:40:00	HORA DE RECEPCION:	16:42:11
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
NA	2024-09-03	2024-09-03 A 2024-09-09	2024-09-09

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 cm3)	28 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	48426-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA POTABLE DESPUES - PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA - CONDUCTIVIDAD: 177 ms/cm3 - SST: 89ppm - pH: 8.19 - CL: 1.03ppm - TEMP: 25.3°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	10:30:00	HORA DE RECEPCION:	16:42:11
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
NA	2024-09-03	2024-09-03 A 2024-09-09	2024-09-09

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	48425-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA POTABLE ANTES - PALACIO NACIONAL - CONDUCTIVIDAD: 99 ms/cm3 - SST: 51ppm - pH: 8.14 - CL: 0.14ppm - TEMP: 27.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: N A
HORA TOMA DE MUESTRA:	12:40:00	HORA DE RECEPCION:	16:42:11
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
NA	2024-09-03	2024-09-03 A 2024-09-09	2024-09-09

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 cm3)	98 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56681-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE DESPUES PALACIO CALI - PALACIO NACIONAL - CONDUCTIVIDAD: 173 ms/cm2 - SST: 87 - pH: 7.94 - Cl: 0.94 - T: 25.2°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	11:00:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-03	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	50780-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA POTABLE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA TANQUE SUBTERRANEO ANTES - SST : 87 - Conductividad: 177ms/cm2 - pH: 8.40 - Cl: 0.47 - T: 24.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	08:00:00	HORA DE RECEPCION:	12:40:28
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-13 A 2024-09-18	2024-09-18

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 cm3)	140 (UFC/100 cm3)	N.C	1 (UFC/100 cm3)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	50781-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA POTABLE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA TANQUE SUBTERRANEO DESPUES - SST : 86 - Conductividad: 172 ms/cm2 - pH: 8.22 - Cl: 1.35 - T: 21.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	09:00:00	HORA DE RECEPCION:	12:40:28
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-13 A 2024-09-18	2024-09-18

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	50779-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA POTABLE JUZGADO FAMILIA PALMIRA TANQUE SUPERIOR ANTES - SST: 94 - Conductividad: 187ms/cm2 - pH: 8.37 - Cl: 0.70 - T: 29.1°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	10:40:00	HORA DE RECEPCION:	12:40:28
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-13 A 2024-09-18	2024-09-18

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 cm3)	100 (UFC/100 cm3)	N.C	1 (UFC/100 cm3)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	50778-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA POTABLE JUZGADO FAMILIA PALMIRA DESPUES - SST: 83 - Conductividad: 167ms/cm2 - pH: 7.83 - Cl:1.18 - T: 25°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	09:00:00	HORA DE RECEPCION:	12:40:28
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-13 A 2024-09-18	2024-09-18

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100 cm3)	0 (UFC/100 cm3)	C	1 (UFC/100 cm3)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.

El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S. Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Todos los resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	51909-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE ANTES RAMA JUDICIAL CARTAGO - CONDUCTIVIDAD: 533 ms/cm2 - SST: 238 - pH: 7.85 - T: 31.1°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	12:13:00	HORA DE RECEPCION:	16:42:19
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-14	2024-09-18	2024-09-18 A 2024-09-23	2024-09-23

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	200 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	51910-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE DESPUES RAMA JUDICIAL CARTAGO - CONDUCTIVIDAD: 306 ms/cm2 - SST: 150 - pH: 7.70 - T: 29.3°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	10:00:00	HORA DE RECEPCION:	16:42:19
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-17	2024-09-18	2024-09-18 A 2024-09-23	2024-09-23

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	51907-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE ANTES RAMA JUDICIAL ROLDANILLO - CONDUCTIVIDAD: 319 ms/cm2 - SST: 265 - pH: 8.45 - T: 29.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	15:38:00	HORA DE RECEPCION:	16:42:19
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-14	2024-09-18	2024-09-18 A 2024-09-23	2024-09-23

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	200 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods por the Examination of wáter and waster water, 24th Edition, 2023. Los ensayos marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56684-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE DESPUES PALACIO DE JUSTICIA ROLDANILLO - CONDUCTIVIDAD: 367 ms/cm2 - SST: 133 - pH: 7.46 - T: 25°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	10:00:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-19	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56682-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE ANTES PALACIO DE JUSTICIA BUGA - CONDUCTIVIDAD: 232 ms/cm2 - SST: 106 - pH: 7.66 - Cl: 0.36 - T: 25.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	08:40:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-09-28	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	120 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56677-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE DESPUES PALACIO DE JUSTICIA BUGA - CONDUCTIVIDAD: 183 ms/cm2 - SST: 89 - pH: 8.10 - Cl: 0.7 - T: 23.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	10:20:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-10-01	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56676-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE ANTES #1 RAMA JUDICIAL BUENAVENTURA	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	10:08:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-10-05	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	200 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56686-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE DESPUES #1 BUENAVENTURA RAMA JUDICIAL - CONDUCTIVIDAD: 84 ms/cm2 - SST: 35 - pH: 7.97 - T: 28.7°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	11:52:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56685-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE #2 ANTES RAMA JUDICIAL BUENAVENTURA - CONDUCTIVIDAD: 101 ms/cm2 - SST: 47 - pH: 7.85 - Cl: 0.73 - T: 26.8°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	12:13:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-10-05	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	200 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56687-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE #2 DESPUES RAMA JUDICIAL BUENAVENTURA - CONDUCTIVIDAD: 74 ms/cm2 - SST: 22 - pH: 7.33 - T: 30.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	12:39:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56680-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE ANTES #3 RAMA JUDICIAL BUENAVENTURA - CONDUCTIVIDAD: 78 ms/cm2 - SST: 36 - pH: 9.47 - Cl: 0.0 - T: 34.0°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	15:14:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
NA	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	100 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	3 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56683-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE #3 DESPUES RAMA JUDICIAL BUENAVENTURA - CONDUCTIVIDAD: 76 ms/cm2 - SST: 35 - pH: 8.38 - Cl: 0.97 - T: 27.1°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	13:00:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56679-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE #4 ANTES RAMA JUDICIAL BUENAVENTURA - CONDUCTIVIDAD: 76 ms/cm2 - SST: 35 - pH: 8.38 - Cl: 0.69 - T: 27.1°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	15:56:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-10-05	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 2115 de 2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100mL)	>200 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	4 (UFC/100mL)	N.C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co

INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA:	56678-24	TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE
EMPRESA:	ECO WASH & TANK S.A.S	DIRECCIÓN:	CR 47 44 110
TELÉFONO:	3182469069	LOTE:	NA
MUESTRA:	AGUA TANQUE #4 DESPUES RAMA JUDICIAL BUENAVENTURA - CONDUCTIVIDAD: 66 ms/cm2 - SST: 35 - pH: 7.83 - Cl: 0.82 -T: 27.9°C	ESTADO:	LIQUIDO
EMPAQUE/ENVASE:	BOLSA	CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENSAYO:	Condiciones Ambientales Ensayo pH in situ: NA
HORA TOMA DE MUESTRA:	16:14:00	HORA DE RECEPCION:	16:38:37
TIPO DE MUESTREO**:	NO APLICA	MUESTRA TOMADA POR:	CLIENTE
Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-08 A 2024-10-15	2024-10-15

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolucion 2115/2007	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Recuento total de Heterotrofos	SM 9215-D,24th Edition,2023	Máx 100 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Coliformes Totales	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli	ISO 9308-1: 2014	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)

***SM: Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. Los ensayos y actividades marcados con ** no están incluídos en el alcance de Acreditación. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2**
C=Conforme, N.C=No Conforme, N.I=No Informa, N.A=No Aplica. Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la Guía ILAC-G8:09/2019 numeral 4.2.2: Declaración Binaria con Zona de Seguridad, (w=U, con riesgo específico de hasta 2,5% PFA), descrita en el documento PRSA-16 de Microlab S.A.S.
El resultado solo es válido para la muestra analizada y no a otro material de su misma procedencia. Este informe no se permite ser reproducido sin autorización por escrito de MICROLAB S.A.S.

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los parámetros de pH y Cloro son suministrados por el Cliente. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab S.A.S.

Aprueba:

Esperanza Maria Cabrera
Gerente de Calidad y Operaciones
Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 392 7649 · 370 75 69 · 371 38 62 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co