CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 3.962
Fecha: 15-ago-24 **Referencia:** UNION PRESION 1"
Norma: NTC-1339 **Lote de Fabricación:** 30000065284

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO DE ENTRADA A	mm	NTC-3358	33,53 - 33,79	33,61
OVALAMIENTO ENTRADA A	mm	NTC-3358	<= 0,51	0,00
DIAMETRO DE BASE A	mm	NTC-3358	33,14 - 33,40	33,33
OVALAMIENTO BASE A	mm	NTC-3358	<= 0,51	0,01
LONGITUD DE LA CAMPANA A	mm	NTC-3358	>= 22,23	23,56
ESPESOR DE CAMPANA A MINIMO	mm	NTC-3358	>= 3,38	3,65
DIAMETRO DE ENTRADA B	mm	NTC-3358	33,53 - 33,79	33,74
OVALAMIENTO ENTRADA B	mm	NTC-3358	<= 0,51	0,01
DIAMETRO DE BASE B	mm	NTC-3358	33,14 - 33,40	33,30
OVALAMIENTO BASE B	mm	NTC-3358	<= 0,51	0,01
LONGITUD DE LA CAMPANA B	mm	NTC-3358	>= 22,23	24,38
ESPESOR DE CAMPANA B MINIMO	mm	NTC-3358	>= 3,38	3,65
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 1440	1466,00

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 3.962
Fecha: 15-ago-24 **Referencia:** UNION PRESION 1"
Norma: NTC-1339 **Lote de Fabricación:** 30000065284

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
ROTULADO	N/A	NTC-1339	GERFOR IND.COL. PVC PRESION SCH 40 33mm - 1"	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas