PROTOCOLO DE CALIDAD

CONTROL DEL PROCESO
INSPECCION DE PRUEBA DEL PRODUCT

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S A S
CARR 42 # 29A 49. ITAGUI
TEL 4482422 . FAX 2775598

CLIENTE: **COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY S A S**
DIRECCION: CR 14 8 50 SUR **CUIDAD: TUNJA**
TELEFONO: **7136122** **NIT:** 900933865
OV: 25494
DESCRIPCION/ PRODUCTO: VALVULA COMPUERTA ELASTICA
NORMA: AWWA C-515
TIPO DE EXTREMO: JUNTA RAPIDA
OPERACIÓN: CAPERUZA

FECHA DE CHEQUEO	CANTIDAD	Número de serie para la trazabilidad
18/01/2023	**5**	VALV C.E H.D 3" JR LEAN SERIE: 24573 A 24577
18/01/2023	10	VALV C.E H.D 2" JR LEAN SERIE: 24591 A 24600

PRUEBA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	ANALISIS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	
			BAJA PRES.	ALTA PRES.
VALVULA	PRUEB. HIDROS	250 PSI (PT)	50-150 PSI	150-500 PSI
CPO VALVULA	METALOG-QUIM.	HIERRO NODULAR	CERTIF. CALIDAD PROVEEDOR	
COMPUERTA	ADHERENCIA	ADHERENCIA	OK	
VASTAGO	COMP. QUIM	ACERO INOXIDABLE	CERTIF. CALIDAD PROVEEDOR	
TORNILLERIA	N/A	ACERO INOXIDABLE	OK	
PINTURA	N/A	EPOX. ALTOS SOLIDOS	CUMPLIM RESOLUCION 1166	
O-RING, SELLOS	N/A	NITRILO-EPDM	OK	
APARIENCIA	EXCELENTE			

SUPERVISOR JOBANY BOTERO
FECHA DE EMISION VoBo 12-ago-24
CORDIALMENTE,

Edison Cardona.

EDISON CARDONA
LOGISTICA Y DESPACHOS

NOTA: Si tiene alguna duda encuanto al producto favor comunicarce con la Gerencia Comercial.

* Para tramitar una garantia, se requiere de comunicación escrita informando producto, No factura y objeto del reclamo, Ademas la parte del producto.

>>Este producto fue chequeado de acuerdo con el instructivo SGC 4709, el cual esta basado en la norma AWWA C-515 .

'O

METODO
AWWA C 515
ASTM A-536
ASTM D-429
AISI 420-ASTM A-276
AISI 304 - ASTM A-307
AWWA C-550
ASTM D-2000

