servinariño	FORMATO MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		
	CODIGO: RPA-26	VERSIÓN: 0	VIGENCIA: 1 de diciembre de 2016

MES Octubre LUGAR Sena Agropecuario

SUPERVISOR/SUPLENTE Lucia Egos. CARGO

Día	TOMA DE MUESTRA				VALOR DE CLORO RESIDUAL			
	PUNTOS DE MUESTREO		HORA DE MUESTREO	UBICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO	RANGO RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO CLORO (0,3 - 2,0), PH (6,5 - 9,0)	Cloro residual Libre (mg/L)	pH	Observaciones
	CD	TA						
1			7:20 am	Lavaplatos		1.2	8.2	Ideal
2			7:15 am	Lavaplatos		1.2	8.2	Ideal
3			7:10 am	lavamanos		0.5-(1)	7	Ideal
4			7:15 am	lavaplatos		1,	7.5	Ideal
5			7:00 am	lavamanos		1.	7.2	Ideal
6			7:15 am	lavaplatos		2.	7.8	Ideal
7			7:10 am	lavaplatos		1	7.5	Ideal
8			7 am	lavamanos		0.5	8	Ideal
9			7:10 am	lavamanos		0.5	7.5	Ideal
10			7:15 am	lavamanos		1	7.5	Ideal
11			6:50 am	lavaplatos		1	7.8	Ideal
12			7:10 c	lavaplatos		1	7.	Ideal
13			7:20	lavaplatos		0.5	7.	Ideal
14			6:50	lavamanos		1	8.2	Ideal
15			7:42	lavaplatos		0.5	8.2	Ideal
16			7:40 AM	lavaplatos		1	8,2	Ideal
17			7:30am	Lavaplatos		0.5	8.2	Ideal
18			7.60	lavamano		1	8.2	Ideal
19			720	lavaplatos		1	8.2	Ideal
20			6:00	lavaplatos		1	8.2	Ideal
21			7:20	lavaplatos		1	8.2	Ideal
22			6:40	lavamanos		1.	7.5	Ideal
23			7:10	lavaplatos		10.	8.2	Ideal
24			7.00	lavamano		1.	7.2	Ideal
25			6:50	lavaplatos		0.5	8.2	Ideal
26			700	lavamanos		0.5	7.5	Ideal
27			650	lavaplatos		0.5	8.2	Ideal
28			7:10	lavaplatos		1	8.2	Ideal
29			700	lavaplatos		1	8.2	Ideal
30			7:15	lavamanos		0.5	7.5	Ideal
31			700	lavaplatos		1	8.2	Ideal

Puntos de muestreo
CD: conexión domiciliaria
TA: Tanque de Almacenamiento

NOTA: Realizar la toma de muestras a diario

INSTRUCCIONES

0. Lavado de manos
1. Limpieza y desinfección de Elementos de Protección Personal (EPP)
2. Aplicación de gel antibacterial
3. Llenar ambos tubos hasta donde le indique la marca con la muestra de agua.
4. Añadir 4 gotas de Fenol rojo al tubo de la izquierda y 4 gotas de Ortotolidina rojo al tubo de la derecha.
5. Coloque los tapones en ambos tubos y agite el kit hasta que el agua este perfectamente mezclada.
6. Comparar el color del agua de los tubos con la escala de colores (pH, cloro, Br)
7. Verificar que los resultados de cloro residual y pH este entre los rangos de la norma
8. Enjuagar los tubos con agua y vuelva a colocar los tapones

PRECAUCIONES CON EL FENOL Y LA ORTOTOLIDINA

1. En caso de contacto con los ojos, lávese los con agua durante 15 minutos y consulte con un especialista
2. Vestir prendas protectoras y fajas para proteger su piel y sus ojos

VoBo Coordinadora de Producción y nutrición

Powered by CamScanner