SERVI TECNOLOGIA RES S.A.S.
NIT: 901844611-0

COMUNICADO

Lunes 4 de noviembre de 2024, Comunicado de Avance de Mantenimiento de Aires Acondicionados

Para: SENA Regional Amazonas y demás grupos de interés

Estimados señores,

Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre el avance del proceso de mantenimiento de los aires acondicionados en las instalaciones. A pesar de que el inicio del contrato se vio retrasado por causas ajenas a nuestra voluntad, desde que recibimos la autorización hemos dedicado todos nuestros esfuerzos para llevar a cabo este proyecto con el mayor compromiso.

Hoy hemos avanzado con éxito en las siguientes actividades:

1. **Intervención en las condensadoras de los ambientes de formación Maestra, Esclava 1 y 2**: Se realizó el cambio de la tarjeta inverter del compresor y se actualizó el tablero electrónico con la instalación de un vigilante de tensión y contactores con bobina. Estas medidas buscan garantizar la protección del sistema frente a variaciones de tensión, asegurando un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil de los equipos.
2. **Puesta en operación de las unidades exteriores (condensadoras)**: Después de aproximadamente una semana de inactividad, hemos logrado reactivar las unidades exteriores. A partir de mañana, continuaremos con las intervenciones en los ambientes de formación, donde realizaremos un lavado de serpentines, limpieza de bombas y bandejas de drenaje. Actualmente, estos ambientes presentan olores a humedad y moho debido a la acumulación de algas en los serpentines, provocada por la constante exposición a la humedad. Nuestro objetivo es dejar todas las unidades interiores en condiciones óptimas para su uso.

Leticia – Amazonas
Email: servitecnologiares@gmail.com
Teléfono: 3228721373

Estimamos que para el viernes todos los ambientes estarán en funcionamiento.

Agradecemos su comprensión y paciencia. Estamos trabajando intensamente y contrarreloj para resolver esta situación lo antes posible, reafirmando nuestro compromiso con la calidad del servicio y el bienestar de todos los usuarios.





Aplicación pasta térmica en zócalo de instalación y disipador de calor de la nueva tarjeta



Tarjeta quemada.



Nuevos componentes eléctricos, contactores con bobina de 220V y vigilante de tensión automatizado

Leticia – Amazonas
Email: servitecnologiares@gmail.com
Teléfono: 3228721373

Leticia – Amazonas
Email: servitecnologiares@gmail.com
Teléfono: 3228721373