LAVADO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA

CONTROL DE PLAGAS RAGA NIT. 1003541042-2

COD112001

Desde el 2009 aportando servicios en salud pública.

La presente acta se expide en **cumplimiento a la resolución 738 de 2018, la ley 9ª de 1979 Ley 142 de 1994** y **Decreto 1575 de 2007** por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Art. 9 y 10). guía **técnica No 3 O.M.S.**

CONCEPTO FAVORABLE DSP-CQ-023-2023

Nombre o Razón Social del cliente:
"FUNDACION OBRAS MISERICORDIA CON CRSITO CONSTRUYENDO VIDA "
NIT. 901142353-2

Dirección: CHINAUTA CUNDI vda los panches fca tranquilandia
Fecha del servicio: Enero 19 de 2024
Recomendación del Diagnóstico: N. R
Elementos de protección utilizados: Mono gafas, botas de caucho, respirador
Equipos e implementos utilizados Hidro lavadora, cepillos, entre otros.
tipo de tanque y capacidad: 9 Tanques de almacenamiento de agua potable **de 1000/500 litros.**
Trabajo realizado: limpieza y desinfección.
Desinfectante utilizado: hipoclorito de sodio al 5%, en dilución de 2 X1000.
Tiempo Exposición, contacto de solución: 30 Minutos
Disposición de residuos sólidos: (lodos) Gestor Ambiental

MEDICION DE PARAMETROS

ANTES	P.H ENCONTRADO: 9.7 ppm	TEMP DEL AGUA: 20,1°C	CLORO RESIDUAL: 1.65 mg/L
DESPUES	P.H ENCONTRADO: 8.6 ppm	TEMP DEL AGUA: 20,3°C	CLORO RESIDUAL: 1.72 mg/L

SEIS MESES A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICION

En constancia se firma la presente a los 19 días del mes de Enero de 2023

Oficina principal Carrera 8 Nº. 6 -35 Local 118. Fusagasugá- Cundinamarca.
Cel. 304 59516 51
Email: controldeplagasin@hotmail.com