ACTA No. 4182.010.26.1.1	FECHA:	19/09/2024
	HORA INICIAL:	8:30 a.m.
OBJETIVO: Visita de reconocimiento para inicio del contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024	HORA FINAL:	1:30 p.m.
	LUGAR: Oficina Asousuarios La Leonera	

ASISTENTES: Emilse Barco - Asousuarios La Leonera, Alexis Restrepo – Asousuarios La Leonera, Julio Aroca – Entidad (UAESP), Beatriz Picón – Contratista de Obra, Carolina González – Contratista de Obra, Leonardo Martínez – Contratista de Obra, Frank Ramírez – Interventoría, Evelyn Diaz – Interventoría

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Discusión general del alcance del contrato.
2. Visita de reconocimiento de necesidades de la PTAR.
3. Recorrido de reconocimiento para la instalación de alcantarillado.

DESARROLLO:


Discusión general del alcance del contrato de Obra por parte del Ingeniero Julio Aroca, en donde se resalta que parte de las actividades del presupuesto del contrato no son acorde a las necesidades y prioridades definidas por la JAAA, motivo por el cual se realiza la visita para que en conjunto con la señora Emilse Barco (presidenta de Asousuarios La Leonera), identificar las verdaderas necesidades de la PTAR. Adicionalmente el viernes 6 de septiembre se extendió a la Interventoría una versión más actualizada del diseño del alcantarillado (según la Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.540-2023 cuyo objeto es *"REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II")*, que ya es de conocimiento del Contratista y que deberá ser considerada en el balance a realizar.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



En compañía de la Señora Emilse y el Señor Alexis Restrepo nos trasladamos a la PTAR en donde se hace un recorrido detallado identificando las siguientes necesidades:

- Se requiere de suministrar e instalar una rejilla de 3/8" removible en la estructura de entrada como filtro, con guías instaladas en ángulo de 60° con dimensiones de 27x45, para poder ser limpiada.



- Reparación del codo de salida del tanque séptico, presenta filtración a causa de fisura en el codo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Para el filtro anaeróbico se necesita el suministro de 32 m3 de rosetones una vez revisada y reparada la filtración que se presenta, relacionada a una viga afectada (dimensiones del tanque es de 4,4m x 4,4m x 1,70m).
- Considerando que para el lecho de secado se pretende retirar e instalar nuevamente los mismos ladrillos, teniendo en cuenta el estado de los mismo y el proceso de retiro, se recomienda adicionar el 50% de ladrillo macizo nuevo, también se el estrato de arena gruesa y se identificó que con 1m3 no es suficiente por lo que se requerirá de 5 m3.
- Para el cerramiento que se va a completar incluir una puerta de acceso en la parte inferior derecha de la PTAR
- En el presupuesto no se consideró incluir un geotextil de 6.30x4 para el filtro fitopedológico una vez se retire el material existente.

Una vez finalizada la visita a la PTAR se procedió a visitar los 4 tramos que componen la instalación de alcantarillado, en compañía del señor Alexis Restrepo, donde se tomó evidencia fotográfica e información requerida para adelantar las actas de vecindad.



Las necesidades anteriormente descritas serán tenidas en cuenta en el balance al contrato.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Mesa de trabajo para definir balance y cronograma ajustado a partir de la fecha de inicio	Contratista e Interventoría	21/09/2024
Solicitud de información del RPC de Interventoria	Entidad	19/09/2024
Determinar fecha de socialización del proyecto	Entidad	Pendiente

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Julio Cesar Aroca Calvo – Contratista

Firma: _____

Nombre: JULIO CESAR AROCA CALVO

C.C. 94.402.312 cal.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F007	
	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.1 ~~4182.010.121~~

FECHA:	19 / 09 / 2024
HORA INICIAL:	8:30 a.m.
HORA FINAL:	14:00 p.m.
LUGAR:	Vereda El Pajuí Corregimiento La Leonera

OBJETIVO: Visita de reconocimiento para inicio de contrato de obra No. 4182.0.10.26.1.561 - 2024 y el contrato de Interventoria. No. 4182.0.10.26.1.563 - 2024.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	LEONARDO MARTINEZ	CONTRATISTA	301 2945987	ingeniero.residente2@proquing.com	
2	Evelyn Tatiana Diaz	Interventoría	3138858453	edia2interventoria@gmail.com	
3	Frank Ramirez	Interventoría	3173735769	frankingcivil19@gmail.com	
4	Beatriz Diaz T	Contratista	316 4462840	Coordinacionproyectos@proquing.com	
5	Carolina Gonzalez	Contratista	3117047195	hseq@proquing.com	
6.	Julio Cesar Aroca Calvo	Invitado UAESP	3508263162	julio.aroca27@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

Gmail Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com>

Acta de Reunión No. 4182.010.14.70.121 - Visita de reconocimiento para inicio de los contratos No. 4182.010.26.1.561-2024 y 4182.010.26.1.563-2024

1 mensaje

Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com> 27 de septiembre de 2024, 12:25 p.m.
Para: ingeniero.residente2@proquing.com, Evelyn Tatiana Diaz <ediazinterventoria@gmail.com>, frankingcivil19@gmail.com, coordinacionproyectos@proquing.com, hseq@proquing.com, Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com>

Cordial saludo;

Adjunto envio acta de reunión para el tema del asunto.

Gracias y quedo atento;

Julio Aroca
Apoyo a la Supervisión

ACTA DE REUNIÓN - No.1. Visita de Reconocimiento(V2).pdf
1257K

Powered by CamScanner