CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 4.201
Fecha: 16-sep-24
Referencia: SILLA YEE ALC. PVC-I 315X160mm 45° -SN8
Norma: NTC 3722-3
Lote de Fabricación: 30000066484

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA A	mm	NTC-3358	160,50 - 164,00	162,14
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO	mm	NTC-3358	>= 42,00	80,60
ESPESOR DE CAMPANA A MINIMO	mm	NTC-3358	>= 2,40	3,64
DIAMETRO INT MEDIO DE LA DERIVACION	mm	NTC-3358	>= 132,30	162,58
ANGULO DE LA DERIVACION	º	NTC-3358	43,50 - 46,50	45,00
ESPESOR DE CUERPO MINIMO	mm	NTC-3358	>= 2,00	6,65

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
ENSAYO DE HORNO	°C	NTC-4216	NO DEBE PRESENTAR BURBUJA, DELAMINACIONES, GRIETAS O ABERTURAS EN LA LINEA DE FUSIÓN	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC 3722-3	GERFOR IND. COL. SILLA YEE 315 mm X 160 mm DN/OD ALCANTARILLADO PVC U SN 8 kN/m² (1.16 psi) CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 3722-3 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas