

EXTINTORES
LA GARANTIA

NIT. 36.169.646-5 / Régimen Común
AMPARO VARÓN DÍAZ
Venta y Mantenimiento de Equipos Contra Incendios



Neiva, 27 Septiembre de 2024

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
NºPROCESO: PMN-MC-052-2024

Yo **AMPARO VARON DIAZ** con cedula No **36.169.646 Neiva**, comedidamente informo que el día 27 de Septiembre del presente año se realizó la venta de Extintores, Sensores de humo y se realizó el servicio de mantenimiento y recarga a los extintores de propiedad de la **PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA**, para así dar cumplimiento con el contrato de la aceptación **Nº PMN-MC-052-2024**

A los extintores se les realizo el siguiente proceso de mantenimiento y recarga de extintores:

- ✓ Recepción del extintor mantenimiento y recarga.
- ✓ Evaluación Minuciosa de cada una de las partes del Extintor.
- ✓ Despresurizar el Extintor en un recipiente acondicionado para tal uso.
- ✓ Retiro de Válvula.
- ✓ Revisión de todos los componentes de la válvula.
- ✓ .Limpieza General de Vástago.
- ✓ Limpieza de Resorte.
- ✓ Limpieza y Lubricación interna de la válvula..
- ✓ Limpieza y cambio de Anillos.
- ✓ Limpieza del conducto que va al manómetro..
- ✓ Revisión y limpieza de Manómetro.
- ✓ Revisión y limpieza de Tubo Sifón.
- ✓ Extracción total de Agente extintor del cilindro.
- ✓ Revisión del Cilindro.
- ✓ Prueba Neumática en vacío para detectar posibles fallas en el cilindro.
- ✓ Llenado del cilindro con el Agente extintor.
- ✓ Colocación de válvula.
- ✓ Presurización de acuerdo a la capacidad del extintor.
- ✓Prueba de Hermeticidad.
- ✓ Colocación del pasado y sello de seguridad.
- ✓ Secado y Limpieza Externa del Extintor.
- ✓ Colocación de manguera o boquilla.
- ✓ Colocación del Rotulado.
- ✓ Registro del proceso en documento....
- ✓ .Entrega al cliente.

DESCRIPCIÒN	UND	CANT
Mantenimiento y recarga multipropósito ABC 10 libras	UND	1
Mantenimiento extintor multipropósito tipo SOLKAFLAM 123 3700	UND	4
Mantenimiento extintor multipropósito tipo SOLKAFLAM 123 9000	UND	1
Sensor de humo	UND	4
Extintor de AGUA A PRESIÒN	UND	2

De acuerdo con el objeto del contrato Nº PMN-MC-052-2024 y las norma NTC 2885 y la NFPA 10 ED. 2023 los extintores tienen un año de garantía por recarga siempre y cuando se garantice que estos deben de estar con su respectivo sello de seguridad que sujeta el pasador y que ninguna persona curiosa los manipule, teniendo como referencia la tarjeta de recarga de la Empresa; siempre y cuando el sello de seguridad no esté roto, los equipos no estén disparados o mal utilizados.

Los Extintores llevan anillo de verificación color amarillo de forma hexagonal en el cuello del Extintor (Excepción los Extintores CO2) y dependiendo la capacidad del extintor es el tamaño del Anillo donde resalta año 2024 – 2025 y una perforación que indica el mes que se realizó el servicio (SEPTIEMBRE), cabe resaltar que el año pasado 2023 el anillo de verificación fue color gris de forma hexagonal.



ANILLO DE VERIFICACIÒN 2024 - 2025



EXTINTORES
LA GARANTIA
NIT. 36.169.646-5 / Régimen Común
AMPARO VARÓN DÍAZ
Venta y Mantenimiento de Equipos Contra Incendios



Llevan una tarjeta de recarga enumerado donde indica la fecha del mes de recarga y vencimiento, contenido del extintor, datos de la empresa que realizo el servicio.



Anexo Acta de entrega y evidencia fotográfica.

Atentamente,

Firma Proponente Persona Natural
Nombre: **AMPARO VARON DIAZ**
Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**
Documento de Identidad: C.C. No. **36.169.646** de **Neiva**
Dirección: Calle 16 sur número 26-09 Loma linda
Teléfono: 310 2871806 – 315 3241067
Email: extintoreslagarantia@gmail.com

MANTENIMIENTO SOLKAFLAM Y MANTENMENTO Y RECARGA ABC

Mantenimiento extintor multipropósito tipo SOLKAFLAM 123 3700 CANT. 4
Mantenimiento extintor multipropósito tipo SOLKAFLAM 123 9000 CANT. 1
Mantenimiento y recarga multipropósito ABC 10 Libras CANT. 1



NOTA: Se les recomienda que para el próximo año 2025 los extintores de SOLKAFLAM sean reemplazados por extintores de DIOXIDO DE CARBONO CO2, resaltando que para el año 2024 los extintores de SOLKAFLAM según el contrato indicaban mantenimiento y estos extintores les hace falta contenido "AGENTE EXTINTOR" que para en caso de una emergencia conato de incendio o fuego incipiente este extintor no alcanza a suplir la necesidad.
1 Extintor CO2 10 Libras reemplazaría el extintor de 9000 gramos.
4 Extintor CO2 5 Libras reemplazaría los 4 extintores de 3700 gramos.

VENTAS

SENSORES DE HUMO INSTALADO CANT. 4











EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN CANT. 2







EXTINTORES LA GARANTIA

NIT. 36.169.646-5 / Régimen Común
AMPARO VARÓN DÍAZ
Venta y Mantenimiento de Equipos Contra Incendios



ACTA DE ENTREGA

Neiva, Septiembre 25 de 2024

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
Nº PROCESO: PMN- MC-052-2024

Ciudad
Comedidamente me permito hacer entrega del siguiente:

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA
1	**Extintor P.Q.S. ABC de 10 libras de capacidad** ✓
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
4	**Extintor SOLKAFLAM 123 de 3700 gramos** ✓
1	**Extintor SOLKAFLAM 123 de 9000 gramos** ✓
	VENTA
4	**Sensor de humo** ✓
2	**Extintor AGUA PRESION de 2.5 GL** ✓

Atentamente,

AMPARO VARON DIAZ
Gerente

RECIBIDO SATISFACTORIO
PERSONERIA DE NEIVA