ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
CUNDIFARMA

TRAMO		APARATOS					UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos				
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
PISO 2										
PTO1	Y1					1	4	4	1,11	0,50
SIF1	Y1			1			4	4	1,11	0,12
Y1	BAN1-P2						0	8	1,59	1,08
SAN1	Y2		1				10	10	1,72	1,46
SIF2	Y2			1			4	4	1,11	0,31
Y2	Y3						0	14	1,96	0,26
SAN2	Y3		1				10	10	1,72	0,32
Y3	Y4						0	24	2,43	0,04
OR1	Y4	1					5	5	1,38	0,64
Y4	Y5						0	29	2,56	0,92
OR2	Y5	1					5	5	1,38	0,64
Y5	Y6						0	34	2,59	0,40
SIF3	Y6			1			4	4	1,11	0,30
Y6	Y7						0	38	3,44	0,30
LV1	Y7					1	4	4	1,11	0,67
Y7	Y8						0	42	3,49	0,39
LV2	Y8					1	4	4	1,11	0,66
Y8	Y9						0	46	3,54	0,54
LV3	Y9					1	4	4	1,11	0,48
Y9	BAN2-P2						0	50	3,58	0,32
PTO2	Y10					1	4	4	1,11	1,20
SIF4	Y10			1			4	4	1,11	0,97
Y10	BAN3-P2						0	8	1,59	0,12
PTO3	Y11					1	4	4	1,11	0,45
SIF5	Y11			1			4	4	1,11	0,67
Y11	BAN4-P2						0	8	1,59	0,28
PTO4	Y12					1	4	4	1,11	0,51
SIF6	Y12			1			4	4	1,11	0,50

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
CUNDIFARMA

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
Y12	BAN5-P2						0	8	1,59	0,05
LV7	Y13					1	4	4	1,11	1,38
LV6	Y13					1	4	4	1,11	0,94
Y13	Y14						0	8	1,59	0,36
LV5	Y14					1	4	4	1,11	1,03
Y14	Y15						0	12	1,85	0,66
SAN6	Y15		1				10	10	1,72	0,24
Y15	Y16						0	22	2,36	0,46
SIF8	Y16			1			4	4	1,11	0,63
Y16	Y17						0	26	2,49	0,15
SAN5	Y17		1				10	10	1,72	0,24
Y17	Y18						0	36	2,57	0,75
SAN4	Y18		1				10	10	1,72	0,23
Y18	Y20						0	46	3,54	0,53
LV4	Y19					1	4	4	1,11	1,75
SIF7	Y19			1			4	4	1,11	0,28
Y19	Y20						0	8	1,59	0,41
Y20	Y21						0	54	3,63	0,25
SAN3	Y21		1				10	10	1,72	0,43
Y21	BAN6-P2						0	64	3,76	0,26
SIF9	Y22			1			4	4	1,11	0,30
PTO5	Y22					1	4	4	1,11	0,42
Y22	BAN6-P2						0	8	1,59	0,79
PTO6	Y22´					1	4	4	1,11	0,17
SIF10	Y22´			1			4	4	1,11	0,06
Y22´	BAN7-P2						0	8	1,59	0,09
PISO 1										
BAN1-P2	BAN1-P1						0	8	1,59	4,23

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
CUNDIFARMA

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
BAN2-P2	BAN2-P1						0	50	3,58	4,23
BAN3-P2	BAN3-P1						0	8	1,59	4,23
BAN4-P2	BAN4-P1						0	8	1,59	4,23
BAN5-P2	BAN5-P1						0	8	1,59	4,23
BAN6-P2	BAN6-P1						0	72	3,85	4,23
BAN7-P2	BAN7-P1						0	8	1,59	4,23
PTO7	Y23					1	4	4	1,11	0,36
SIF11	Y23			1			4	4	1,11	0,67
Y23	Y25						0	8	1,59	7,52
PTO8	Y24					1	4	4	1,11	0,57
SIF12	Y24			1			4	4	1,11	0,24
Y24	Y25						0	8	1,59	1,14
Y25	CAN22						0	16	2,08	1,81
BAN1-P1	CAN22						0	8	1,59	2,35
CAN22	CAN1						0	24	2,43	4,64
SIF16	CAN1			1			4	4	1,11	6,01
LV8	Y29					1	4	4	1,11	1,25
SIF13	Y29			1			4	4	1,11	0,16
Y29	Y30						0	8	1,59	0,44
SAN7	Y30		1				10	10	1,72	0,62
Y30	Y31						0	18	2,18	1,11
SAN8	Y31		1				10	10	1,72	0,47
Y31	Y32						0	28	2,54	0,40
OR3	Y32	1					5	5	1,38	0,63
Y32	Y33						0	33	2,59	0,95
OR4	Y33	1					5	5	1,38	1,01
Y33	Y34						0	38	3,44	0,40

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
CUNDIFARMA

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
SIF14	Y34			1			4	4	1,11	0,24
Y34	Y35						0	42	3,49	0,30
LV9	Y35					1	4	4	1,11	0,67
Y35	Y36						0	46	3,54	0,41
LV10	Y36					1	4	4	1,11	0,67
Y36	Y37						0	50	3,58	0,82
LV11	Y37					1	4	4	1,11	0,95
Y37	CAN17						0	54	3,63	0,97
BAN2-P1	CAN17						0	50	3,58	1,06
PTO9	Y38					1	4	4	1,11	0,57
SIF15	Y38			1			4	4	1,11	0,31
Y38	CAN10						0	8	1,59	1,85
BAN3-P1	CAN10						0	8	1,59	1,40
CAN10	CAN17						0	16	2,08	2,24
CAN17	CAN3						0	120	4,43	2,3
CAN3	CAN1						0	120	4,43	11,80
SIF16	CAN1			1			4	4	1,11	6,01
CAN1	CAN20						0	152	4,81	5,08
LV12	Y26					1	4	4	1,11	2,61
SIF17	Y26			1			4	4	1,11	0,82
Y26	CAN20						0	8	1,59	5,27
CAN20	CAN11						0	160	4,90	4,64
LV13	Y27					1	4	4	1,11	2,61
SIF18	Y27			1			4	4	1,11	0,82
Y27	CAN11						0	8	1,59	5,19
CAN11	CAN9						0	168	5,00	4,22
LV14	Y28					1	4	4	1,11	2,53
SIF19	Y28			1			4	4	1,11	0,49

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
CUNDIFARMA

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
Y28	CAN9						0	8	1,59	4,99
BAN4-P1	CAN9						0	8	1,59	1,26
CAN9	CAN12						0	184	5,19	8,04
CAN12	CAN7						0	184	5,19	7,40
LV15	Y39					1	4	4	1,11	0,89
SIF20	Y39			1			4	4	1,11	0,19
Y39	Y40						0	8	1,59	1,67
SAN9	Y40		1				10	10	1,72	0,97
Y40	Y42						0	18	2,18	19,93
PTO10	Y41					1	4	4	1,11	0,39
SIF21	Y41			1			4	4	1,11	0,28
Y41	Y42						0	8	1,59	3,9
Y42	CAN15						0	26	2,49	0,38
BAN5-P1	CAN15						0	8	1,59	3,77
,										
CAN15	CAN14						0	34	2,59	4,92
LV16	Y43					1	4	4	1,11	1,36
SIF22	Y43			1			4	4	1,11	0,39
Y43	Y44						0	8	1,59	0,10
SAN10	Y44		1				10	10	1,72	1,05
Y44	CAN4						0	18	2,18	0,69
BAN6-P1	CAN4						0	72	3,85	1,63
SAN11	CAN4		1				10	10	1,72	0,88
CAN4	CAN14						0	100	4,19	7,14
SAN12	Y45		1				10	10	1,72	0,87
SIF23	Y45			1			4	4	1,11	0,24
Y45	Y48						0	14	1,96	0,37
SIF24	Y46			1			4	4	1,11	0,31
PTO11	Y46					1	4	4	1,11	0,21

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
CUNDIFARMA

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
Y46	Y47						0	8	1,59	0,70
SAN13	Y47		1				10	10	1,72	0,24
Y47	Y48						0	18	2,18	0,18
Y48	Y49						0	32	2,59	0,21
LV17	Y49					1	4	4	1,11	1,00
Y49	Y50						0	36	2,57	0,46
LV18	Y50					1	4	4	1,11	1,04
Y50	Y51						0	40	3,46	0,04
LV19	Y51					1	4	4	1,11	1,15
Y51	CAN14						0	44	3,51	3,46
CAN14	CAN7						0	178	5,12	11,15
CAN7	CAN8						0	362	7,21	5,86
SIF26	Y52			1			4	4	1,11	0,61
LV20	Y52					1	4	4	1,11	0,15
Y52	Y53						0	8	1,59	3,03
SIF27	Y53			1			4	4	1,11	0,15
Y53	CAN6						0	12	1,85	1,28
LV21	CAN6					1	4	4	1,11	1,87
CAN6	CAN8						0	16	2,08	2,06
SIF28	CAN8			1			4	4	1,11	0,27
LV23	CAN25					1	4	4	1,11	2,01
SIF29	CAN25			1			4	4	1,11	0,97
CAN25	CAN8						0	8	1,59	5,47
LV22	CAN8					1	4	4	1,11	1,63
CAN8	CAN5						0	394	7,56	4,14
PTO12	Y54					1	4	4	1,11	0,31
SIF25	Y54			1			4	4	1,11	0,15
Y54	CAN26						0	8	1,59	2,71

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
CUNDIFARMA

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
BAN7-P1	CAN26						0	8	1,59	2,69
CAN26	CAN5						0	16	2,08	14,28
CAN5	POZO						0	410	7,74	5,64