LIMITE DE PLANO 13 – VISTA 25

LIMITE DE PLANO 13 – VISTA 26

N GEOGRÁFICO

13003
USUARIO: YADD ZOEL
AUTERO RAMOS
6253A-5274900
PROPIETARIO:HECTOR FIDEL
AUTERO RAMOS
CEL:3133723113
FINCA EL TIBER
VEREDA CENTRO
ESTADO: PREDIO SIN SERVICIO

17.80 m

194.26 m
Cable aereo neutr.
Sopor. Al 2x50+54.6 T

4028
LA327
LAR412X2
LAR401
LAR407
PF: NUEVO
ARRIMESX16

4029
LA327
LAR412X2
LAR401
PF:NUEVO
ARRIMESX12

77.02 m
Cable aereo neutr.
Sopor. Al 2x50+54.6 T

4030
LA321
LA321
ET925
LAR412
LAR401
PF: 28292003
APLOMAR
ARRIMESX10

99.39 m
Cable aereo neutr. Sopor. Al 2x50+54.6 T
Cable aereo neutr. Sopor. Al 1x35+54.6 T

99.39 m
Cable aereo neutr. Sopor. Al 2x50+54.6 T
Cable aereo neutr. Sopor. Al 1x35+54.6 T

4031
LA327
LAR412X2
LAR401
PF:NUEVO
ARRIMESX9

191.35 m
Cable aereo neutr. Sopor. Al 2x50+54.6 T
Cable aereo neutr. Sopor. Al 1x35+54.6 T

35.07 m
Cable aereo neutr. Sopor. Al 2x50+54.6 T
Cable aereo neutr. Sopor. Al 1x35+54.6 T

4032
LA327
LAR412X2
PF: 28231966
ARRIMESX1

CD100808
15 kVA
T E

4033
LAR031
CTR505-1
LA320
LA321
LA321
LAR412
PF: EQA3929
EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN BASE DE DATOS DE ENEL
550864

ESCALA: 1:750

© 2024 Microsoft Corporation © 2024 Maxar ©CNES (2024) Distribution Airbus DS


enel

ACEPTADO PARA CONSTRUCCIÓN

Nombre: Rev:
Cargo:
Firma: Fecha:

NOMBRE: CARLOS ALBERTO BERNAL HERNANDEZ
MATRICULA PROFESIONAL: CN205-119380
FIRMA:
FECHA: 04-04-2024

LOCALIZACIÓN



NOTAS

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

PLANOS Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No.	PLANO No.	DESCRIPCIÓN
1	CU-CU100SMEG2-PQ11D-PL-001-V0	(PLANO EN DWG)
2	CU-CU100SMEG2-PQ11D-CT-001-V0	(CARTERA DE DISEÑO)
3	CU-CU100SMEG2-PQ11D-IN-001-V0	(INFORME DE DISEÑO)

NOTAS Y CONVENCIONES

EXISTENTE	REDES	PROYECTADO
	RED DE DUCTERIA MEDIANTE CARCAMO	
	RED DE DUCTERIA EN PVC	
	CRUCE MEDIANTE CERCHA	
	RED DE MT. SUBTERRÁNEA	
	RED DE 34.5 kV. AÉREA	
	RED DE 34.5 kV. SUBTERRÁNEA	
	RED DE MT. AÉREA	
E	SECCIONADOR MONOPOLAR PARA 15 kV Y 36 kV CERRADO	P
E	SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA	P
E	CORTOCIRCUITO	P
E	LINEA A TIERRA	P
	RECONECTADOR	
E	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICO EN POSTE	
E	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MONOFASICO EN POSTE	
	ACOMETIDAS EN CADA POSTE	
	POSTERÍA	
	POSTE DE CONCRETO DE 10m, TIPO LÍNEA 510 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 10m, REFORZADO 750 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 10m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, TIPO LÍNEA 510Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, REFORZADO 750 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, EXTRAREFORZADO 2.550 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, EXTRAREFORZADO 3.314 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, EXTRAREFORZADO 3.314 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, TIPO LÍNEA 750 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, REFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, EXTRAREFORZADO 3000 Kg	
	POSTE METALICO DE 10m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE METALICO DE 12m, TIPO LÍNEA 510Kg	
	POSTE METALICO DE 12m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE METALICO DE 12m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	POSTE METALICO DE 14m, TIPO LÍNEA 750 Kg	
	POSTE METALICO DE 14m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE METALICO DE 14m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	POSTE METALICO DE 14m, EXTRAREFORZADO 3000 Kg	
	POSTE METALICO DE 16m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE METALICO DE 16m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	TODOS LOS POSTES METALICOS PROYECTADOS DEBEN LLEVAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	
	CÁMARA SUBTERRÁNEA SENCILLA (CS275)	
	CÁMARA SUBTERRÁNEA DOBLE (CS276)	
	CÁMARA SUBTERRÁNEA TRIPLE (CS277)	
	CÁMARA SUBTERRÁNEA VEHICULAR (CS280)	
	CÓDIGO DE COLORES	
	EXISTENTE	
	NUEVO / PROYECTADO	
	MODIFICADO	
	RETIRAR	

No.	DESCRIPCIÓN	DIBUJÓ	DISEÑÓ	REVISÓ	APROB.	FECHA
0	EMITIDO PARA CONSTRUCCION	C.B	C.B	J.D	P.B	04-04-2024
B	EMITIDO PARA REVISION INTERNA	C.B	C.B	J.D	P.B	03-04-2024
A	EMITIDO PARA INFORMACIÓN	C.B	C.B	J.D	P.B	01-04-2024

REVISIONES

enel

BRP INGENIEROS

CONTRATO:JA10043894
INGENIERÍA, LICENCIAS Y OBRAS MT COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO EL CALVARIO DEL DEPARTAMENTO DEL META

OT	9017301			PLANCHA No.	13 DE 16
DISEÑÓ	C.BERNAL	APROBÓ	P.BARRERA	ESCALA :	FECHA:
REVISÓ	J.DIAZ	DIBUJÓ	C.BERNAL	INDICADA	04-04-2024
CODENSA/ENEL No. CU-CU100SMEG2-PQ11D-PL-001-V0				EMPRESA CONTRATISTA No. CU-CU100SMEG2-PQ11D-PL-001-V0	REV. 0

ESCALA PLOT: 1:1 FORMATO D (905x605)