LIMITE DE PLANO 15 – VISTA 29



ACEPTADO PARA CONSTRUCCIÓN


Nombre: _____ Rev: _____

Cargo: _____

Firma: _____ Fecha: _____

NOMBRE: CARLOS ALBERTO BERNAL HERNANDEZ
MATRICULA PROFESIONAL: CM2025-1159380
FIRMA:
FECHA: 04-04-2024

LOCALIZACIÓN



NOTAS

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

PLANOS Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No.	PLANO No.	DESCRIPCIÓN
1	CU-CU100SMEG2-PQ11D-PL-001-V0	(PLANO EN DWG)
2	CU-CU100SMEG2-PQ11D-CT-001-V0	(CARTERA DE DISEÑO)
3	CU-CU100SMEG2-PQ11D-IN-001-V0	(INFORME DE DISEÑO)

NOTAS Y CONVENCIONES

EXISTENTE	REDES	PROYECTADO
	RED DE DUCTERIA MEDIANTE CARCAMO	
	RED DE DUCTERIA EN PVC	
	CRUCE MEDIANTE CERCHA	
	RED DE MT. SUBTERRÁNEA	
	RED DE 34.5 kV. AÉREA	
	RED DE 34.5 kV. SUBTERRÁNEA	
	RED DE MT. AÉREA	
E	SECCIONADOR MONOPOLAR PARA 15 kV Y 36 kV CERRADO	P
E	SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA	P
E	CORTACIRCUITO	P
E	LINEA A TIERRA	P
	RECONECTADOR	
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICO EN POSTE	
E	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MONOFASICO EN POSTE	E
	ACOMETIDAS EN CADA POSTE	
	POSTERIA	
	POSTE DE CONCRETO DE 10m, TIPO LINEA 510 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 10m, REFORZADO 750 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 10m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, TIPO LINEA 510Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, REFORZADO 750 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, EXTRAREFORZADO 2.550 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 12m, EXTRAREFORZADO 3.314 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, EXTRAREFORZADO 3.314 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, TIPO LINEA 750 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, REFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	POSTE DE CONCRETO DE 14m, EXTRAREFORZADO 3000 Kg	
	POSTE METALICO DE 10m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE METALICO DE 12m, TIPO LINEA 510Kg	
	POSTE METALICO DE 12m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE METALICO DE 12m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	POSTE METALICO DE 14m, TIPO LINEA 750 Kg	
	POSTE METALICO DE 14m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE METALICO DE 14m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	POSTE METALICO DE 14m, EXTRAREFORZADO 3000 Kg	
	POSTE METALICO DE 16m, EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	
	POSTE METALICO DE 16m, EXTRAREFORZADO 1.350 Kg	
	TODOS LOS POSTES METALICOS PROYECTADOS DEBEN LLEVAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	
	CÁMARA SUBTERRÁNEA SENCILLA (CS275)	
	CÁMARA SUBTERRÁNEA DOBLE (CS276)	
	CÁMARA SUBTERRÁNEA TRIPLE (CS277)	
	CÁMARA SUBTERRÁNEA VEHICULAR (CS280)	

CÓDIGO DE COLORES

	EXISTENTE
	NUEVO / PROYECTADO
	MODIFICADO
	RETIRAR

Datum: WGS 84
Proyección: Transversal Mercator
Pto Meridiano: Zona 18 Norte
Falso Este: 500000,0 mE
Falso Norte: 0,0 mN
Meridiano Central: -75°
Factor de escala: 0,9996
Latitud de Referencia: 0°
Unidad Lineal: Metros (1,0)

No.	DESCRIPCIÓN	DIBUJÓ	DISEÑÓ	REVISÓ	APROB.	FECHA
0	EMITIDO PARA CONSTRUCCION	C.B	C.B	J.D	P.B	04-04-2024
B	EMITIDO PARA REVISION INTERNA	C.B	C.B	J.D	P.B	03-04-2024
A	EMITIDO PARA INFORMACIÓN	C.B	C.B	J.D	P.B	01-04-2024

REVISIONES

CONTRATO:JA10043894
INGENIERÍA, LICENCIAS Y OBRAS MT COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO EL CALVARIO DEL DEPARTAMENTO DEL META

OT	9017301			PLANCHA No.	15 DE 16
DISEÑÓ	C.BERNAL	APROBÓ	P.BARRERA	ESCALA :	FECHA:
REVISÓ	J.DIAZ	DIBUJÓ	C.BERNAL	INDICADA	04-04-2024
CODENSA/ENEL No.				EMPRESA CONTRATISTA No.	REV.
CU-CU100SMEG2-PQ11D-PL-001-V0				CU-CU100SMEG2-PQ11D-PL-001-V0	0

ESCALA PLOT: 1:1 FORMATO D (905x605)