ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 22-Octubre-2024	Hora: 11:30 cm	Área/Unidad operativa: CTD Semper Mendoza	Localidad: Los Martires
Inspección realizada por: Laura Hernandez Pinto		Nombre responsable unidad: Ivan Andrea Campos.	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Lavanderia	09	25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					X	Verde tipo A
2	Cocina	09	25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						Extintor tipo Platead
3	Escalera 2 PISO	09	25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		X				Multiproposito
4	Entrada de Bodega	09	25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		X				Multiproposito
5	Frente A enfermeria.	09	25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		X				Multiproposito
6	Entrada	09	25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		X				Multiproposito
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Laura Hernandez Pinto.
Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner