Respuesta informe de Evaluacion 3.

La entidad en la respuesta indica que el proponente power sun cumple con lo solicitado en el pliego citando lo siguiente:

Dentro del requisito requerido por la agencia <<(...) 4.3.3. CERTIFICACIÓN DE PARTNER O DISTRIBUIDOR O REVENDEDOR POR EL FABRICANTE, NIVEL Y TERRITORIO NACIONAL.>> POWERSUN SAS acreditó mediante certificación expedida por SVC ENERGY

CO, el ítem << 3. Que las UPS ofertadas cumplen con la normativa de seguridad UL 1778 o IEC/EN 62040, sobre requisitos de seguridad. (...)>> (Subrayado en negrita y fuera de texto) solicitado en el presente requisito técnico, a través del documento denominado <<Cert Exclusividad SVC Energy 2024 - PowerSun Colombia.pdf>>;tal y como se puede observar a

continuación:



众盈电子

Para: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT

Localidad: Colombia – Sur América

Ref: ANT-SASIE-005-2024

Asunto: CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA – UPS POWERSUN® TRIFÁSICOS – BIFÁSICOS - MONOFÁSICOS

CERTIFICACIÓN

SVC ENERGY CO., LTD., certifica y aclara que es el ensamblador de los UPS marca PowerSun® de acuerdo con el diseño especificado por la empresa PowerSun S.A.S. identificada con NIT 900.090.349-3, ubicada en Bogotá – Colombia, los UPS son diseñados y fabricados por la empresa PowerSun S.A.S., en las instalaciones de SVC ENERGY CO., LTD., ubicadas en Block 7, No.115, 1st.Zhangcha Road, Foshan, Guangdong, P.R.CHINA.

SVC ENERGY CO., LTD., mediante la presente certifica que la empresa PowerSun S.A.S. identificada con el Nit. Número 900.090.349-3, es quien establece todos los parámetros técnicos especificados por ellos, y cumplen con las regulaciones correspondientes para este producto en su país. POWERSUN S.A.S., es el distribuidor exclusivo autorizado para Colombia, tanto para UPS como para sus repuestos, y posee el conocimiento necesario para realizar cambios de diseño, reingeniería, así como para las siguientes actividades: cambio de software, diagnósticos, conexiones y desconexiones, reparación, diseño, transporte, implementación, apoyo, mantenimiento), venta, indicaciones, y todas las actividades técnicas correspondientes a estas UPS POWERSUN®.

SVC ENERGY CO., LTD., mediante la presente certifica el suministro de piezas nuevas para el caso de cualquier eventualidad durante el periodo de garantía, a través de la empresa PowerSun S.A.S., nuestro distribuidor exclusivo autorizado para Colombia de las UPS POWERSUN TRIFASICAS.

Referencias UPS ofertadas:

MODELO / REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL UPS	MARCA
PWS 20 / PWS 33-20 PF365	UPS 20 KVA trifásica	PowerSun
PWS 30 / PWS 33-30 PF365	UPS 30 KVA trifásica	PowerSun
PWS 60 / PWS 33-60 PF365	UPS 60 KVA trifásica	PowerSun
PWS 100 / PWS 33-100 PF365	UPS 100 KVA trifásica	PowerSun

地址：广东省佛山市禅城区祖祠一路华南电源创新科技园 110 号 7 座
Address: Block 7, No.110, 1st Zhangcha Road, Foshan, Guangdong, P.R.C
电话/Tel.: 86-757-82982331 /82982332 传真/Fax: 86-757-82982330
网址/Web.: http://www.svcpower.com 邮箱/E-mail: sales@svcpower.com[请此处键入]

众盈电子
UNIPOWER ELECTRONIC

SVC ENERGY CO., LTD., mediante la presente certifica que el servicio de soporte de la garantía se brindará a través de nuestro distribuidor autorizado para Colombia, PowerSun S.A.S. POWERSUN S.A.S. está autorizado para ofrecer la garantía técnica y soporte por el término de TRES (3) años de las UPS. **Las UPS ofertadas cumplen con la normativa de seguridad IEC/EN 62040, sobre requisitos de seguridad.**

Las UPS ofertadas cumplen con el **REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE.**

A quien interese, la Holding conformada por **SVC ENERGY CO., LTD, FOSHAN UNIPOWER ELECTRONIC CO. LTD., FOSHAN GREENPOWER CO LTD. Y FOSHAN CHUNXIAQIUDONG ENERGY CO., LTD.,** de cara a negociaciones particulares, son la misma empresa conglomerada bajo el Nombre comercial UNIPOWER ELECTRONIC.

Dado a los 28 días del mes de octubre de 2024
Validez y renovación anual

佛山市众盈电子有限公司

Rainy Sh
Manager
Tel: 86-757-82590253
Cel: 86-13690155724

En ningún momento se está dando cumplimiento a lo solicitado por la entidad como lo pide el anexo técnico así:

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.26 del Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE, Unidades de potencia ininterrumpida (UPS), en lo referente al cumplimiento de normas internacionales, se solicita a fin de garantizar la seguridad de las UPS. Por lo anterior, se debe anexar certificación UL 1778 o IEC/EN 62040 de los equipos ofertados y el enlace en el que se pueda realizar su verificación.
Finalmente, la Directiva 2011/65/UE, más conocida como RoHS (Restriction of Hazardous Substances) establece restricciones de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente, incluso cuando estos AEE se convierten en residuos. Por lo anterior, se debe anexar certificación ROHS de los equipos ofertados y el enlace en el que se pueda realizar su verificación.
• Adjuntar certificación RETIE • Adjuntar certificación UL 1778 o IEC/EN 62040 • Adjuntar certificación ROHS

Específicamente el oferente Powersun no cumple con lo siguiente**: “Por lo anterior, se debe anexar certificación UL 1778 o IEC/EN 62040 de los equipos ofertados y el enlace en el que se pueda realizar su verificación”**

Es decir, los enlaces de verificación **no se están adjuntando** como lo requiere la ANT y se están presentando autodeclaraciones y autocertificaciones de la marca y/o Fabricante generando un incumplimiento técnico de cara a la entidad y posiblemente induciendo al error en la calificación.

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos amablemente a la entidad nuevamente se verifique esta condición y se califique como no cumple a Powersun como claramente se esta soportando.

Att,

Equipo UT Apitronics 2024