DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
9/03/2023	Marcela Carolina Perez	URBANIZACIàN CARVAJAL
CÓDIGO	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
08-027	CL 38 S 68J 50	Kennedy

II. INFORME DIAGNOSTICO

COD	INFRAESTRUCTURA	UND	CANT	OBSERVACIONES
	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	16	
	DESMONTE BANCA EXIST.(demol. de bases y retiro)	UND	4	
	PINTURA BARANDA M-80	ML	100	
	PINTURA ESTRUCTURA BALONCESTO	UND	1	
	PINTURA ESTRUCTURA MICROFUTBOL	UND	1	

COD	MOBILIARIO	UND	CANT	OBSERVACIONES
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS	UND	8	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS JUEGOS INFANTILES	UND	1	
	DESMONTE Y RETIRO DE JUEGOS INFANTILES	UND	1	
	DESMONTE DE LLANTAS	UND	6	
	UMINISTRO E INSTALACION DE MODULO BIOSALUDABL	UND	4	
	SUMINISTRO DE CANECAS	UND	6	
	TABLERO BALONCESTO ANTIVANDALICO	UND	2	

COD	ZONAS DURAS	UND	CANT	OBSERVACIONES
	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 10CM	M2	70	
	DEMOLICION DE SENDERO EN ADOQUIN	M2	3	
	RELLENO CON BASE COMPACTADA	M3	70	
	DEMARCACION CANCHA MULTIPLE	M2	450	
	ANDEN CONCRETO CON GEOTEXTIL	M2	3	
	ADOQUIN EN ARCILLA CON GEOTEXTIL	M2	35	
	RIEGO DE LIGA CRR1	M2	70	
	BASE ALFALTICA MDC-3 5CM	M2	70	

COD	MALLAS	UND	CANT	OBSERVACIONES
	PINTURA MALLA ESLABONADA CERRAMIENTO	M2	16	

DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
9/03/2023	Marcela Carolina Perez	URBANIZACIàN CARVAJAL

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
08-027	CL 38 S 68J 50	Kennedy

III. REGISTRO FOTOGRAFICO



IV. OBSERVACIONES GENERALES

DE ACUERDO A VISITA REALIZADA EN LA FECHA DEL INFORME EN HORAS DE LA MAÑANA, EL PARQUE EN MENCION TIENE CANCHA MÚLTIPLE, JUEGOS INFANTILES, BIOSALUDABLES, SENDEROS Y BANCAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO. ADEMÁS SE REALIZA UN ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA INCLUIR UN GIMNASIO NUEVO AL AIRE LIBRE Y/O MODULOS INFANTILES NUEVOS E INCLUYENTES. DE IGUAL MANERA SE RECOMIENDA HACER REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CANCHA AFECTADA EN EL PARQUE, ASI COMO MANTENIMIENTO DE SENDEROS EN CONCRETO QUE SE ENCUENTRAN CON LOSAS FISURADAS Y FRACTURADAS. NO PRESENTA AFECTACIONES DE ACUERDO A REVISION EN SINUPOT. SIN EMBARGO; SE PRESENTA AFECTACION POR RED DE TORRES ELECTRICAS QUE PASA TRANSVERSAL AL PARQUE