035

Contrato de obra 070 de 2024

Consorcio MC - MNTy
Red contra incendios (RCI)
Palacio Nacional de Barranquilla
CSJ - RAMA JUDICIAL VALLE

Junio 21/24

Visita reconocimiento de obra

Ing. Pról montoya - Consorcio MC - MNTy
Ing Javier Ureña - Consorcio MC - MNTy
Arq Mauricio Chaves - Consorcio MC - MNTy
Dr. Luis Duque - Entidad

✓ Se revisó el lugar donde está planteado instalar las siameses
✓ Se hace recorrido del lugar y revisión de planos.
✓ Revisión cuarto de máquinas.

036 ✓ Se solicita planos de detección contra incendios.

Aprueba:

Julio 27/24

Inicio Actividades físicas

Ing. Jones Urna - Consorcio MC-MNTY
Ing. Paul Montoya - Consorcio MC-MNTY
Katherine Rengifo - Consorcio MC-MNTY
Arcadio Valencia - Consorcio MC-MNTY
Jose Yesid Arroyo - Consorcio MC-MNTY

✓ Se define punto exacto para las demoliciones red extinción.

✓ Se inicia procedimiento en todos pisos 4.

✓ Luego se realiza en todos pisos 3, 2, Mezzanine y 1 (A sótano).

Aprueba

Agosto 8/24

Visita con interventoría

Ing. Juan Pablo Montoya - Consorcio MC-MNT
Ing. Pau Montoya - Consorcio MC-MNTy
Ing. Santiago Arroyo - interventor
Marlon Murillo - entidad

✓ Se revisa recorrido de las perforaciones Red extinción
✓ se definen debates vs planos.
✓ Pendiente definir recorrido del sistema detección para perforaciones en losa. Aprobado

Agosto 17/24

Ing. Javier Urrea - Consorcio MC-MNT
Katherine Negrete - Consorcio MC-MNTy
Jose Yesid Arroyo - Contratista planos
Regulo Valencia - Consorcio MC-MNTy

✓ se inicia instalación de la red de extinción contra incendios en los pisos superiores, luego de organizar el material. Aprobado

Agosto 19/24

✓ Se continúa con la instalación de la red de Detección, sin novedad
✓ Se termina la instalación en piso superiores y se continúa en sótano.
✓ Pendiente, sitio piso 1 Junto a recepción.

Aprueba

Agosto 19/24

✓ Se termina de instalar la red pensta.
✓ Sin novedad.
✓ Pendiente detalles en el sótano.

Aprueba:

AGOSTO 21/24

Ing. Jonier Urrea - Consorcio MC-MNTY
Ing. Paul Montoya - Consorcio MC-MNTY
Kevin Mosta Castro, Victor Hugo Castillo - Consorcio MC-MNTY

039

✓ Se instalan tubos de la red de detección en los pisos superiores

✓ no se han hecho las perforaciones hacia abajo

Aprueba:

Agosto 22/24

✓ Se instalan tubos de la red de detección en el sótano.

Aprueba: