acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

55479

VISITA DE VERIFICACIÓN PARA APROBACIÓN ACOMETIDAS DEFINITIVAS / INDEPENDIZACIONES / AMPLIACIÓN DE DIÁMETRO

ZONA [1] [2] [3] [X 4] [5]

DIRECCIÓN: CL 58 A SUR 12A 25 BARRIO: Tunjuelito FECHA VISITA: 24 Octubre 2024

NOMBRE DEL PROYECTO: ANIA ESTUDIO No.: 2063417552

CLASE DE USO: [ ] RESIDENCIAL [ ] OFICIAL [ ] COMERCIAL [ ] INDUSTRIAL

TIPO DE VISITA: [ ] EFECTIVA [X] INEFECTIVA

[ ] RECIBO DE OBRAS [X] INDEPENDIZACIÓN [ ] AMPLIACIÓN DE DIÁMETRO [ ] VERIFICACIÓN TÉCNICA

REQUIERE CAJA DE AFLUENTES INDUSTRIALES: [SI] [NO] POR QUÉ:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Salon ACTIVIDAD:

CONEXIONES SOLICITADAS

ACOMETIDA ACUEDUCTO: [SI] [NO]

CORTA [ ] PISO [ ]

LARGA [ ] NICHO [ ]

Diámetro: Diámetro red:

DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO [SI] [NO]

Aguas Lluvias: [ ] Pozo Ext.: Longitud:

Aguas Negras: [ ] Colector Ext.: Longitud:

Diámetro:

PREDIOS SE SURTEN CON:

PREDIO FACTURA: [SI] [NO] CUENTA CONTRATO: 1. Colegio, porteria, Sede B Colegio 2. 3. 3 Medidores independientes

TIENE MEDIDOR: [SI] [NO] NÚMERO SERIE: 1. LECTURA: 2. LECTURA:

3. LECTURA: 4. LECTURA:

PASO DIRECTO: [SI] [NO] DIAMETRO: SURTE:

TOTALIZADOR No.: LECTURA: DIAMETRO: SURTE:

TPO SE TAPONA: [SI] [NO] POR QUÉ:

PREDIOS HABITADOS: [SI] [NO] CANTIDAD:

AVANCE GENERAL DE OBRA 100 %

PILOTAJE [ ] CIMENTACIÓN [ ]

ESTRUCTURA [ ] PAÑETES: [ ]

No. DE PISOS: 1 No. DE FRENTES: 3

AVANCE HIDRÁULICO DE LA OBRA 100 %

MANPOSTERÍA [ ] ACABADOS [ ]

FINALIZADA [X] EXCAVACIÓN [ ]

PERMISOS: IDU [ ] TRÁNSITO [ ]

TIPO DE ANDÉN:

RECEBO [ ] CONCRETO [X] TABLETA [ ]

IDU [ ] ADOQUÍN LADRILLO [ ]

TIPO DE VÍA:

VÍA ASFALTO [X] VÍA CONCRETO [ ]

IDU [ ]

REQUIERE TOTALIZADORA: [SI] [NO] DIÁMETRO:

REQUIERE TRASLADO DE MEDIDORES:

REQUIERE SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES:

UNIDADES SOLICITADAS: 1 pozo un total de 4 (Requeridos x este Proyecto) MEDIDORES APROBADOS:

USUARIO ACEPTA : AVISO PRIVACIDAD-TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES [ ]

La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 , le informa que con el fin de prestarle un mejor y eficiente servicio, requiere dar el correspondiente tratamiento de los datos personales con la finalidad de enviarle información comercial, darle a conocer el estado de la relación contractual con la Empresa que le permitirán hacer efectivo sus derechos Constitucionales al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de datos que puede ejercer a través de nuestros canales de comunicación: página web www.acueducto.com.co, línea 116 (desde fuera de Bogotá 01-8000116-007) conforme lo establece la política interna de tratamiento de datos personales.

No. 55479

FORMATO: M4MU0202F03 - 02

USUARIO

PARA DILIGENCIAR EL RESPALDO RETIRE EL PAPEL CARBÓN Y DILIGENCIE NORMALMENTE

IMPRESO POR EXPRESO 5 A.S.


acueducto AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

VISITA DE VERIFICACIÓN PARA APROBACIÓN ACOMETIDAS DEFINITIVAS / INDEPENDIZACIONES / AMPLIACIÓN DE DIÁMETRO

DOMICILIARIAS: **EXISTENTES** [X] **POR CONSTRUIR** [ ] **CANTIDAD:** 1 UNA

Adecuación caja inspección la cual se ubica debajo eje de pavimento; Se aclara que esta caja NO puede quedar Tapada en obras de cerramientos y/o cerramientos futuros conductor debe garantizar siempre el acceso a esta para 1 Ud.; Tapa Domiciliaria formato sobre sumergible se sugiere adecuar 2 Tapas con manija, ideal (2 x c/un)

ESQUEMA



OBSERVACIONES INTERNAS

Se realiza visita para verificación de predio, Usuario solicita independización de 1 medidor adicional para completar 4; predio en comodato por lo cual solicita única acometida sobre la KR 12D

Teniendo en cuenta lo anterior y por características del predio (GRAN EXTENSIÓN) se requiere tramite x INDEPENDIZACIÓN pero con una acometida única adicional

Para redado obras se debe conocer los siguientes parámetros

- Trasladar pto toma en ϕ 1/2" a 1.50 m al S de posición actual por interferencia con pozos alcantarillado y de instalaciones prediales vecinos quedando en posición perpendicular 90° saliendo hacia la vía y a 30 cm bajo nivel de piso
- Instalar / Tramitar con DIR. SECCIONAL teniendo en cuenta que obra está en KR 12D

% AVANCE DE OBRA: Excavación 0% - Pilotaje 3 al 5% - Cimentación 10% - Estructura 50% - Manpostería 70% - Pañetes 75% - Acabados 95% - Finalizada 100%

NOTA: Se entrega copia de la verificación a la persona que atendió la visita [X] SI [ ] NO

Se debe acercar a _____ Zona _____ los días Lunes a Jueves en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. para realizar el trámite correspondiente, de lo contrario se suspenderá el servicio en _____ días a partir de la fecha de esta verificación.

Inspector Acueducto

Firma: _____

Nombre: Edgar Ramirez

Registro: 3100734

Teléfono: _____

Nombre de la persona que atendió la visita

_____

C.C.: 1014222357

Teléfono: 310 315 7091

Hora: 4 10 pm

USUARIO ACEPTA : AVISO PRIVACIDAD-TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES [ ]

La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 , le informa que con el fin de prestarle un mejor y eficiente servicio, requiere dar el correspondiente tratamiento de los datos personales con la finalidad de enviarle información comercial, darle a conocer el estado de la relación contractual con la Empresa que le permitirán hacer efectivo sus derechos Constitucionales al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de datos que puede ejercer a través de nuestros canales de comunicación: página web www.acueducto.com.co, línea 115 (desde fuera de Bogotá 01-8000115-007) conforme lo establece la política interna de tratamiento de datos personales.