Bogotá D.C 25 de mayo de 2023

088-23

Señores

VARIADORES S.A.S.
Attn: Erick Mora

Asunto: Finalización del seguimiento del certificado No. 1532 V1

Respetados Señores

17065 CERTECNICA S.A.S. hace constar que las actividades del proceso del seguimiento para el año 2023 de los certificados de producto No. 1532 versión 0 terminaron de forma satisfactoria el día 24 de mayo de 2023.

Se da continuidad al certificado previamente descrito.

Sin otro particular

Atentamente

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2023.05.26 14:55:19 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente
17065 CERTIFICACIONES TECNICAS S.A.S.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ESQUEMA 5

CERTECNICA S.A.S. Certifica que el producto:

TABLEROS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y DISTRIBUCIÓN PARA BAJA TENSIÓN

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Comercializado y fabricado por:

VARIADORES S.A.S.

NIT: 800002482-8
CL. 24 # 95 - 12 - BODEGA 2 y 3. Bogotá (Colombia).

Evaluado conforme a los requisitos de:

Reglamento Técnico RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), artículo 20, numerales 20.23.1 TABLEROS DE BAJA TENSIÓN y 20.23.3 CERTIFICACIÓN DE TABLEROS Y CELDAS.

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo a los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
4. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com o a través de la consulta pública en SICERCO (SOLO PARA REGLAMENTOS TÉCNICOS)

Fecha de aprobación: 19 de mayo 2022
Fecha del primer seguimiento: 19 de mayo 2023
Fecha del segundo seguimiento: 19 de mayo 2024
Fecha de vencimiento: 18 de mayo 2025

Autorizado por

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICADO No 1532
Versión: 0

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

CERTECNICA Certificaciones Técnicas

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	REFERENCIAS
1	TABLEROS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y DISTRIBUCIÓN PARA BAJA TENSIÓN	Tableros para control de motores Tensión nominal Hasta 690 V (c.a.) Grado IP Desde IP 20 hasta IP 66 (Nema 4 / 4X) corriente nominal Hasta 2.650 A (c.a) Corriente Icc Rittal: hasta 100 kA / 1 s Wöhner: hasta 65 kA / 68.8 ms ATEC: hasta 85 kA / 1 s	VSA-A-B-C-D A: corriente nominal del tablero B: nivel nominal de tensión del tablero C: máxima corriente de cortocircuito D: ref. encerramiento (NAL o INT.NAL)
2		Tableros CCM modulares e Industriales Tensión nominal Hasta 690 V (c.a.) Grado IP Desde IP 20 hasta IP 66 (Nema 4 / 4X) corriente nomina l Hasta 2.650 A (c.a) Corriente Icc Rittal: hasta 100 kA / 1 s Wöhner: hasta 65 kA / 68.8 ms ATEC: hasta 85 kA / 1 s	
3		Tableros de Distribución Tensión nominal hasta 690V (c.a.) Grado IP Grado IP Desde IP 20 hasta IP 66 (Nema 4 / 4X) corriente nomina l Hasta 2.650 A (c.a) Corriente Icc Rittal: hasta 100 kA / 1 s Wöhner: hasta 65 kA / 68.8 ms ATEC: hasta 85 kA / 1 s	
4		Tablero para aplicaciones en DC y/o AC Tensión nominal Hasta 690 V (c.a.) y 1.000 V (c.c.) corriente nomina Hasta 2.650 A (c.c.) y/o (c.a Grado IP Desde IP 20 hasta IP 66 (Nema 4 / 4X) Corriente Icc Rittal: hasta 100 kA / 1 s Wöhner: hasta 65 kA / 68.8 ms ATEC: hasta 85 kA / 1 s	

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia