LA CASA DE LA REFRIGERACIÓN

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2024 OTRO SI CONTRATO N° 006 DE 2024


FECHA	MUNICIPIO	UBICACIÓN	EQUIPO / MARCA	ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	TOTAL
18/11/2024	MUZO	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	2	Desinstalación para Reubicación aires acondicionados de 18000 a 36000 BTU	1	$ 80,000	$ 80,000	
				1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	$ 780,000
					Viaticos Yopal a Muzo	1	$ 450,000	$ 450,000	
20/11/2024	MONTERREY	JUZGADO DE FAMILIA	AIRE ACONDICIONADO YORK 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
				6	Se realizó mantenimiento correctivo, arreglo daño electrico y suministro capacitor marcha compresor.	1	$ 200,000	$ 200,000	
			AIRE ACONDICIONADO YORK 9.000 BTU MINI SPLIT	1	Se revisó equipo y se encuentra que se requiere cambiar el compresor y la tarjeta. Equipo fuera de servicio. NOTA: Se recomienda dar de baja al equipo por costos en reparación y deterioro de sus partes.	1	$ 200,000	$ 200,000	
		JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
				6	Se realizó mantenimiento correctivo, arreglo daño electrico y se realizó cambio sensor ambiente.	1	$ 200,000	$ 200,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	$ 3,250,000
		JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO LG 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se revisó equipo y se encuentra compresor y tarjeta dañados, se requiere cambiar el aire. Equipo fuera de servicio.	2	$ 200,000	$ 400,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
04/12/2024		JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO MABE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO HACEB 9.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
13/12/2024		JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
15/10/2024	PAZ DE ARIPORO	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT (CITADURIA)	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas R-22.	1	$ 250,000	$ 250,000	
				6	Se realizó mantenimiento correctivo, cambio manguera desague.	2	$ 200,000	$ 400,000	
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT (SECRETARIA)	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT (SALA DE AUDIENCIA)	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO LG 12.000 BTU MINI SPLIT (OFICINA JUEZ)	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
25/07/2024		JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó revision de equipo con falla, esto fue ocasionado por un bimetalico en un poste de energia, se entrega equipo en correcto funcionamiento.	1	$ 250,000	$ 250,000	
13/11/2024			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO LG 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas. NOTA: Se requiere cambiar equipo por ruido en compresor.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	$ 6,090,000
			AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	



14/11/2024		JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
14/11/2024		JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
				4	Mano de obra Instalacion de aire acondicionado de 12000 a 18000 BTU.	1	$ 120,000	$ 120,000	
				8	Material de instalacion aire acondicionado: tuberia, cable, rubatex	1	$ 1,070,000	$ 1,070,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MABE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
30/08/2024	HATO COROZAL	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó revision del equipo y se encuentra bajo de refrigerante (posible fuga interna). NOTA: Se requiere desmontar equipo, llevar al centro de servicio, corregir fuga e instalar nuevamente el equipo, realizar vacio y recarga de gas R-410A.	1	$ 250,000	$ 250,000	**$ 250,000**
14/11/2024	PORE	JUZGADO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se revisó equipo y se encuentra que se requiere cambiar tarjeta principal y tarjeta display, por costos en su reparacion y deterioro del equipo, se recomienda cambiar el aire acondicionado. Equipo fuera de servicio	1	$ 200,000	$ 200,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
24/10/2024	AGUAZUL	JUZGADO 2DO PROMISCUO DE FAMILIA	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT (SECRETARIA DESPACHO)	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas. NOTA: se requiere cambiar el blower que esta roto y presenta ruido, la tuberia presenta condensacion externa y requiere cambiar rubatex e instalar canaleta. El equipo es deficiente para el area, en este caso seria mejor un aire de 18.000 BTU.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT (SALA DE AUDIENCIAS)	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
21/11/2024		JUZGADO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	**$ 1,950,000**
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento.	1	$ 250,000	$ 250,000	
				6	Se realizó mantenimiento correctivo, arreglo daño electrico, se realizó suministro e instalación capacitor compresor marcha 45 mf.	1	$ 200,000	$ 200,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MABE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
22/11/2024	MANI	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo y carga de gas total R-410A, se entrega equipo en correcto funcionamiento.	1	$ 250,000	$ 250,000	**$ 700,000**
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento.	1	$ 250,000	$ 250,000	
				6	Se realizó mantenimiento correctivo, arreglo daño electrico, se realizó suministro e instalación capacitores.	1	$ 200,000	$ 200,000	


25/09/2024	TRINIDAD	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó reinstalacion de tuberias, vacio, cambio de rubatex e instalacion de canaleta, se entrega equipo en correcto funcionamiento.	1	$ 880,000	$ 880,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	**$ 1,380,000**
			AIRE ACONDICIONADO CLIMA FRESH 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
26/11/2024	SAN LUIS DE PALENQUE	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo y ajuste de carga de gas	1	$ 250,000	$ 250,000	
				6	Se realizó mantenimiento correctivo y arreglo parte electrica, se entrega equipo en correcto funcionamiento, NOTA: Motor blower dañado (pegado), se requiere cambiar.	1	$ 200,000	$ 200,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	**$ 950,000**
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
18/11/2024	OROCUE	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO HACEB 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de carga de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
				6	Se realizó mantenimiento correctivo, se realizó suministro e instalación termico protector.	1	$ 200,000	$ 200,000	
		JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
		JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	**$ 2,700,000**
			AIRE ACONDICIONADO CHALLENGER 9.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
26/11/2024		CAMARA HESSEL	AIRE ACONDICIONADO LG 24.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas. NOTA: se encuentra ducto obstruido interno.	1	$ 250,000	$ 250,000	
20/11/2024		BLOQUE A - 1ER PISO - JUZGADO 2DO PENAL MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO LG 24.200 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas. NOTA: equipo presenta falla en valvula de expansion	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO LG 9.600 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipos en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
26/11/2024		BLOQUE A - 1ER PISO - JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	AIRE ACONDICIONADO LG 36.200 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas. NOTA: presenta ruido en valvula de expansion	1	$ 250,000	$ 250,000	
20/11/2024		BLOQUE A - 1ER PISO - JUZGADO 1RO PENAL DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO LG 24.200 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
27/11/2024		BLOQUE A - 1ER PISO - JUZGADO 3RO PENAL DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO LG 9.600 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
04/12/2024		JUZGADO 2DO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	AIRE ACONDICIONADO MIDEA 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipos en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIDEA 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipos en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipos en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
			AIRE ACONDICIONADO MIDEA 12.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipos en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	



05/11/2024	YOPAL	SECRETARIA TRIBUNAL ADMINISTRATIV0	AIRE ACONDICIONADO LG 42.000 BTU	1	Se revisó equipo aire casset, limpieza filtros y configuracion control, se entrega equipo en correcto funcionamiento.	1	$ 250,000	$ 250,000	
27/11/2024		OFICINA CENTRAL DE SISTEMAS	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18,000 BTU	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	**$ 6,700,000**
19/10/2024		JUZGADO 1 EJECUCION DE PENAS Y MEDIAS DE SEGURIDAD	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 24,000 BTU	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
16/07/2024		MAGISTRADO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	AIRE ACONDICIONADO LG 48,000 BTU	1	Se realizó cambio motor blower aire casset	1	$ 550,000	$ 550,000	
05/07/2024		MAGISTRADO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	AIRE ACONDICIONADO LG 18,000 BTU	1	Cambio de tarjeta principal y display en evaporadora, (suministradas por el juzgado)	1	$ 200,000	$ 200,000	
20/11/2024		JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 12,000 BTU	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
07/11/2024		JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO LG 42 ,000 BTU	1	Arreglo aire tipo casset, cambio bomba expulsion del agua y flotador.	1	$ 550,000	$ 550,000	
20/11/2024		JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo,	1	$ 250,000	$ 250,000	
20/08/2024		COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CASANARE	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Arreglo parte electrica y cambio terminales en tarjeta principal, se entrega equipo en correcto funcionamiento.	1	$ 250,000	$ 250,000	
15/10/2024			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se revisó aire, compresor abierto bobinal.	1	$ 200,000	$ 200,000	
29/10/2024			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se revisó aire, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
30/07/2024		PALACIO ANTIGUO	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	1	Se revisó aire, compresor abierto, bobinas estalladas.	1	$ 200,000	$ 200,000	
10/12/2024		SALA 2 VIRTUAL	AIRE ACONDICIONADO LG 12,300 BTU	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
10/12/2024		MAGISTRADO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	AIRE ACONDICIONADO LG 15,400 BTU	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
10/12/2024		BLOQUE A - 2DO PISO - JUZGADO 3RO ADMINISTRATIVO	AIRE ACONDICIONADO LG 28.000 BTU MINI SPLIT	1	Se realizó mantenimiento general preventivo, se entrega equipo en correcto funcionamiento, ajuste de cargas de gas.	1	$ 250,000	$ 250,000	
TOTAL									**$ 24,750,000**


FECHA	MUNICIPIO	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO - INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2024 CONTRATO N° 006 DE 2024
18/11/2024	MUZO	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT 
20/11/2024	MONTERREY	JUZGADO DE FAMILIA	AIRE ACONDICIONADO YORK 9.000 BTU MINI SPLIT 
			AIRE ACONDICIONADO YORK 18.000 BTU MINI SPLIT 
		JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT 
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT 
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT 


		JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO LG 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	
04/12/2024		JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO MABE 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO HACEB 9.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	



15/10/2024		JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO LG 12.000 BTU MINI SPLIT	
25/07/2024		JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	
13/11/2024			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR 18.000 BTU MINI SPLIT	


	PAZ DE ARIPORO		AIRE ACONDICIONADO LG 12.000 BTU MINI SPLIT	   
14/11/2024		JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	   
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	  
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	    
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	  
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	       

14/11/2024		JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	  
			AIRE ACONDICIONADO MABE 12.000 BTU MINI SPLIT	   
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	   
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	   
30/08/2024	HATO COROZAL	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	  
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	   

14/11/2024	PORE	JUZGADO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO LG 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	
24/10/2024	AGUAZUL	JUZGADO 2DO PROMISCUO DE FAMILIA	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	



21/11/2024		JUZGADO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	  
			AIRE ACONDICIONADO MABE 12.000 BTU MINI SPLIT	   
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	   
22/11/2024	MANI	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	  
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	   
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	   

25/09/2024	TRINIDAD	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	   
			AIRE ACONDICIONADO CLIMA FRESH 18.000 BTU MINI SPLIT	  
25/11/2024	SAN LUIS DE PALENQUE	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	    
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	    
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	   
			AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 12.000 BTU MINI SPLIT	    

18/11/2024	OROCUE	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO HACEB 12.000 BTU MINI SPLIT	
		JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO CHALLENGER 9.000 BTU MINI SPLIT	

		JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	
26/11/2024		CAMARA HESSEL	AIRE ACONDICIONADO LG 24.000 BTU MINI SPLIT	
20/11/2024		BLOQUE A - 1ER PISO - JUZGADO 2DO PENAL	AIRE ACONDICIONADO LG 24.200 BTU MINI SPLIT	

20/11/2024		JUZGADO 2DO PENAL MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO LG 9.000 BTU MINI SPLIT	
26/11/2024		BLOQUE A - 1ER PISO - JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	AIRE ACONDICIONADO LG 36.200 BTU MINI SPLIT	
20/11/2024		BLOQUE A - 1ER PISO - JUZGADO 1RO PENAL DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO LG 24.200 BTU MINI SPLIT	
20/11/2024		BLOQUE A - 1ER PISO - JUZGADO 2DO PENAL DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO LG 18.00 BTU MINI SPLIT	

27/11/2024		BLOQUE A - 1ER PISO - JUZGADO 3RO PENAL DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO LG 9.600 BTU MINI SPLIT	
20/11/2024		JUJZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 12,000 BTU	
19/10/2024		JUZGADO 1 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 24,000 BTU	
05/07/2024		MAGISTRADO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	AIRE ACONDICIONADO LG 18,000 BTU	     

16/07/2024	YOPAL	MAGISTRADO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	AIRE ACONDICIONADO LG 48,000 BTU	
27/11/2024		OFICINA CENTRAL DE SISTEMAS	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18,000 BTU	
04/12/2024		JUZGADO 2DO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	AIRE ACONDICIONADO MIDEA 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO MIDEA 12.000 BTU MINI SPLIT	
			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	

			AIRE ACONDICIONADO MIDEA 12.000 BTU MINI SPLIT	
20/08/2024		COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CASANARE	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	
15/10/2024			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	
29/10/2024			AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	
30/07/2024		PALACIO ANTIGUO	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU MINI SPLIT	
07/11/2024		JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL	AIRE ACONDICIONADO LG 42.000 BTU MINI SPLIT	

05/11/2024		SECRETARIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	AIRE ACONDICIONADO LG 42.000 BTU MINI SPLIT	

SANDRA MILENA LOPEZ MANOSALVA
R/L CADES AIRES DE COL SAS
lacasagerencia@gmail.com
3228183632