FORMATO DE VISITA

Fecha 08/11/2024 **Hora de Ingreso** 0800

Cliente Sanidad Militar **Hora de salida** 1700

Dirección Cra 58 # 9-67 **Teléfono** 3047048442

Contacto Guillermo Rios **Ciudad** Bogotá D.C.

AA ..... **CN** X **SE**..... **Otro** .....

Motivo visita

Mantenimiento Preventivo

Procedimientos Realizados

Se realiza limpieza general, limpieza de circuitos y sensores ópticos, verificación de conexiones, calibración de sensores magnéticos de posicionamiento, lubricación de partes mecánicas, verificación de niveles adecuados de voltaje y pruebas de envío.

Powered by CamScanner

Observaciones

.....

.....

.....

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

proyns
Desde 1985

FECHA: 08/11/2024 **HORA:** _____

CONTACTO: Vallejo Jesus **CIUDAD** Bogotá D.C

CLIENTE: Sanidad Militar.

COMPUTADOR:

Versión Dongle	2525	Comunicación del sistema	✓
Versión Base Datos	1774	Limpieza del PC	✓
Versión T-Control	5.1.0.2990		
Duración de Purga			
Muestra errores			

Observaciones: _____

UNIDAD DE TRANSFERENCIA: **LINEAS:** _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general		Leds/Buzzer	
Piezas mecánicas		Teclado/Display	
Motorreductor		RFID	
Piezas plasticas		Comunicación	
Tarjetas electrónicas		Alineación sensores	
Sensores ópticos		Sensores magnéticos	

Observaciones: No Aplica.

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN **CANTIDAD:** 1

Limpieza general	✓
Conexiones eléctricas	✓

Observaciones: _____

VARIADORES DE FRECUENCIA **CANTIDAD:** 1

Limpieza general	✓
Conexiones eléctricas	✓
Limpieza de Cooler	✓

Observaciones: _____

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Jesus Stiven Vallejo
CARGO: electricista

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE: Julián Ruge.
CARGO: Técnico.

Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

proyns
Desde 1985

FECHA: 08/11/2024 HORA: _____
CONTACTO: _____ CIUDAD Bogotá D.C.
CLIENTE: Sanidad Militar

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: 224 **VOLTAJE:** 35,5 **TURBINA:** _____

Limpieza general	✓	Conexiones electricas	✓
Piezas mecánicas	✓	Voltaje operación:	440
Anillos de sellado	✓	**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores	✓	Voltaje AC IN:	110
Tarjeta electrónica	✓	Voltaje DC OUT:	35,6

Observaciones: _____

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones: _____

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones: _____

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones: _____

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones: _____

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Juan Sluan Vallejo Mejia
CARGO: Tecnologista

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE: Julián Ruge
CARGO: Técnico.

Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

proyns
Desde 1985

FECHA: 08/11/2024 HORA: _____
CONTACTO: Valerio Jaivs CIUDAD Bogotá D.C.
CLIENTE: Sanidad Militar

DIVERTER: 130 **VOLTAJE:** 35,4

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	✓

Observaciones: _____

DIVERTER: 131 **VOLTAJE:** 35,2

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	✓

Observaciones: _____

DIVERTER: 132 **VOLTAJE:** 34,9

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	✓

Observaciones: _____

DIVERTER: 133 **VOLTAJE:** 34,8

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	✓

Observaciones: _____

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones: _____

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones: _____

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones: _____

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones: _____

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Jairo Alexander Valencia Jaivs
CARGO: electricista

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE: Julián Ruge
CARGO: Técnico.

Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: 08/11/2024 HORA: _____

CONTACTO: Vallejo Jairo CIUDAD Bogotá D.C.

CLIENTE: Sanidad Militar

proyns Desde 1985

ESTACIÓN: 1 **VOLTAJE:** 35,2

ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	Na	RFID	Na
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	Na
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	

Observaciones: _____

ESTACIÓN: 2 **VOLTAJE:** 34,9

ÁREA: Atención Prioritaria

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	Na	RFID	Na
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	Na
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	

Observaciones: _____

ESTACIÓN: 3 **VOLTAJE:** 34,7

ÁREA: Kardex Quirurgico.

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	Na	RFID	Na
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	Na
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	

Observaciones: _____

ESTACIÓN: 4 **VOLTAJE:** 34,7

ÁREA: Toma de muestras

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	Na
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	

Observaciones: _____

ESTACIÓN: 5 **VOLTAJE:** 34,5

ÁREA: Medicina General

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	Na	RFID	Na
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	Na
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	

Observaciones: _____

ESTACIÓN: 6 **VOLTAJE:** 34,3

ÁREA: Laboratorio

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	Na	RFID	Na
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	Na
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	

Observaciones: _____

ESTACIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____

ÁREA: _____

Limpieza general		Leds/Buzzer	
Piezas mecánicas		Teclado/Display	
Anillos de sellado		RFID	
Alineación sensores		Comunicación	
Tarjeta electrónica		Actuador/Riel	
Sensores ópticos		ID envío prueba	

Observaciones: _____

ESTACIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____

ÁREA: _____

Limpieza general		Leds/Buzzer	
Piezas mecánicas		Teclado/Display	
Anillos de sellado		RFID	
Alineación sensores		Comunicación	
Tarjeta electrónica		Actuador/Riel	
Sensores ópticos		ID envío prueba	

Observaciones: _____

REPRESENTANTE CLIENTE

NOMBRE: Jairo Salvador Vallejo Mesa

CARGO: Electricista

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S

NOMBRE: Julián Ruge

CARGO: Técnico.

Powered by CamScanner