CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6973632 de 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial de Mantenimiento Integral
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6973632
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 de noviembre de 2024
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA	YESS EXTINTORES SAS
CC o NIT	901848876
LUGAR DE EJECUCIÓN	Kilómetro 7 Vía Palenque Rincón de Girón Girón Santander COLOMBIA
FECHA DE INICIO	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**7,335,000.00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICIÓN NRO.]	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$**7,335,000.00
FORMA DE PAGO	PAGO 1
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 12/11/2024 al 26/11/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Presentar informe con las acciones pertinentes para la disposición final de los residuos ordinarios y/o peligrosos generados en la actividad de recarga y mantenimiento. En caso de generarse residuos peligrosos el proveedor debe presentar: *Acta de disposición final emitida por gestor externo autorizado indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos. *Copia de la licencia Ambiental vigente para el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos Nota: El SENA verificará que el alcance de la licencia cubra los residuos a gestionar. Las empresas avaladas para el manejo de los residuos peligrosos se pueden consultar en la página web de las diferentes autoridades ambientales. licencia ambiental de dicho gestor.	Se ha recibido del proveedor una entrega de once (11) extintores que presentan deterioros en su estructura externa. Estos equipos, conforme al protocolo establecido, han sido remitidos al almacén del centro industrial de mantenimiento integral a fin de llevar a cabo las verificaciones contables necesarias para su baja definitiva en los registros de inventario.	Soporte de correo al Señor Carlos Alberto Monsalve apoyo de almacenista del centro de formación.
2. Presentar la factura de cobro junto con los demás requisitos exigidos para el pago, al momento de la entrega de los elementos, previo visto bueno del supervisor del contrato.	El oferente entrega factura de cobro.	Factura Electrónica de Venta YESS - 93

3. Garantizar que el valor de los servicios prestados no supere el monto máximo del presupuesto asignado por el Centro Industrial de Mantenimiento Integral.	El oferente entrega factura de cobro.	Factura Electrónica de Venta YESS - 93
4. Realizar la recarga de los extintores y su mantenimiento con los debidos materiales y de la calidad requerida y necesaria según cada caso.	Acciones Mantenimiento y recarga de los extintores del centro de formación	Informe de gestión elaborado y entregado por el contratista donde se evidencia el Mantenimiento y recarga de los extintores de centro de formación. Inventario de los extintores del centro de formación
5. La entidad solo aceptará productos nuevos y genuinos, y no se aceptan productos remanufacturados para efectuar el mantenimiento, por lo que el proveedor debe presentar la factura de compra o certificar que son piezas genuinas	No aplica para el contrato	No aplica para el contrato
6.Garantizar la protección de datos y la información entregada por la Entidad.		
7. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo	Certificados de afiliación y aportes al sistema de seguridad social. Inducción de seguridad y salud en el trabajo por parte del apoyo HYSI.	Certificados de afiliación y aportes al sistema de seguridad social. Acta de inducción

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Teniendo en cuenta el servicio ejecutado desde la supervisión del contrato se validó el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la gestión ambiental con el fin garantizar la preservación de los recursos naturales, la normatividad vigente y la estrategia de sostenibilidad de la entidad mediante el cumplimiento de los parámetros establecidos por la autoridad ambiental referente al seguimiento y control a los residuos generados en el marco de la ejecución del contrato garantizando de esta forma la gestión integral de los residuos generados durante el Mantenimiento y recarga de los extintores del centro de formación.

Desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se garantiza el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la afiliación y pago de seguridad social y cumplimiento de requisitos para garantizar el desarrollo de Mantenimiento y recarga de extintores, cumpliendo con la inducción de seguridad regulada por el Decreto 1072 de 2015, en particular el artículo 2.2.4.6.11. Este decreto establece que los empleadores deben impartir una capacitación obligatoria a los empleados nuevos y antiguos, a los contratistas y a los proveedores.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
18/12/2024	**YESS-93**	**$7,335,000.00**	**$7,335,000.00**	**$0,00**	**100%**

Porcentaje de ejecución física: no aplica, ya que este porcentaje aplica para contratos de obras y adecuaciones.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: No aplica**	**Planilla: No aplica**

Se adjunta certificación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales expedido por el representante legal a los 18 días del mes de diciembre

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	475-47-994000068193		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	08 de noviembre de 2024		
FECHA APROBACIÓN	08 de noviembre de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	05/11/2024	30/06/2025	$733.350
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	$0
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	$0
Calidad del servicio	05/11/2024	30/06/2025	$733.350

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Se deja constancia de la ejecución del contrato en referencia. Se recibieron a satisfacción la totalidad de bienes y servicios contratados de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas.

Para constancia se firma el 18 de diciembre de 2024.

Elkin Darío Hernández Montoya
Supervisor del contrato

Anguie Vanessa Gómez Sandoval
Apoyo a la supervisión

Ernesto Acevedo Soto
Subdirector (e) Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Elaboró: Anguie Vanessa Gómez Sandoval – Apoyo HYSI.

Anexo 1.
Informe de gestión

Outlook

Entrega de extintores vigencia 2024

Desde Anguie Vanessa Gomez Sandoval <avgomez@sena.edu.co>
Fecha Mié 11/12/2024 14:00
Para Carlos Alberto Monsalve Duarte <camonsalved@sena.edu.co>

Buenas tardes Carlos
Espero se encuentre bien

Se solicita la baja definitiva de 11 unidades de extintores debido a la presencia de deterioros estructurales en el cuerpo cilíndrico. Estos daños comprometen la integridad del equipo, imposibilitando su recarga y cualquier tipo de intervención de mantenimiento. El inventario a dar de baja comprende: 2 extintores SOLKAFLAN y 9 extintores ABC

Agradezco su apoyo



Cordialmente,

Anexo 2.
Informe de gestión

YESS EXTINTORES
PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA

NIT 901848876-3

Villa del rosario, 09 de diciembre de 2024

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Bucaramanga

Asunto: **INFORME DETALLADO TRABAJO REALIZADO**

Cordial saludo:

Para la empresa **YESS EXTINTORES SAS,** es un gusto estar entre el selecto grupo de proveedores del **Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA** –Bucaramanga.

Después de realizada nuestra visita para la recarga y mantenimiento de extintores encontramos los siguientes hallazgos,

Nuestro trabajo se realizó de la siguiente manera recogida y evaluación de equipos extintores para su respectiva recarga y mantenimiento de los cuales se recargaron los siguientes equipos por cada una de las edificaciones que serán mencionados a continuación:

- EXTINTORES DE 10 LIBRAS ABC= 21 UNIDADES
- EXTINTORES DE 20 LIBRAS ABC= 9 UNIDADES
- EXTINTORES ABC DE 5 LIBRAS= 5 UNIDADES
- EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS = 45 UNIDADES
- EXTINTORES CO2 DE 15 LIBRAS = 8 UNIDADES
- EXTINTOR DE 2.5 GLS TIPO A-D= 40 UNIDADES
- EXTINTOR TPIO K DE 1.5 GLS= 1 UNIDADES

Para un total de 129, recargas y mantenimiento de extintores

YESS EXTINTORES

PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA

NIT 901848876-3

Nuestra empresa presta todos los servicios con calidad y garantía, y está comprometida con el mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios orientados a la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo con los requisitos legales y propios; contando para ello con un talento humano capacitado, de la región y con proveedores y productos confiables de calidad, de antemano agradecemos la oportunidad brindada y esperamos que nuestros servicios hayan sido de todo su agrado, esperamos poder serviles en otra oportunidad.

YESS EXTINTORES SAS, su casa estaremos atentos a su disposición.

YESS EXTINTORES

PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA

NIT 901848876-3

REGISTRO FOTOGRAFICO











Anexo 3.
Informe de gestión

YESS EXTINTORES — PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA	INSPECCION DE AREA Y EXTINTORES	Versión: 01	F-GPS-04
	YES EXTINTORES S.A.S	Fecha: 24/07/2024	
	GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO	Página 1 De 1	

FECHA	25/11/2024
CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034-1
DIRECCION	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
TELEFONO	

ESTADO: B-BUENO; R-REGULAR; M-MALO; NA- NO APLICA; NT NO TIENE; NE NO EXISTE

No	UBICACIÓN	CODIGO	FECHA RECARGA	FECHA MTO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO							CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL									
						ABC	BC	A-D	CO2	H2O	AGL	K		CILINDRO		PRESIÓN	VALVULA	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	FORRO
														PINTURA	GOLPES								
1	PORTERIA	1	nov-24	N/A	nov-25	X							20 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	✓□	N/A	N/A	✓□	N/A
2	ATENCION AL CIUDADANO	2	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
3	TALLER DE MOTOS	3	nov-24	N/A	nov-25				X				15 LBS	✓□	N/T	✓□	N/T	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
4	MOTORES GASOLINA	4	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	N/T	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
5	MOTORES GASOLINA	5	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
6	EDF D- GABINETE PASILLO	6	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
7	EDF D-PASILLO COORDINACION ACADEMICA	7	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
8	EDF D-PASILLO COORDINACION ACADEMICA	8	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
9	EDF D- MECANICA AUTOMOTRIZ	9	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
10	EDF D-ELECTRONICA POTENCIA	10	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	N/T	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
11	EDF D-PASILLO BLOQUE GABINETE	11	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	✓□	N/A	N/A	✓□	N/A
12	EDF D- ESCALERAS SEGUNDO PISO	12	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	N/T	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
13	EDF D-SISTEMAS ELECTRONICOS PROGRAMABLES	13	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	N/T	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
14	EDF D-MTO EQUIPO BIOMEDICO	14	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	N/T	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
15	EDF D- AREA ADMINISTRATIVA	15	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	2 UNIDADES									
16	EDF D- PASILLO SEGUNDO PISO	16	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	N/T	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
17	EDF D- PASILLO SEGUNDO PISO	17	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
18	EDF D- PASILLO BAÑO SEGUNDO PISO	18	nov-24	nov-24	nov-28				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	N/T	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
19	EDF E- ALMACEN	19	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	✓□	N/A	N/A	✓□	N/A
20	EDF F- PRODUCTOS QUIMICOS	20	nov-24	N/A	nov-25				X				10 LBS	✓□	N/T	✓□	N/T	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: WILLIAM JAIMES CC 88265860	FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INSPECCIÓN

YESS EXTINTORES PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA	INSPECCION DE AREA Y EXTINTORES	Versión: 01	F-GPS-04
	YES EXTINTORES S.A.S	Fecha: 24/07/2024	
	GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO	Página 1 De 1	

FECHA	25/11/2024
CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034-1
DIRECCION	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón / EDIFICIO F
TELEFONO	

ESTADO: B-BUENO; R-REGULAR; M-MALO; NA- NO APLICA; NT NO TIENE; NE NO EXISTE

No	UBICACIÓN	CODIGO	FECHA RECARGA	FECHA MTO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO							CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL									
						ABC	BC	A-D	CO2	H2O	AGL	K		CILINDRO		PRESIÓN	VALVULA	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	FORRO
														PINTURA	GOLPES								
1	EDF F- PRODUCTOS QUIMICOS	21	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
2	EDF F-GABINETE ENTRADA	22	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
3	EDF F-GABINETE ENTRADA	23	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
4	EDF F- SOLDADURAS ESPECIALES	24	nov-24	N/A	nov-25				X				15 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
5	EDF F- SOLDADURAS ESPECIALES	25	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
6	EDF F- SOLDADURAS ESPECIALES	26	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
7	EDF F- SOLDADURAS ESPECIALES	27	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
8	EDF F-AREA DE SOCIALIZACION SOLDADURA	28	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
9	EDF F-SOLDADURA ARCO ELECTRICO	29	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
10	EDF F-SOLDADURA ARCO ELECTRICO	30	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
11	EDF F-SOLDADURA ARCO ELECTRICO	31	nov-24	N/A	nov-25				X				15 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
12	EDF F-PASILLO SODADURA MTO	32	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
13	EDF F- SOLDADURA MTO	33	nov-24	N/A	nov-25				X				15 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
14	EDF F- SOLDADURA MTO	34	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
15	EDF F-PLANTA ELECTRICA	35	nov-24	N/A	nov-25				X				15 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: WILLIAM JAIMES CC 88265860	FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INSPECCIÓN

YESS EXTINTORES PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA	INSPECCION DE AREA Y EXTINTORES	Versión: 01	F-GPS-04
	YES EXTINTORES S.A.S	Fecha: 24/07/2024	
	GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO	Página 1 De 1	

FECHA	25/11/2024
CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034-1
DIRECCION	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón / EDIFICIO G
TELEFONO	

ESTADO: B-BUENO; R-REGULAR; M-MALO; NA- NO APLICA; NT NO TIENE; NE NO EXISTE

No	UBICACIÓN	CODIGO	FECHA RECARGA	FECHA MTO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO							CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL									
						ABC	BC	A-D	CO2	H2O	AGL	K		CILINDRO		PRESIÓN	VALVULA	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	FORRO
														PINTURA	GOLPES								
1	EDF G- PASILLO	1	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
2	EDF G- PASILLO	2	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
3	EDF G- GABINETE	3	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
4	EDF G- MOTORES DIESEL	4	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A
5	EDF G- PASILLO	5	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
6	EDF G- PASILLO	6	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
7	EDF G- INYECCION DIESEL	7	nov-24	N/A	nov-25				X				15 LBS	✓	N/T	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: WILLIAM JAIMES CC 88265860	FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INSPECCIÓN

YESS EXTINTORES — PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA	INSPECCION DE AREA Y EXTINTORES	Versión: 01	F-GPS-04
	YES EXTINTORES S.A.S	Fecha: 24/07/2024	
	GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO	Página 1 De 1	

FECHA	25/11/2024
CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034-1
DIRECCION	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón / EDIFICIO A
TELEFONO	

ESTADO: B-BUENO; R-REGULAR; M-MALO; NA- NO APLICA; NT NO TIENE; NE NO EXISTE

No	UBICACIÓN	CODIGO	FECHA RECARGA	FECHA MTO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO							CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL									
						ABC	BC	A-D	CO2	H2O	AGL	K		CILINDRO		PRESIÓN	VALVULA	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	FORRO
														PINTURA	GOLPES								
1	EDF A- ENTRADA CAFETERIA	1	nov-24	N/A	nov-25	X							20 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
2	EDF A- SALIDA IZQUIERDA	2	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
3	EDF A- PASILLO COMEDOR	3	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
4	EDF A- COCINA	4	nov-24	N/A	nov-25							X	1.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
5	EDF A- COCINA	5	nov-24	N/A	nov-25							X	1.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
6	EDF A- PASILLO COCINA	6	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
7	EDF A- SEGUNDO PISO BIENESTAR APRENDIZ	7	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
8	EDF A- SUBDIRECCION	8	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
9	EDF A - ENTRADA ESCALERA	9	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
10	EDF A- HSEQ-2	10	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
11	EDF A- MONITOREO	11	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
12	EDF A- HSEQ-	12	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
13	EDF A-DESARROLLO SOFTWARE	13	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
14	EDF A-DESARROLLO SOFTWARE	14	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
15	EDF A- BIBLIOTECA	15	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
16	EDF A- BIBLIOTECA	16	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
17	EDF A- BIBLIOTECA	17	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
18																							
19																							
20																							

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:WILLIAM JAIMES CC 88265860	FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INSPECCIÓN

YESS EXTINTORES — PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA	INSPECCION DE AREA Y EXTINTORES	Versión: 01	F-GPS-04
	YES EXTINTORES S.A.S	Fecha: 24/07/2024	
	GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO	Página 1 De 1	

FECHA	25/11/2024
CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034-1
DIRECCION	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón / EDIFICIO B / PISO 1 Y 2
TELEFONO	

ESTADO: B-BUENO; R-REGULAR; M-MALO; NA- NO APLICA; NT NO TIENE; NE NO EXISTE

No	UBICACIÓN	CODIGO	FECHA RECARGA	FECHA MTO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO							CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL									
						ABC	BC	A-D	CO2	H2O	AGL	K		CILINDRO		PRESIÓN	VALVULA	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	FORRO
														PINTURA	GOLPES								
1	EDF B- PASILLO TELECOMUNICACIONES	1	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A
2	EDF B- TELECOMUNICACIONES	2	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
3	EDF B- MTO DE HARDWARE	3	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
4	EDF B- PASILLO MTO DE HARDWARE	4	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
5	EDF B- SEGUNDO PISO GIMNASIO	5	nov-24	N/A	nov-25	X							20 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
6	EDF B- SEGUNDO PISO SISTEMA Y CENTRO DE COMPUTO	6	nov-21	nov-24	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
7	EDF B- SEGUNDO PISO SISTEMA Y CENTRO DE COMPUTO	7	nov-24	N/A	nov-25				X				15 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A
8	EDF B-SEGUNDO PISO FABRICA SOFTWARE	8	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A
9	EDF B- 2 PISO PASILLO COMPUTO	9	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
10	EDF B- SEGUNDO PISO PASILLO ELECTRICIDAD BASICA	10	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
11	EDF B - SEGUNDO PISO DISTRIBUCION ELECTRICA	11	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
12	EDF B - SEGUNDO PISO DISTRIBUCION ELECTRICA	12	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
13	EDF B- SEGUNDO PISO PASILLO AMBIENTE	13	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
14	EDF B- SEGUNDO PISO CONTROL INDUSTRIAL	14	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
15	EDF B- SEGUNDO PISO CONTROL INDUSTRIAL	15	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
16	EDF B REFRIGERACION	16	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
17	EDF B REFRIGERACION	17	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
18	EDF B PASILLO AMBIENTE	18	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
19	EDF B-CNC INDUSTRIAL	19	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
20	EDF B- PASILLO AMBIENTE	20	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:WILLIAM JAIMES CC 88265860	FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INSPECCIÓN

YESS EXTINTORES — PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA	INSPECCION DE AREA Y EXTINTORES	Versión: 01	F-GPS-04
	YES EXTINTORES S.A.S	Fecha: 24/07/2024	
	GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO	Página 1 De 1	

FECHA	25/11/2024
CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034-1
DIRECCION	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón / EDIFICIO B - SEGUNDO PISO
TELEFONO	

ESTADO: B-BUENO; R-REGULAR; M-MALO; NA- NO APLICA; NT NO TIENE; NE NO EXISTE

No	UBICACIÓN	CODIGO	FECHA RECARGA	FECHA MTO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO							CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL									
						ABC	BC	A-D	CO2	H2O	AGL	K		CILINDRO		PRESIÓN	VALVULA	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	FORRO
														PINTURA	GOLPES								
1	EDF B SEGUNDO PISO PASILLO AMBIENTE	1	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
2	EDF B SEGUNDO PISO PASILLO AMBIENTE	2	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
3	EDF B- ALMACEN HERRAMIENTAS	3	nov-24	N/A	nov-25				X				15 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
4	EDF B- PASILLO AMBIENTE	4	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	✓□	N/A	N/A	✓□	N/A
5	EDF B- PASILLO AMBIENTE	5	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
6	EDF B- PASILLO AMBIENTE GABINETE	6	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	✓□	N/A	N/A	✓□	N/A
7	SDF B- MTO BASICO METALMECANICA	7	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
8	SDF B- MTO BASICO METALMECANICA	8	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
9	EDF B- ELEMENTOS DE MAQUINA	9	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
10	EDF B- ELEMENTOS DE MAQUINA	10	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
11	EDF B- MTO ELECTROMECANICO	11	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
12	EDF B- MTO ELECTROMECANICO	12	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
13	EDF B- PASILLO AMBIENTE	13	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	N/A	✓□	N/A	✓□	N/A
14	EDF B- MTO OLEONEUMATICO	14	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
15	EDF B- PASILLO AMBIENTE	15	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
16	EDF B- MTO OLEONEUMATICO	14	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
17	EDF B- PASILLO TRASERO	17	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	✓□	N/A	N/A	✓□	N/A
18	EDF B- PASILLO TRASERO	18	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	✓□	✓□	N/A	N/A	✓□	N/A
19	EDF B- PASILLO TRASERO	19	nov-24	N/A	nov-25				X				15 LBS	✓□	N/T	✓□	✓□	N/A	N/A	N/A	✓□	✓□	N/A
20																							

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:WILLIAM JAIMES CC 88265860	FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INSPECCIÓN

YESS EXTINTORES PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA	INSPECCION DE AREA Y EXTINTORES	Versión: 01	F-GPS-04
	YES EXTINTORES S.A.S	Fecha: 24/07/2024	
	GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO	Página 1 De 1	

FECHA	25/11/2024
CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034-1
DIRECCION	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón / EDIFICIO B - TERCER PISO
TELEFONO	

ESTADO: B-BUENO; R-REGULAR; M-MALO; NA- NO APLICA; NT NO TIENE; NE NO EXISTE

No	UBICACIÓN	CODIGO	FECHA RECARGA	FECHA MTO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO							CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL									
						ABC	BC	A-D	CO2	H2O	AGL	K		CILINDRO		PRESIÓN	VALVULA	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	FORRO
														PINTURA	GOLPES								
1	EDF B TERCER PISO PASILLO MESA DE AYUDA	1	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
2	EDF B TERCER PISO PASILLO AULA MPES-SIM	2	nov-24	N/A	nov-25			X					2.5 GLS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
3	EDF B TERCER PISO PASILLO SENA FACTURA	3	nov-24	N/A	nov-25				X				10 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
4	EDF B TERCER PISO PASILLO SENA FACTURA	4	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
5	EDF B TERCER PISO PASILLO SENA FACTURA GABINETE	5	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
6	EDF B TERCER PISO PASILLO SISTEMA NEUMATICO	6	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
7	EDF B TERCER PISO PASILLO SISTEMA HIDRAULICO	7	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
8	EDF B- TERCER PISO PASILLO AUDIOVISUALES	8	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:WILLIAM JAIMES CC 88265860	FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INSPECCIÓN

YESS EXTINTORES PROTEGE TU VIDA, CUIDA TU EMPRESA	INSPECCION DE AREA Y EXTINTORES	Versión: 01	F-GPS-04
	YES EXTINTORES S.A.S	Fecha: 24/07/2024	
	GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO	Página 1 De 1	

FECHA	25/11/2024
CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034-1
DIRECCION	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón / OTROS
TELEFONO	

ESTADO: B-BUENO; R-REGULAR; M-MALO; NA- NO APLICA; NT NO TIENE; NE NO EXISTE

No	UBICACIÓN	CODIGO	FECHA RECARGA	FECHA MTO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO							CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL									
						ABC	BC	A-D	CO2	H2O	AGL	K		CILINDRO		PRESIÓN	VALVULA	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	FORRO
														PINTURA	GOLPES								
1	CUARTO DE BOMBAS	1	nov-22	nov-24	nov-26						X		3.700 GRS	✓	N/T	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
2	RESIDUOS	2	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
3	CUARTO DE COMBUSTIBLE	3	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
4	CUARTO DE COMBUSTIBLE	4	nov-22	nov-24	nov-26				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
5	CAMIONETA ADMINISTRATIVA	5	nov-24	N/A	nov-25	X							5 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
6	CAMIONETA SENA (VERDE)	6	nov-24	N/A	nov-25				X				5 LBS	✓	N/T	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
7	PARQUEADERO EXTERNO	7	nov-24	N/A	nov-25	X							10 LBS	✓	N/T	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A
8																							
9	EXTINTORES DADOS DE BAJA / PICADOS																						
10	5 EXTINTORES					X							10 LBS										
11	4 EXTINTORES					X							20 LBS										
12	2 EXTINTORES										X		3.700 GRS										
13	TOTAL EXTINTORES PICADOS = 11 UNIDADES																						
14																							
15	SIN EXTINTORES																						
16	MECANIZADO CONVENCIONAL																						
17	MANTENIMIENTO PREDICTIVO																						
18	INSTALACIONES ELECTRICAS																						
19	CNC AVANZADO																						
20																							

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:WILLIAM JAIMES CC 88265860	FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INSPECCIÓN

Anexo 4.
Informe de gestión

ACTA No.50		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Inducción de seguridad y salud en el trabajo a empresa empresa YESS EXTINTORES S.A.S		
CIUDAD Y FECHA: Girón 18 de noviembre de 2024	**HORA INICIO: 10:00 am**	**HORA FIN: 11:00 am**
LUGAR Y/O ENLACE: Edificio D	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro industrial de mantenimiento integral.**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: capacitación e inducción de seguridad y salud en el trabajo a la empresa YESS EXTINTORES S.A.S		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Capacitar al personal encargado de realizar mantenimiento y recarga de extintores del centro integral de Mantenimiento Integral		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo?

La Seguridad y Salud en el trabajo (SST), es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

La seguridad y salud en el trabajo son importantes para mantener un entorno laboral seguro. Los beneficios de proteger a los empleados incluyen mejorar la productividad, reducir el absentismo laboral y crear un ambiente positivo donde los empleados sientan que sus derechos están respetados y protegidos

¿Cuáles son las medidas de seguridad más importantes?

¡No corras riesgos, si no sabes, pregunta!

- Comunica cualquier condición insegura
- La información y formación son claves en tu Seguridad.
- Usa equipos de protección individual. …
- Utiliza herramientas y equipos adecuados. …
- Mantén limpio y ordenado tu lugar de trabajo. ...


- Evita las prisas y excesos de confianza. ...
- Vigila tu salud.

En el centro industrial de mantenimiento integral se cuenta con un plan de emergencias el cual estipula puntos de encuentro que se encuentran debidamente señalados en las instalaciones, se cuenta con alarma de emergencia, elementos para la respuesta oportuna para atender y prevenir cualquier situación de afectación a la salud de la comunidad CIMI.

CONCLUSIONES

La seguridad y salud en el trabajo son importantes para mantener un entorno laboral seguro. Los beneficios de proteger a los empleados incluyen mejorar la productividad, reducir el absentismo laboral y crear un ambiente positivo donde los empleados sientan que sus derechos están respetados y protegidos.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Sin ninguna actividad	Noviembre 2024	Anguie Vanessa Gómez	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 18 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2024.

OBJETIVO (S) Capacitación e inducción de seguridad y salud en el trabajo a la empresa YESS EXTINTORES SAS

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	William Jaimes	88.265.860			X	YESS EXTINTORES	William.Jaimes.27@gmail.com		N/A	William Jaimes
2	Willian Perez	5490108				Yess Extintores	Williamoc@gmail.com			Willian Perez 5490108

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

INDUCCION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre: Willo Perez **Fecha:** 18/Nob.-24

Nota:

1. Que entendemos por **seguridad y salud en el trabajo**

a) Estar sanos y poder trabajar
b) Hacer las cosas bien
(c) Es la prevención y protección personal frente a los riesgos propios dentro de una determinada actividad laboral

2. Seleccione falso o verdadero, accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión, orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

(a) Verdadero
b) Falso

3. Seleccione falso o verdadero, los elementos de protección personal NO son necesarios para el desarrollo de las actividades

a) Verdadero
(b) Falso

4. Seleccione 2 medidas de seguridad

a) No cumplir con los procedimientos
(b) Utilizar herramientas y equipos adecuados
c) Mala comunicación
(d) Evita las prisas y excesos de confianza

5. Seleccione 1 peligro a los cuales están expuestos

a) Rayos ionizantes
(b) Riesgo biológico
c) Espacios confinado

INDUCCION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre: William Enrique Jaimes Sanchez. **Fecha:** 20/Nov/2024.

Nota:

1. Que entendemos por **seguridad y salud en el trabajo**

a) Estar sanos y poder trabajar
b) Hacer las cosas bien
(c) Es la prevención y protección personal frente a los riesgos propios dentro de una determinada actividad laboral

2. Seleccione falso o verdadero, accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión, orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

(a) Verdadero
b) Falso

3. Seleccione falso o verdadero, los elementos de protección personal NO son necesarios para el desarrollo de las actividades

a) Verdadero
(b) Falso

4. Seleccione 2 medidas de seguridad

a) No cumplir con los procedimientos
(b) Utilizar herramientas y equipos adecuados
c) Mala comunicación
(d) Evita las prisas y excesos de confianza

5. Seleccione 1 peligro a los cuales están expuestos

a) Rayos ionizantes
(b) Riesgo biológico
c) Espacios confinado

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6973632
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 9:28:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6973632
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días para terminar *(12/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(26/11/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

YESS EXTINTORES SAS

COLOMBIA, Villa Del Rosario
Número de documento 901848876

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YESS EXTINTORES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	82000008966

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YESI SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 5:37:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2024 8:06:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6973632_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	6 días para terminar *(15/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 11 minutos de tiempo transcurrido *(8/11/2024 3:55:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15592029	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.467.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6973632
Proveedor YESS EXTINTORES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
Ubicación CO-SAN-68307 - Girón
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Girón
Dirección Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón	COLOMBIA > Santander > Girón

1 CO1.PCCNTR.6973632

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.371.764,00	7.335.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101509	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	1,00	G	7.371.764,00	7.335.000,00	7.371.764,00	7.335.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
9. ANEXO 2. PROPUESTA ECONOMICA.pdf	9. ANEXO 2. PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
9. ANEXO 2. PROPUESTA ECONOMICA.xlsx	9. ANEXO 2. PROPUESTA ECONOMICA.xlsx	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta (1).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — CLAUDIA MARCELA MU — Tipo de documento — Cédula de Ciudadanía — Número de documento — 37727935 — Guardar y notificar

Supervisor — ELKIN DARÍO HERNÁNI — Tipo de documento — Cédula de Ciudadanía — Número de documento — 91179441 — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: CLAUDIA MARCELA MU | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 37727935 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	3 días de tiempo transcurrido *(4/11/2024 8:06:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Supervisor	ELKIN DARÍO HERNÁNDEZ MONTOYA	3 días de tiempo transcurrido *(4/11/2024 8:06:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Ordenador del Gasto	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	3 días de tiempo transcurrido *(4/11/2024 8:06:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	7.335.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		7.335.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7324	CDP	Generado	7.372.050 COP	7.372.050 COP	36-02-00-068-922410	-	Editar

Saldo de CDP: 7.372.050 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 7.372.050 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 22/10/2024 1:36 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	235224	Presupuestal (CDP)	5/11/2024 12:00 AM	Generado	7.335.000 COP	7.335.000 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 7.335.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 7.335.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 8/11/2024 4:02 PM