CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INSTALACION DE EQUIPOS
Contrato 205 de 2023
ID SECOP II: CO1.PCCNTR.5699596

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYAN

CERTIFICA

Que el contratista **DISICO S.A.**, en desarrollo del Contrato **205 DE 2023**, cuyo objeto es *"Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional."*, hizo la instalación a satisfacción de la totalidad de los siguientes equipos y sus respectivos accesorios correspondientes a esta seccional, así:

Cant.	Ciudad	Edificio/ Juzgado	Ubicación	Tipo	Descripción	Serial
1	Popayán	Palacio Nacional Francisco de Paula Santander	Calle 3#3-31	UPS	UPS 40 KVA Marca Legrand	2307P1506001

Accesorios		
Item	**Descripción**	**Cantidad**
DPS	Supresor contra sobretensiones transitorias (SPD) PA 120T 90 KA marca Legrand	1

La instalación de los equipos se realizó a satisfacción. En la Seccional de Popayán se revisó y supervisó los procesos de instalación de cada uno de los dispositivos y se verificó que estos quedaron instalados y operativos para el uso de la sede correspondiente, tal como lo especifica el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas y Anexo No.2 Servicios Conexos de acuerdo con el Contrato No. 205 DE 2023.

Se firma en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán a los 2 días del mes de diciembre de 2024.

Pedro Julio Gomez Rodriguez
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán

Jairo Alejandro Guevara Collazos
Coordinador Soporte Tecnologico
Ingeniero Seccional de Popayán

DISICO S.A. INGENIERIA	FORMATO CUMPLIDO DE INSTALACIÓN DE UPS – DPS – ACOMETIDAS y AIRES ACONDICIONADOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

Número del Contrato: 205 DE 2023	**Popayán**	**Palacio Nacional Francisco de Paula Santander**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS UPS 40 KVA

UPS dispuestas para la Instalación. En la imagen se debe evidenciar claramente Marca, Modelo, Serial y Referencia de las UPS a Instalar	UPS Y DISPOSITIVOS Instalados. En la Imagen se debe evidenciar información relevante de los equipos y sus dispositivos debidamente instalados. Se debe mostrar la etiqueta de información de equipos instalados.
	
Imagen Panorámica del Cuarto de UPS, etc., donde fue instalado el equipo.	Imagen con información que se considere relevante para la validación de la instalación de los equipos.
	