AS CENSORES
XOOM
Seguridad, confianza y compromiso

ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Control Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento
Nº 5190

Edificio y/o Conjunto	Centro día Villanaria			Torre	
Día 15	Mes 11	Año 2024	Hora Atención 14:00		Hora Salida

Tipo de Mantenimiento ☑ Preventivo ☐ Correctivo

Cuarto de Máquinas

CONTROL

- ☑ Limpieza de Control
- ☑ Inspección de Relevos
- ☑ Ajuste de Contactores
- ☑ Chequeo de Fusibles

PRUEBAS DE CIRCUITOS

- ☑ Inspección Circuitos de Prueba
- ☑ Inspección Circuitos de Seguridad

GOBERNADOR

- ☑ Revisión Contacto Eléctrico
- ☑ Revisión Presión entre Pesa y Cable

Cabina

CONTROL

- ☑ Inspección de Zapatas y Nivel de Aceite
- ☑ Inspección de Corredera de Patines
- ☑ Inspección y Lubricación de Excéntricas
- ☑ Inspección del Ventilador
- ☑ Limpieza Externa de Cabina
- ☑ Inspección Chasis de Cabina
- ☑ Inspección Lubricación Zapatas de Cabina

REVISIÓN INTERNA

- ☑ Revisión Iluminación
- ☑ Revisión de Botonera
- ☑ Revisión Puertas Fotoceldas
- ☑ Limpieza Interna de Cabina

Puertas de Hall

- ☑ Inspección y Lubricación de Límites de Seguridad
- ☑ Inspección y Limpieza de Quicios
- ☑ Inspección de Patines
- ☑ Inspección y Limpieza de Contactos de Puertas
- ☑ Ajuste de Cerraduras
- ☑ Inspección Botoneras Hall
- ☑ Inspección de Indicadores y Linternas

Foso de Amortiguadores

- ☑ Inspección General del PIT
- ☑ Inspección y Calibración Pesa de Gobernador
- ☑ Limpieza e Inspección del Seguro
- ☑ Inspección del Buffer
- ☑ Inspección y Lubricación de Límites Inferiores
- ☑ Inspección de Cadena de Compensación
- ☑ Inspección del Interruptor del PIT

Repuestos

Cantidad	Descripción	Observación

Responsable Entrega
Nombre
C.C 75087385

Recibí Conforme
Nombre
C.C

Scanned with CamScanner