ORDEN DE SERVICIO

Elevador No. SEDE ADMINISTRATIVO 2805168102

Fecha: 05/07/2024

ORDEN

Mantenimiento Preventivo [x] Mantenimiento Correctivo [-] Otro [-]

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CIUDAD: Cucuta

MARCA: MONARCH EUROLIFT

Hora Inicio: 15:57 **Hora Salida:** 17:27

INFORMACIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

MÓDULO I [x]

CUARTO MÁQUINAS

LIMPIEZA - ORGANIZACIÓN	x
PROTECCIONES ELÉCTRICAS	x
MÁQUINA	x
FRENO	x
POLEAS	x
LIMITADOR VELOCIDAD	x
CUADRO CONTROL	x
SEÑALIZACIÓN	x
CABLES TRACCIÓN	x

ACTIVIDADES COMUNES CADA MES

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	X	LUBRICACIÓN RIELES	X
NIVELACIÓN	X	LIMPIEZA CABINA	X
CONFORT	X	INDICADORES PISO	X
RUIDOS	X	ALARMA	X

MATERIALES / REPUESTOS INSTALADOS:

- Herramienta de trabajo

OBSERVACIONES:

- Se realiza mantenimiento preventivo según el módulo correspondiente y sus respectivas actividades mes a mes, se realizan viajes piso a piso para verificar el buen funcionamiento de botones de pasillo, cabina y displays. Se verifica posibles ruidos en el equipo, se procede a realizar limpieza en cuarto de máquina, se verifican protecciones eléctricas, se realiza ajuste de bornaje, se realiza limpieza de variador de frecuencia, se realiza limpieza de guías y su respectiva lubricación. Se verifica la revisión de puertas de pasillo, puerta de cabina, limpieza en contactos eléctricos. Se realiza limpieza de sobre cabina y se instala el ambientador. Se realiza limpieza y orden en el pit del ducto. Se realizan respectivos viajes de prueba para verificar el estado y el equipo queda operativo.
  * Se solicita el cambio de los contactores del cuadro de control (cortocircuito, freno y RUN)
  *Se solita el cambio de la perrilla de inspección del cuadro de control.

Firma Técnico:



Datos del Representante:

NOMBRE: Jorge Sepúlveda

CARGO: Jefe de mantenimiento

CEDULA: —

