ORDEN DE SERVICIO

Elevador No. 1805168001 SEDE FORMACION

Fecha: 30/07/2024

ORDEN

Mantenimiento Preventivo [x] Mantenimiento Correctivo [-] Otro [-]

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CIUDAD: Cucuta

MARCA: MONARCH EUROLIFT

Hora Inicio: 14:24 **Hora Salida:** 17:53

INFORMACIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

MÓDULO I [x]

CUARTO MÁQUINAS

LIMPIEZA - ORGANIZACIÓN	x
PROTECCIONES ELÉCTRICAS	x
MÁQUINA	x
FRENO	x
POLEAS	x
LIMITADOR VELOCIDAD	x
CUADRO CONTROL	x
SEÑALIZACIÓN	x
CABLES TRACCIÓN	x

ACTIVIDADES COMUNES CADA MES

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	X	LUBRICACIÓN RIELES	X
NIVELACIÓN	X	LIMPIEZA CABINA	X
CONFORT	X	INDICADORES PISO	X
RUIDOS	X	ALARMA	X

MATERIALES / REPUESTOS INSTALADOS:

- Herramienta de trabajo.

OBSERVACIONES:

- Se realiza mantenimiento preventivo según el módulo correspondiente y sus actividades mes a mes, se realiza inspección de cuadro de control, botones de pasillo, cabina y displays se ajustan contactos, se inspecciona motor y limitador desde ducto, se realiza limpieza de soporteria y guiadores; se inspecciona y limpia el contrapeso, se lubrican los rieles, se revisan operadores de pasillo, de cabina, se limpian contactos, se hace limpieza sobre cabina, se instala ambientador y se realiza aseo en pit. Se realizan respectivos viajes de prueba para verificar el estado y el equipo queda operativo.
  Notas del ascensor:
  Se notifica botón del primer piso desgastado.
  Se solicita cambio de switche de llave por uno convencional en cuadro de control.

Firma Técnico:



Datos del Representante:

NOMBRE: Jorge Geovanny Sepúlveda Parada

CARGO: Ingeniero

CEDULA: —

