ORDEN DE SERVICIO

Elevador No. SEDE ADMINISTRATIVO 2805168102

Fecha: 21/10/2024

ORDEN

Mantenimiento Preventivo [x] Mantenimiento Correctivo [-] Otro [-]

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CIUDAD: Cucuta

MARCA: MONARCH EUROLIFT

Hora Inicio: 14:03 **Hora Salida:** 16:28

INFORMACIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

MÓDULO I [x]

CUARTO MÁQUINAS

LIMPIEZA - ORGANIZACIÓN	x
PROTECCIONES ELÉCTRICAS	x
MÁQUINA	x
FRENO	x
POLEAS	x
LIMITADOR VELOCIDAD	x
CUADRO CONTROL	x
SEÑALIZACIÓN	x
CABLES TRACCIÓN	x

ACTIVIDADES COMUNES CADA MES

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	X	LUBRICACIÓN RIELES	X
NIVELACIÓN	X	LIMPIEZA CABINA	X
CONFORT	X	INDICADORES PISO	X
RUIDOS	X	ALARMA	X

MATERIALES / REPUESTOS INSTALADOS:

- Elementos de limpieza - limpiador de contactos - aceite lubricante.

OBSERVACIONES:

- Se realiza mantenimiento preventivo del equipo enfocado en el modulo de sala de máquinas se revisan conexiones eléctricas de los sistemas principales de potencia, limpieza y verificación de la impedancia en llaves de enclavamiento, remplazo de fusibles deteriorados, ajuste de bornes puntos calientes.

Firma Técnico:



Datos del Representante:

NOMBRE: Carlos neomar

CARGO: Supervisor de contrato

CEDULA: ----------

VIA
ELEVADORES

