ELEVADORES S.A.S.
NIT: 900.575.590-6

MANTENIMIENTO
ORDEN DE TRABAJO

www.viaelevadores.com.co info@viaelevadores.com.co

Fecha: 22 | 10 | 2024

Nº 1117

ORDEN: Mantenimiento Preventivo [X] Mantenimiento Correctivo [ ] Otro [ ] Elevador No.

CLIENTE: SENA (Tecnoparque) CIUDAD: Cúcuta

MARCA: Servo - Escalera

Hora inicio: 07:00 a.m Hora Salida: 09:00 a.m

INFORMACIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
			X								

MODULO I [X] MODULO II [ ] MODULO III [ ]

CUARTO DE MAQUINAS		DUCTO		CABINA POZO	
LIMPIEZA - ORGANIZACIÓN	X	MANIOBRA - INSPECCIÓN		OPERADOR PUERTA CAB.	
PROTECCIONES ELÉCTRICAS	X	CABLE VIAJERO		SENSORES	
MAQUINA	X	PUERTAS PISOS		FOTOCELDA / ALARMA	
FRENO	X	MECANISMO PUERTA		GUIADORES	
POLEAS	X	BOTONERAS PISOS		BOTONERA / ILUMINACIÓN	
LIMITADOR VELOCIDAD	X	ILUMINACIÓN		PARACAÍDAS SEGURIDADES	
CUADRO CONTROL	X	RIELES Y SOPORTES		AMORTIGUADORES / BUFFER	
SEÑALIZACIÓN	X	CONTRAPESO		POLEA TENSORA	
CABLES TRACCIÓN	X	SEGURIDADES		CABLE LIMITADOR	

ACTIVIDADES COMUNES CADA MES

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	X	LUBRICACIÓN RIELES	X
NIVELACIÓN	X	LIMPIEZA CABINA	X
CONFORT	X	INDICADORES PISO	X
RUIDOS	X	ALARMA	X

Se usaron repuestos o materiales? Si [ ] No [X]

MATERIALES / REPUESTOS INSTALADOS

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento segun el mudulo correspondiente junto con sus actividades comunes, se realiza inspeccion y seguimiento de señales para realizar sus respectivas conexiones. Se inspecciona el correcto accionamiento y corte de señales de los micros de apertura y cierre de plataforma junto con sus respectivos limites

A SATISFACCIÓN DE AMBAS PARTES

NOMBRE Y FIRMA (profesional técnico responsable)

FIRMA:

NOMBRE Y FIRMA (representante cliente)

FIRMA: Yolima Garcia 60386186

Ibague:Carrera 3A sur # 30-19 Barrio Brisas Cel: 318 441 5187
Bogota: Carrera 74 # 25g - 69 T8 - 835 Barrio Modelia Tel: (601) 551 6735 - Cel: 302 848 1870 viaelevadoresbta@gmail.com
Cúcuta calle 9 # 5-27 Sector Lomitas Villa del Rosario Tel: (607) 5735466 - Cel. 315 854 7327 admin@viaelevadores.com.co
Barranquilla: Carrera 70 # 75-153 Barrio La Concepción Tel. (605) 3453158 Cel. 301 781 2832 admin.barranquilla@viaelevadores.com.co
Bucaramanga: Calle 6 # 21-44 Barrio Comuneros Tel. (607) 6804192 Cel. 310 715 9325 admin.bucaramanga@viaelevadores.com.co

Escaneado con CamScanner

ELEVADORES S.A.S.
NIT: 900.575.590-6

MANTENIMIENTO ORDEN DE TRABAJO

www.viaelevadores.com.co info@viaelevadores.com.co

Fecha: 22 | 10 | 2024

Nº 1118

ORDEN: Mantenimiento Preventivo [X] Mantenimiento Correctivo [ ] Otro [ ] Elevador No.

CLIENTE: SENA / Marroquineria y calzado CIUDAD: Cucuta.

MARCA: Hidraulico.

Hora inicio: 09:00 am Hora Salida: 11:30 a.m

INFORMACIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
			X								

MODULO I [X] MODULO II [ ] MODULO III [ ]

CUARTO DE MAQUINAS		DUCTO		CABINA POZO	
LIMPIEZA - ORGANIZACIÓN	X	MANIOBRA - INSPECCIÓN		OPERADOR PUERTA CAB.	
PROTECCIONES ELÉCTRICAS	X	CABLE VIAJERO		SENSORES	
MAQUINA	X	PUERTAS PISOS		FOTOCELDA / ALARMA	
FRENO	X	MECANISMO PUERTA		GUIADORES	
POLEAS	X	BOTONERAS PISOS		BOTONERA / ILUMINACIÓN	
LIMITADOR VELOCIDAD	X	ILUMINACIÓN		PARACAÍDAS SEGURIDADES	
CUADRO CONTROL	X	RIELES Y SOPORTES		AMORTIGUADORES / BUFFER	
SEÑALIZACIÓN	X	CONTRAPESO		POLEA TENSORA	
CABLES TRACCIÓN	X	SEGURIDADES		CABLE LIMITADOR	

ACTIVIDADES COMUNES CADA MES

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	X	LUBRICACIÓN RIELES	X
NIVELACIÓN	X	LIMPIEZA CABINA	X
CONFORT	X	INDICADORES PISO	X
RUIDOS	X	ALARMA	X

Se usaron repuestos o materiales? Si [ ] No [X]

MATERIALES / REPUESTOS INSTALADOS

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento segun el modulo correspondiente junto con sus actividades comunes. Se realiza verificacion de unidad hidraulica se verifican y se ajustan señales en el control se realiza seguimiento de señales junto con inspeccion y limpieza de contactores se realiza limpieza del gabinete del control y de la maquina.

A SATISFACCIÓN DE AMBAS PARTES

NOMBRE Y FIRMA (profesional técnico responsable)

FIRMA:

NOMBRE Y FIRMA (representante cliente)

FIRMA: Yasmi Karina cel: 1093757791

Escaneado con CamScanner

VIA
ELEVADORES S.A.S.
NIT: 900.575.590-6

MANTENIMIENTO
ORDEN DE TRABAJO

www.viaelevadores.com.co info@viaelevadores.com.co

Fecha: 21 | 10 | 2024

Nº 0982

ORDEN: Mantenimiento Preventivo [x] Mantenimiento Correctivo [ ] Otro [ ] Elevador No. Bloque Formación

CLIENTE: SENA CIUDAD: Cúcuta

MARCA: Tempelar Monarch

Hora inicio: Hora Salida:

INFORMACIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
			x								

MODULO I [x] MODULO II [ ] MODULO III [ ]

CUARTO DE MAQUINAS		DUCTO		CABINA POZO	
LIMPIEZA - ORGANIZACIÓN	x	MANIOBRA - INSPECCIÓN		OPERADOR PUERTA CAB.	
PROTECCIONES ELÉCTRICAS	x	CABLE VIAJERO		SENSORES	
MAQUINA	x	PUERTAS PISOS		FOTOCELDA / ALARMA	
FRENO	x	MECANISMO PUERTA		GUIADORES	
POLEAS	x	BOTONERAS PISOS		BOTONERA / ILUMINACIÓN	
LIMITADOR VELOCIDAD	x	ILUMINACIÓN		PARACAÍDAS SEGURIDADES	
CUADRO CONTROL	x	RIELES Y SOPORTES		AMORTIGUADORES / BUFFER	
SEÑALIZACIÓN	x	CONTRAPESO		POLEA TENSORA	
CABLES TRACCIÓN	x	SEGURIDADES		CABLE LIMITADOR	

ACTIVIDADES COMUNES CADA MES

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	x	LUBRICACIÓN RIELES	x
NIVELACIÓN	x	LIMPIEZA CABINA	x
CONFORT	x	INDICADORES PISO	x
RUIDOS	x	ALARMA	x

Se usaron repuestos o materiales?
Si [ ] No [x]

MATERIALES / REPUESTOS INSTALADOS

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento segun el cronograma correspondiente para las actividades comunes se realizo verificación y ajuste de borneras y componentes electricos en el cuarto de control y en la caja thyssen se verifica seguridades electricas y mecanicas del equipo. se realiza limpieza general de rieles cabina y contrapeso. se realiza limpieza general de rieles cabina y contrapeso. se realiza limpieza general de rieles cabina y contrapeso