ORDEN DE SERVICIO

Elevador No. SEDE ADMINISTRATIVO 2805168102

Fecha: 23/09/2024

ORDEN

Mantenimiento Preventivo [x] Mantenimiento Correctivo [-] Otro [-]

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CIUDAD: Cucuta

MARCA: MONARCH EUROLIFT

Hora Inicio: 14:18 **Hora Salida:** 11:21

INFORMACIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

MÓDULO III [x]

CABINA POZO

OPERADOR PUERTA CAB.	x
SENSORES	x
FOTOCELDA / ALARMA	x
GUIADORES	x
BOTONERA / ILUMINACIÓN	x
PARACAIDAS / SEGURIDADES	x
AMORTIGUADORES / BUFFER	x
POLEA TENSORA	x
CABLE LIMITADOR	x

ACTIVIDADES COMUNES CADA MES

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	X	LUBRICACIÓN RIELES	X
NIVELACIÓN	X	LIMPIEZA CABINA	X
CONFORT	X	INDICADORES PISO	X
RUIDOS	X	ALARMA	X

MATERIALES / REPUESTOS INSTALADOS:

- Herramienta de trabajo.

OBSERVACIONES:

- Se realiza mantenimiento preventivo según el módulo correspondiente y sus respectivas actividades mes a mes, se realizan viajes piso a piso para verificar el buen funcionamiento de botones de pasillo, cabina y displays. Se verifica posibles ruidos en el equipo, se procede a realizar limpieza en cuarto de máquina, se verifican protecciones eléctricas, se realiza ajuste de bornaje, se realiza limpieza de variador de frecuencia, se realiza limpieza de guías y su respectiva lubricación. Se verifica la revisión de puertas de pasillo, puerta de cabina, limpieza en contactos eléctricos. Se realiza limpieza de sobre cabina y se instala el ambientador. Se realiza limpieza y orden en el pit del ducto. Se realizan respectivos viajes de prueba para verificar el estado y el equipo queda operativo.
  Notas del ascensor:
  Se solicitan 2 bombillos 110V para ducto.
  Se solicitan 2 recolectoras para pit.
  Se solicita cambio de switche tipo llave por switche tipo convencional.
  Se solicita cambio de patines de puertas de primer piso y de cabina.
  Medidas del quicio: 12mm de ancho x 19.5mm de alto.

Firma Técnico:



Datos del Representante:

NOMBRE: Jorge Geovanny Sepúlveda

CARGO: Ingeniero de mantenimiento

CEDULA: —

VIA
ELEVADORES

