Al contestar cite este radicado
01-GG-017482-S-2024

ElectroHuila

Neiva, 18 de Julio de 2024

Doctora
Diana María Aguirre Aguirre
Contratista
IPSE
Calle 99 # 9A-54
email: dianaaguirre@ipse.gov.co
Tel: 6016397888
Bogota D.C.

Asunto: Aval Técnico-Financiero del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE NÁTAGA, ÍQUIRA, CAMPOALAGRE, GIGANTE, ALGECIRAS, ACEVEDO, LA PLATA, VILLAVIEJA, GUADALUPE, GARZÓN, TESALIA, TERUEL, COLOMBIA, SAN AGUSTÍN Y PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE LA ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
Nit No. 891.180.001-1

EMITE

AVAL TÉCNICO y FINANCIERO

Para el proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE NÁTAGA, ÍQUIRA, CAMPOALAGRE, GIGANTE, ALGECIRAS, ACEVEDO, LA PLATA, VILLAVIEJA, GUADALUPE, GARZÓN, TESALIA, TERUEL, COLOMBIA, SAN AGUSTÍN Y PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**" correspondiente a los municipios **NÁTAGA, ÍQUIRA, CAMPOALAGRE, GIGANTE, ALGECIRAS, ACEVEDO, LA PLATA, VILLAVIEJA, GUADALUPE, GARZÓN, TESALIA, TERUEL, COLOMBIA, SAN AGUSTÍN Y PITALITO** del departamento de **HUILA**, presentado por el (la) señor(a) **RODRIGO VILLALBA MOSQUERA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **19.184.765**, y una vez revisado y verificado, la empresa define:

A) Que el proyecto cuenta con disponibilidad de potencia y energía suficiente para atender a los **1.842** usuarios potenciales del STR o SDL actual.

B) Que, una vez realizada la visita de campo, constató que el proyecto beneficiará a **1.842** usuarios potenciales, de los cuales **1.842 son nuevos y 0 son existentes.**

C) Se autoriza:

MUNICIPIO ACEVEDO

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito RURAL, Estructura No.M047914 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 9.04617463667602 % en potencia, Longitud 84.4007 KM, Número dè fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda DELICIAS.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito RURAL, Estructura No.M047913 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 9.04617463667602 % en potencia, Longitud 84.4007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda DELICIAS.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito RURAL, Estructura No.M047961 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 9.04617463667602 % en potencia, Longitud 84.4007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda DELICIAS.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito RURAL, Estructura No.M047872 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 9.04617463667602 % en potencia, Longitud 84.4007 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MINAS.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito RURAL, Estructura No.M047873 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 9.04617463667602 % en potencia, Longitud 84.4007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MINAS.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito RURAL, Estructura No.M047910 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 9.04617463667602 % en potencia, Longitud 84.4007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CEDRAL.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito RURAL, Estructura No.M076047 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 9.04617463667602 % en potencia, Longitud 84.4007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN JOSE DE LLANITOS.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M060837 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2 41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel. 608-866 45 00 Ext 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PEDREGOSA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049101 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SIBERIA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049097 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SIBERIA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049107 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SIBERIA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M078099 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA FLORIDA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M078149 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VERSALLES.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049061 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VERSALLES.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M077505 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VERSALLES.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049109 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BERLIN.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M049986 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MONTAÑITA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M049985 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MONUS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M049982 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MONUS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M049976 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MONUS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M049975 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MONUS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M049979 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL JARDIN.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049111 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda COLONIA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M076776 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BERLIN.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049643 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA COLONIA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049642 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda COLONIA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049639 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M050140 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda AGUAS CLARAS.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049636 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M049621 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUADUALES.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-10010000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel. 608 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M050147 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda AGUAS CLARAS.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M050163 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda AGUAS CLARAS
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M112230 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PORVENIR.
Como punto de conexión la Subestación ACEVEDO, Circuito SAN ADOLFO, Estructura No.M050157 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ACEVEDO, Capacidad de 6.25 MVA, Ocupación 44.47 % en potencia. Circuito SAN ADOLFO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 31.4207829370214 % en potencia, Longitud 275.821 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ILUSION.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050003 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARDAL.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M049114 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050001 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PLAYITAS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050171 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS ESPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M049998 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PLAYITAS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M049999 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PLAYITAS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050180 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN JOSE DE RIECITOS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050176 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PLAYITAS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050203 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PLAYITAS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050204 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PLAYITAS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050204 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PLAYITAS.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050206 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PLAYITAS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050207 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PLAYITAS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027673 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA TOCORA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027688 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA TOCORA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027683 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA TOCORA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M112135 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA TOCORA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050187 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN JOSE DE RIECITOS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050189 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel. 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.co.n

Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA FATIMA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M050192 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA FATIMA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M111982 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 184.762099145362 % en potencia, Longitud 319.6868 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA FATIMA.

MUNICIPIO ALGECIRAS
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M066695 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 41.78 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 11.6925641700031 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PANDO ROBLE.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M066695 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 41.78 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 11.6925641700031 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PANDO ROBLE.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M066695 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 41.78 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 11.6925641700031 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PANDO ROBLE.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M074172 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 41.78 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 11.6925641700031 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PANDO ROBLE.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito PARAISO, Estructura No.M066700 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito PARAISO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 6.76618655168022

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SGPD NUR 2-11001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

% en potencia, Longitud 66.9881 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PANDO ROBLE.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito PARAISO, Estructura No.M042952 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito PARAISO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 6.76618655168022 % en potencia, Longitud 66.9881 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda NARANJO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito PARAISO, Estructura No.M104534 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito PARAISO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 6.76618655168022 % en potencia, Longitud 66.9881 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda NARANJO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito PARAISO, Estructura No.M044392 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito PARAISO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 6.76618655168022 % en potencia, Longitud 66.9881 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito PARAISO, Estructura No.M044396 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito PARAISO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 6.76618655168022 % en potencia, Longitud 66.9881 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda NARANJOS ALTOS.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito PARAISO, Estructura No.M042942 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito PARAISO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 6.76618655168022 % en potencia, Longitud 66.9881 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito PARAISO, Estructura No.M042943 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito PARAISO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 6.76618655168022 % en potencia, Longitud 66.9881 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito PARAISO, Estructura No.M042904 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito PARAISO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 6.76618655168022 % en potencia, Longitud 66.9881 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PINARES.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito URBANO, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SATRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M044539 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 20.5794312113473 % en potencia, Longitud 47.3473 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL KIOSKO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M101174 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SATIAS.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M101174 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SATIAS.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito URBANO, Estructura No.M066230 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 20.5794312113473 % en potencia, Longitud 47.3473 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL KIOSKO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito URBANO, Estructura No.M103088 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 20.5794312113473 % en potencia, Longitud 47.3473 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MORRAS.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074179 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MORRAS.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074179 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MORRAS.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074179 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-110010006-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.- 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

% en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MORRAS.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074179 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MORRAS.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M043186 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ENCILLADA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046923 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ENCILLADA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046923 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ENCILLADA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046923 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ENCILLADA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046895 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES BAJO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046896 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES BAJO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL * 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M046899 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M044837 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M044837 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M044852 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046901 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046902 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046902 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046906 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalía
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

% en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES ALTO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M406906 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES ALTO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M104615 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES ALTO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M104615 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES ALTO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046907 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ANDES ALTO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046863 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADON.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046862 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADON.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046862 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADON.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608 - 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M046862 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3,.Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADON.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046953 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA LUCIA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M046952 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA LUCIA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M072903 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADON.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M072901 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN PLABLO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074301 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ANTONIO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074235 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA CLARA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074232 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel. 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

% en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ARCADIA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074239 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA LAGUNA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074239 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA LAGUNA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074245 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ARGELIA.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074282 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL TORO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M103796 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda IPIALES.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M066652 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL BOSQUE.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M066652 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL BOSQUE.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUM 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M066652 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL BOSQUE.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074327 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTUARIO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074327 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTUARIO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074327 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 47.6 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 16.5715683731481 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTUARIO.

MUNICIPIO CAMPO ALEGRE
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M022450 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO BEJUCAL.
Como punto de conexión la Subestación RIVERA, Circuito TERMALES, Estructura No.M022147 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIVERA, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 48.81 % en potencia. Circuito TERMALES, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 6.85607582958428 % en potencia, Longitud 84.4191 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO BEJUCAL.
Como punto de conexión la Subestación RIVERA, Circuito TERMALES, Estructura No.M022147 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIVERA, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 48.81 % en potencia. Circuito TERMALES, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 6.85607582958428 % en potencia, Longitud 84.4191 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO BEJUCAL.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M022715 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAMAL BUENOS AIRES.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M022715 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAMAL BUENOS AIRES.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M022609 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MIGUEL.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M022611 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MIGUEL.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M022611 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MIGUEL.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M079065 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VENECIA.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M079067 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VENECIA.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M079069 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2 41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VENECIA.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M079070 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VENECIA.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M079070 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VENECIA.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M079064 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MIGUEL.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M079064 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MIGUEL.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079820 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ISIDRO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079820 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ISIDRO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito RIVERITA, Estructura No.M022054 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito RIVERITA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 11.2565989576015 % en potencia, Longitud 186.5672 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ROBLE.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079807 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS ESPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel. 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608-866 45 00 Ext 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 45 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ISIDRO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079807 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ISIDRO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079806 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ISIDRO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079805 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ISIDRO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079812 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ISIDRO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M066539 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BUENA VISTA.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079778 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BUENA VISTA.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079691 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS ESPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 856 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079691 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079691 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079780 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079713 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079739 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079725 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079725 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079725 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-410016003

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel. 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079730 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.
Como punto de conexión la Subestación CAMPOALEGRE, Circuito OTAS, Estructura No.M079728 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CAMPOALEGRE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 39.92 % en potencia. Circuito OTAS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.9386820317798 % en potencia, Longitud 119.6899 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUAYABO.

MUNICIPIO COLOMBIA

Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M096022 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda NUEVA GRANADA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M096227 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA FLORIDA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M096233 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA FLORIDA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M096244 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA FLORIDA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M096203 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel. 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA FLORIDA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M075612 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA HELENA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M075612 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA HELENA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M071296 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA HELENA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M096114 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M096055 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS GRANJAS.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M096055 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS GRANJAS.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M096058 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS GRANJAS.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M046465 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARCOS.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M046461 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARCOS.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M046459 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARCOS.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M046458 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARCOS.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M063947 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARCOS.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M046456 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARCOS.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M046509 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN JERONIMO.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M046399 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda HORIZONTE.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito SANTANA, Estructura No.M044632 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito SANTANA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 5.50420382280188 % en potencia, Longitud 137.8045 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ARIARI
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito RURAL, Estructura No.M095947 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.31425500611202 % en potencia, Longitud 143.5698 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALCAPARROSAL.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito RURAL, Estructura No.M095947 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.31425500611202 % en potencia, Longitud 143.5698 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALCAPARROSAL.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito RURAL, Estructura No.M095928 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.31425500611202 % en potencia, Longitud 143.5698 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALCAPARROSAL.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito RURAL, Estructura No.M095921 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.31425500611202 % en potencia, Longitud 143.5698 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALCAPARROSAL.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito RURAL, Estructura No.M095921 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.31425500611202 % en potencia, Longitud 143.5698 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALCAPARROSAL.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito RURAL, Estructura No.M101022 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.31425500611202 % en potencia, Longitud 143.5698 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALCAPARROSAL.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 1B Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito RURAL, Estructura No.M104620 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.31425500611202 % en potencia, Longitud 143.5698 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LEGIOSA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito CARRASPOSO, Estructura No.M046362 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito CARRASPOSO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 3.03907390962482 % en potencia, Longitud 113.2377 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VERSALLES.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito RURAL, Estructura No.M096079 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.31425500611202 % en potencia, Longitud 143.5698 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZARAGOSA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito RURAL, Estructura No.M071565 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.31425500611202 % en potencia, Longitud 143.5698 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZARAGOSA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito CARRASPOSO, Estructura No.M046274 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito CARRASPOSO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 3.03907390962482 % en potencia, Longitud 113.2377 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda UCRANIA.
Como punto de conexión la Subestación COLOMBIA, Circuito CARRASPOSO, Estructura No.M046331 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación COLOMBIA, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 54.95 % en potencia. Circuito CARRASPOSO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 3.03907390962482 % en potencia, Longitud 113.2377 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN EZEQUIEL.

MUNICIPIO GARZÓN

Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M092713 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 10.57 % en potencia, Longitud 101.0185 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUM 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 45 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M053948 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 10.57 % en potencia, Longitud 101.0185 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito URBANO, Estructura No.M053671 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 4.1 % en potencia, Longitud 7.456 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZULUAGA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito RURAL, Estructura No.M032721 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.75 % en potencia, Longitud 72.1744 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda AGUA BLANCA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M031971 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA MARTA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M031943 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA MARTA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M031943 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA MARTA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M031981 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda AGUA BLANCA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M091295 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2 410010000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda AGUA BLANCA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito RURAL, Estructura No.M053617 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.75 % en potencia, Longitud 72.1744 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA RICA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito RURAL, Estructura No.M053668 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.75 % en potencia, Longitud 72.1744 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA RICA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M032914 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CABAÑA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M121482 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MERCEDES.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M032568 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MERCEDES.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M032797 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LIBANO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M032791 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda NUEVA FLORESTA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M033112

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LIBANO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M033165 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN RAFAEL.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M091067 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN RAFAEL.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M033025 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda POTRERILLOS.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M060416 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN JOSE DE LA FLORIDA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052115 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO SAN ISIDRO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051700 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADITAS.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051607 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2410010003

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel. 608 866 46 00 Ext 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADITAS.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051611 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PRIMAVERA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051613 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PRIMAVERA.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051644 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MESITAS.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051678 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUANCITO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051916 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PALOQUEMAO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051916 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PALOQUEMAO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051920 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PALOQUEMAO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051921

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel. 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PALOQUEMAO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052071 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BALSERAL.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052105 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO SAN ISIDRO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052101 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUAN.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052089 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUAN.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M059092 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUAN.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052087 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUAN.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052518 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en

RADICADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 241001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Rote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8601100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PARAISO.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052126 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUAN.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052126 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUAN.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052135 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUAN.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052144 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUAN.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M052144 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAGUAN.
Como punto de conexión la Subestación LA PITA, Circuito FATIMA, Estructura No.M051952 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PITA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 66.99 % en potencia. Circuito FATIMA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 17.3628710753039 % en potencia, Longitud 165.1662 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PUERTO ALEGRIA.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M052542 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MIRADOR.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUM 2-41001000003

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuilaeticatransparencia.com

No.M052542 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MIRADOR.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M059307 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VISO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M120841 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN PEDRO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M032832 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CEIBA.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M121136 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CEIBA.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M052573 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda FILO DE GUAYABAL.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M032838 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M121112 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608 - 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@line-transparencia.com

% en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda NUEVO HORIZONTE.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M059832 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ROSARIO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M059835 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ROSARIO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M032543 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ROSARIO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M032886 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.39925082302558 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ROSARIO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M121275 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.39925082302558 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ROSARIO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M032850 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M121122 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608-866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M121118 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN LUIS.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M051984 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.39925082302558 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAMPO BELLO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M121149 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.39925082302558 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAMPO BELLO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M052009 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.39925082302558 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAMPO BELLO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M052009 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.39925082302558 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAMPO BELLO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M052008 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.39925082302558 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAMPO BELLO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M052007 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.39925082302558 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAMPO BELLO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M052005 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.39925082302558

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2 41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

% en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAMPO BELLO.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M032868 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRINIDAD.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M032868 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRINIDAD.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M092695 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRINIDAD.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M092695 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRINIDAD.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito SAN PEDRO, Estructura No.M032874 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito SAN PEDRO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 15.353901094077 % en potencia, Longitud 71.0761 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRINIDAD.

MUNICIPIO GIGANTE

Como punto de conexión la Subestación POTRERILLOS, Circuito POTRERILLOS, Estructura No.M057945 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación POTRERILLOS, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 12.74 % en potencia. Circuito POTRERILLOS, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 9.06185694726561 % en potencia, Longitud 26.5522 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL GARRUCHO.
Como punto de conexión la Subestación POTRERILLOS, Circuito POTRERILLOS, Estructura No.M057945 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación POTRERILLOS, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 12.74 % en potencia. Circuito POTRERILLOS, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 9.06185694726561 % en potencia, Longitud 26.5522 KM, Número de fases 3, Calibre del

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-856 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 38 Calle 9 Esquina
Tel: 608 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 603- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel. 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 603-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL GARRUCHO.
Como punto de conexión la Subestación POTRERILLOS, Circuito POTRERILLOS, Estructura No.M057945 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación POTRERILLOS, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 12.74 % en potencia. Circuito POTRERILLOS, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 9.06185694726561 % en potencia, Longitud 26.5522 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL GARRUCHO.
Como punto de conexión la Subestación POTRERILLOS, Circuito POTRERILLOS, Estructura No.M057945 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación POTRERILLOS, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 12.74 % en potencia. Circuito POTRERILLOS, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 9.06185694726561 % en potencia, Longitud 26.5522 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL GARRUCHO.
Como punto de conexión la Subestación POTRERILLOS, Circuito POTRERILLOS, Estructura No.M053478 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación POTRERILLOS, Capacidad de 1.5 MVA, Ocupación 12.74 % en potencia. Circuito POTRERILLOS, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 9.06185694726561 % en potencia, Longitud 26.5522 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda POTRERILLOS.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M059471 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VUELTAS ARRIBA.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M053504 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M058173 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M059468 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA CAFE.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M059468 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS OLIVOS.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M058145 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M058145 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M060120 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA CAFE.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M074555 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M074556 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M074556 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M054269 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 45 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 856 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 45 00 Ext 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 756
electrohuila@lineatransparencia.com

para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M060121 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación ALGECIRAS, Circuito ARCADIA, Estructura No.M074316 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ALGECIRAS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 45.23 % en potencia. Circuito ARCADIA, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 11.2086392145479 % en potencia, Longitud 140.1259 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS OLIVOS.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M058077 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RODEO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M060123 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO LAS AGUILAS.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M058088 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO LAS AGUILAS.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M058084 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO LAS AGUILAS.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M060115 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO LAS AGUILAS.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M057694 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8504100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RECREO.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M057806 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO LAS AGUILAS.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito HONDA - COROZAL, Estructura No.M052915 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito HONDA - COROZAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 4.28520047767323 % en potencia, Longitud 43.631 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CORAZAL.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito HONDA - COROZAL, Estructura No.M052915 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito HONDA - COROZAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 4.28520047767323 % en potencia, Longitud 43.631 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CORAZAL.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito HONDA - COROZAL, Estructura No.M052904 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito HONDA - COROZAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 4.28520047767323 % en potencia, Longitud 43.631 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CORAZAL.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M057978 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PRADERA.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M057978 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PRADERA.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito ORIENTE RURAL, Estructura No.M057978 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito ORIENTE RURAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 9.49161428396701 % en potencia, Longitud 92.4275 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel. 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

para los usuarios ubicados en la vereda PRADERA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M060220 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases ´2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PALMA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M060219 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PALMA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M060217 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PALMA.
Como punto de conexión la Subestación GIGANTE, Circuito HONDA - COROZAL, Estructura No.M053960 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GIGANTE, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 71.11 % en potencia. Circuito HONDA - COROZAL, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 4.28520047767323 % en potencia, Longitud 43.631 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PALMA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M054004 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PALMA.
Como punto de conexión la Subestación CASTALIA, Circuito SARTENEJO, Estructura No.M030944 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación CASTALIA, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 17.01 % en potencia. Circuito SARTENEJO, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 8.86900598260123 % en potencia, Longitud 79.9789 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda RIO LORO
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M054173 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRES ESQUINAS.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M054211 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atencion Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRES ESQUINAS.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M054210 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRES ESQUINAS.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M092233 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRES ESQUINAS.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M060190 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALGARROBO PARA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M057998 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALGARROBO PARA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M058810 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALGARROBO PARA.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M053881 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CASCAJAL.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M053878 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-110010063

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atencion Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 45 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

usuarios ubicados en la vereda CASCAJAL.
Como punto de conexión la Subestación ZULUAGA, Circuito SILVANIA, Estructura No.M053878 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ZULUAGA, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 49.1 % en potencia. Circuito SILVANIA, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 11.1521323874686 % en potencia, Longitud 101.6007 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CASCAJAL.

MUNICIPIO GUADALUPE
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M031759 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.07742793050071 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN JOSE.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M031817 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.07742793050071 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MIRAFLORES.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M031764 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.07742793050071 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN JOSE.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M032388 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUATOPON.
Como punto de conexión la Subestación SAN ANTONIO, Circuito URBANO, Estructura No.M031786 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN ANTONIO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 6214.59829755713 KVA, Ocupación 6.07742793050071 % en potencia, Longitud 62.85518 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MIGUELA.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M120933 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS PINOS.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608 - 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 45 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M052023 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL DIVISO.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M060073 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL DIVISO.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M052024 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA AUSTRALIA.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M052026 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA AUSTRALIA.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito CHIMBAL, Estructura No.M052630 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito CHIMBAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.6286543952203 % en potencia, Longitud 129.0364 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SARTENEJAL.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M059660 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA AUSTRALIA.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M059656 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL SINAI.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M059656 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL SINAI.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M052610 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL SINAI.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M091234 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M120744 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M052625 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SARTENEJAL.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M052497 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BELLAVISTA.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito LOS CAUCHOS, Estructura No.M052514 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito LOS CAUCHOS, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 16.8169002804904 % en potencia, Longitud 75.03746 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA RIVIERA.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito CHIMBAL, Estructura No.M053760 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito CHIMBAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.6286543952203 % en potencia, Longitud 129.0364 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA RIVIERA.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2 41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito CHIMBAL, Estructura No.M053765 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito CHIMBAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.6286543952203 % en potencia, Longitud 129.0364 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda HORIZONTE.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito CHIMBAL, Estructura No.M058893 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito CHIMBAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.6286543952203 % en potencia, Longitud 129.0364 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA DANTA.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito CHIMBAL, Estructura No.M121171 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito CHIMBAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.6286543952203 % en potencia, Longitud 129.0364 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CACHIMBAL.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito CHIMBAL, Estructura No.M052690 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito CHIMBAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.6286543952203 % en potencia, Longitud 129.0364 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MARMATO.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito CHIMBAL, Estructura No.M053553 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito CHIMBAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.6286543952203 % en potencia, Longitud 129.0364 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BETANIA.
Como punto de conexión la Subestación GUADALUPE, Circuito CHIMBAL, Estructura No.M053553 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GUADALUPE, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 89.24 % en potencia. Circuito CHIMBAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.6286543952203 % en potencia, Longitud 129.0364 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BETANIA.

MUNICIPIO IQUIRA

Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056672 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZARAGOZA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS ESPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 1B Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL : 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M056648 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056648 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056648 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056648 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056648 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056662 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZARAGOZA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056664 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZARAGOZA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056664 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 856 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 45 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZARAGOZA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056666 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZARAGOZA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056654 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZARAGOZA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056637 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ZARAGOZA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056647 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056638 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M062067 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M062067 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000 3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3 05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M056657 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056657 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056657 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS ANDES.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056628 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056625 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS ANDES.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M103433 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CONDOR.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RURAL, Estructura No.M056619 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.10439058745771 % en potencia, Longitud 56.3693 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CEDRO.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M062793 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.25603818643197 %

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PATO.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M062793 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.25603818643197 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PATO.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M062793 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.25603818643197 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PATO.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M062793 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.25603818643197 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PATO.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M062793 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.25603818643197 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PATO.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M062793 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.25603818643197 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PATO.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M062793 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.25603818643197 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PATO.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M062793 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.25603818643197 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PATO.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito URBANO, Estructura No.M055445 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 2.57038923551919 % en potencia, Longitud 13.208 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CHACHUCUE.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito URBANO, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 09 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 756
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M055426 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito URBANO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 2.57038923551919 % en potencia, Longitud 13.208 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CHACHUCUE.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M062789 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 37.5 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 3.25603818643197 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CHACHUCUE.

MUNICIPIO NATAGA
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M055574 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 74.42 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 2.64844724826261 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación RIO NEGRO, Circuito RIO CHIQUITO, Estructura No.M056478 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación RIO NEGRO, Capacidad de 2.5 MVA, Ocupación 74.42 % en potencia. Circuito RIO CHIQUITO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 2.64844724826261 % en potencia, Longitud 75.5264 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056073 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MERCEDES.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056073 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS MERCEDES.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M055947 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda HONDURA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M055945 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001006-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel. 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
eeu.huila@lineatransparencia.com

Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda HONDURA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056073 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS LAURELES.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M055945 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda HONDURA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M055754 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M055938 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M055938 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M055750 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M055757 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS ESPO NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 45 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 45 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 45 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL : 608-8504100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056471 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056471 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056192 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056188 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056189 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056189 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056189 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CARMELO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M055634 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608-866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PRINGAMOSA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M035520 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRIUNFO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056472 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PRINGAMOSA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M056472 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PRINGAMOSA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M034592 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRIUNFO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M035542 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRIUNFO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M081789 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL SOCORRO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M082499 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 20.9300704722785 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608-866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel. 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

los usuarios ubicados en la vereda EL SOCORRO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M082499 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 20.9300704722785 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL SOCORRO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M035765 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 4.5064023581182 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CASCAJOSA.

MUNICIPIO PITALITO
Como punto de conexión la Subestación ISNOS, Circuito RURAL, Estructura No.M076936 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ISNOS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 58.9 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 18.44 % en potencia, Longitud 125.0695 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL BOMBO.
Como punto de conexión la Subestación ISNOS, Circuito RURAL, Estructura No.M089969 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ISNOS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 58.9 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 18.44 % en potencia, Longitud 125.0695 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA FLORIDA.
Como punto de conexión la Subestación ISNOS, Circuito RURAL, Estructura No.M077783 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ISNOS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 58.9 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 18.44 % en potencia, Longitud 125.0695 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SIETE DE AGOSTO.
Como punto de conexión la Subestación ISNOS, Circuito RURAL, Estructura No.M077783 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ISNOS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 58.9 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 18.44 % en potencia, Longitud 125.0695 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SIETE DE AGOSTO.
Como punto de conexión la Subestación ISNOS, Circuito RURAL, Estructura No.M077478 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación ISNOS, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 58.9 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 18.44 % en potencia, Longitud 125.0695 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MIRADOR.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026311 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MIRADOR.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M077772 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SIETE DE AGOSTO.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M077780 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SIETE DE AGOSTO.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026309 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 CU para los usuarios ubicados en la vereda EL MIRADOR.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026313 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MIRADOR.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026762 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MIRADOR.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026762 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA UNION.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026308 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608-866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA UNION.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026304 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA UNION.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M077440 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SIETE DE AGOSTO.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M077444 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA LAGUNA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M077444 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA LAGUNA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026291 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAGUNA VERDE.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026277 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAGUNA VERDE.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M060637 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAGUNA VERDE.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel 608-866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026275 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAGUNA VERDE.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026275 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAGUNA VERDE.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M025684 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA LAGUNA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026764 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA LAGUNA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026764 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA LAGUNA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026786 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda NUEVA ZELANDA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026794 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda NUEVA ZELANDA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026767 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000003

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PARAISO ACACOS.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M024550 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SIBILA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M025647 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SINAI.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M076802 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN LUIS.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026869 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MORTIÑAL.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026856 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MORTIÑAL.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M026883 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MORTIÑAL.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito CHILLURCO, Estructura No.M024479 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito CHILLURCO, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 12.53 % en potencia, Longitud 122.1815 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL GUAMAL.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 45 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 603-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M110835 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA LAGUNA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M078125 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA LAGUNA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M026969 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MONTE BONITO.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M026950 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VEGAS DE ALUMBRE.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M026735 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MONTE BONITO.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M026738 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MONTE BONITO.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M026978 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda DANUBIO.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027017 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel. 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 45 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MESETA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027022 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS GRANJAS.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027022 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS GRANJAS.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027040 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PRADERA.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027042 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PEDREGAL.
Como punto de conexión la Subestación PITALITO, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027043 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PITALITO, Capacidad de 15/20 MVA, Ocupación 63.29 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 7170.69034333515 KVA, Ocupación 16.46 % en potencia, Longitud 86.9433 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PRADERA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M027637 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda HACIENDA LABOYOS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M027829 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA INES.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M027823 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA INES.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048234 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA GUANDINOSA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048230 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA GUANDINOSA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048240 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA GUANDINOSA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048241 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA GUANDINOSA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M111112 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MIRAFLORES.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M111128 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MIRAFLORES.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048189 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo -
Tel. 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MIRAFLORES.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M076738 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MIRAFLORES.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048211 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTAFE.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M047543 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048187 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PALMITO.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M047540 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M047540 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048205 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PALMITO.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-410010006-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 856 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 603-3604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M047478 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CRISTALINA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M092889 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTAFE.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M110817 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CRISTALINA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048253 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLAFATIMA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048256 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CRISTALINA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M047516 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M047521 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M047525 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M047528 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PENCIL.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M047528 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PENCIL.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048261 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLAFATIMA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS, Estructura No.M048302 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 58.18 % en potencia, Longitud 151.3571 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MONTECRISTO.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS-C CP, Estructura No.M026032 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS-C CP, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 38.68 % en potencia, Longitud 90.1887 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RECUERDO.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS-C CP, Estructura No.M026038 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS-C CP, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 38.68 % en potencia, Longitud 90.1887 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RECUERDO.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS-C CP, Estructura No.M026428 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS-C CP, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 38.68 % en potencia, Longitud 90.1887 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RECUERDO.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS ESPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3 05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS-C CP, Estructura No.M027190 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS-C CP, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 38.68 % en potencia, Longitud 90.1887 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VERSALLES.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS-C CP, Estructura No.M027190 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS-C CP, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 38.68 % en potencia, Longitud 90.1887 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VERSALLES.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS-C CP, Estructura No.M061409 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS-C CP, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 38.68 % en potencia, Longitud 90.1887 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CASTILLA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS-C CP, Estructura No.M061407 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS-C CP, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 38.68 % en potencia, Longitud 90.1887 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CASTILLA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS-C CP, Estructura No.M025831 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS-C CP, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 38.68 % en potencia, Longitud 90.1887 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CASTILLA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito BRUSELAS-C CP, Estructura No.M025811 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito BRUSELAS-C CP, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 38.68 % en potencia, Longitud 90.1887 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda NORMANDIA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M111362 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 AL ECO para los usuarios ubicados en la vereda SANJONES.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027390 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel. 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL TRIUNFO.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027390 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL TRIUNFO.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M060827 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA RITA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M024166 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M024169 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARTIN.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M024160 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M024155 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SANTA ROSA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M060868 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARTIN.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 865 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M060867 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARTIN.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M026377 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PALMARITO.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M026378 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda DIVISO.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M026353 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PALMARITO.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M026393 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS ANDES.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027119 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAMBEROS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M027119 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CAMBEROS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M061258 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LUCITANIA.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M047630 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOMITAS.
Como punto de conexión la Subestación SOLARTE, Circuito PALESTINA, Estructura No.M047494 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SOLARTE, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 70.34 % en potencia. Circuito PALESTINA, Capacidad de 6573.13281472389 KVA, Ocupación 35.2 % en potencia, Longitud 318.9705 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CRISTALINA.

MUNICIPIO SAN AGUSTIN
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M089633 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PEÑAS BLANCAS.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M089633 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.6 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PEÑAS BLANCAS.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M077743 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.7 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M077743 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.8 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M077743 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.9 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

% en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090030 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.10 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda OBANDO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090030 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.11 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda OBANDO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090325 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.12 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda OBANDO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090016 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.13 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda OBANDO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090016 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.14 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda OBANDO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090008 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.15 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ESTRECHO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090008 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.16 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ESTRECHO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel. 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 15A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.* 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M088299 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.17 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CHAQUIRA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M088299 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.18 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CHAQUIRA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M076814 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.19 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MARBELLA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M076814 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.20 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MARBELLA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M076814 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.21 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MARBELLA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090187 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.22 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUINCHANA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M089982 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.23 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MARBELLA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M089982 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.24 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

% en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MARBELLA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090180 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.25 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MAGDALENA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090180 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.26 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MAGDALENA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090180 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.27 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MAGDALENA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M089973 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.28 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA FATIMA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M089274 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.29 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M089274 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.30 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M089274 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.31 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CARMEN.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M088914 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.32 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADON.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M088914 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.33 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADON.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M088914 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.34 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda QUEBRADON.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090131 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.35 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CANDELA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090164 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.36 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090164 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.37 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090164 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.38 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090170 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.39 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-410010600-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

% en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090170 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.40 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090170 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.41 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito OBANDO, Estructura No.M090172 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.42 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito OBANDO, Capacidad de 4398.02341057889 KVA, Ocupación 18.9118524440839 % en potencia, Longitud 168.0331 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito RURAL, Estructura No.M087640 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.42 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 19.2490040118056 % en potencia, Longitud 43.819 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CASTELLANA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito RURAL, Estructura No.M087640 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.43 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 19.2490040118056 % en potencia, Longitud 43.819 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA CASTELLANA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito RURAL, Estructura No.M061571 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.44 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 19.2490040118056 % en potencia, Longitud 43.819 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS DELICIAS.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M047610 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RETIRO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS ESPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M047609 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RETIRO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M047609 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL RETIRO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M047603 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN LORENZO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTIN, Circuito RURAL, Estructura No.M087544 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTIN, Capacidad de 10/12.44 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito RURAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 19.2490040118056 % en potencia, Longitud 43.819 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LLANADA DE NARANJO.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M027878 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRIBUNA ALTA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M027878 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda TRIBUNA ALTA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M027864 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ERMITA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M027864 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-410010003

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ERMITA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M027864 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ERMITA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M027864 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ERMITA.
Como punto de conexión la Subestación SAN AGUSTÍN, Circuito LA FLORIDA, Estructura No.M061225 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación SAN AGUSTÍN, Capacidad de 10/12.5 MVA, Ocupación 25.5 % en potencia. Circuito LA FLORIDA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 8.67321992407579 % en potencia, Longitud 75.9288 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ERMITA.

MUNICIPIO TERUEL

Como punto de conexión la Subestación PALERMO, Circuito BUENOS AIRES, Estructura No.M046777 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PALERMO, Capacidad de 5 MVA, Ocupación 56.6 % en potencia. Circuito BUENOS AIRES, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 3.7618486433375 % en potencia, Longitud 71.4329 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL TABLON.
Como punto de conexión la Subestación PALERMO, Circuito BUENOS AIRES, Estructura No.M046777 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PALERMO, Capacidad de 5 MVA, Ocupación 56.6 % en potencia. Circuito BUENOS AIRES, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 3.7618486433375 % en potencia, Longitud 71.4329 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL TABLON.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M063386 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CASTILLA.
Como punto de conexión la Subestación PALERMO, Circuito BUENOS AIRES, Estructura No.M045964 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PALERMO, Capacidad de 5 MVA, Ocupación 56.6 % en potencia. Circuito BUENOS AIRES, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 3.7618486433375 % en potencia, Longitud 71.4329 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-1001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 552 115
TEL : 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

los usuarios ubicados en la vereda ALMORZADERO.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M066059 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SINAI.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M066059 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SINAI.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M066059 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SINAI.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M065650 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA MINA.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M057298 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PORTACHUELO.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M101068 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ARRAYANES.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M066027 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ARRAYANES.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M102936 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ARRAYANES.
Como punto de conexión la Subestación IQUIRA 1, Circuito TERUEL, Estructura No.M102936 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación IQUIRA 1, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 60.05 % en potencia. Circuito TERUEL, Capacidad de 3322.41985907862 KVA, Ocupación 49.8836364673828 % en potencia, Longitud 115.3098 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ARRAYANES.

MUNICIPIO TESALIA
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M056519 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M056520 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M062814 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M062813 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M056510 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL VERGEL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054989 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PALMITO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054989 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PALMITO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M057028 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PALMITO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M057028 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PALMITO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054978 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PALMITO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054981 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PALMITO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054995 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PALMITO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M056890 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL PALMITO.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M056881 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUACIMOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054582 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda GUACIMOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M057119 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL GUAMAL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M057119 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL GUAMAL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M057119 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL GUAMAL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M056463 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M056462 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M065800 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESPERANZA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M056435 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda PIEDRAGORDA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M062741 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS YUYOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M034653 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS YUYOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054565 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS YUYOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M062878 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS YUYOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054602 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MORAL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054601 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MORAL.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054601 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MORAL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054920 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MORAL.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M081525 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ROSARIO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M034222 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ROSAIO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054524 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL MEDIO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054530 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BUENA VISTA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M054530 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BUENA VISTA.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M062916 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3 05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 2.62192641750213 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda POTRERILLOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M062916 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 2.62192641750213 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda POTRERILLOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M062914 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 2.62192641750213 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda POTRERILLOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M034771 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 2.62192641750213 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda POTRERILLOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M034190 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LAS DELICIAS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M055527 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL HIGUERON.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito NATAGA, Estructura No.M035773 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito NATAGA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 2.62192641750213 % en potencia, Longitud 84.4534 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda POTRERILLOS.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M062913 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda POTRERILLOS.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 45 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 856 45 00 Ext 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M034273 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CENTRO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M036248 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL CENTRO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M036378 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL HIGUERON.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M062656 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL HIGUERON.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M036055 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 68.43 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 24.4456516567471 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda EL ESPINAL.

MUNICIPIO VILLA VIEJA

Como punto de conexión la Subestación AIPE, Circuito SAN ALFONSO, Estructura No.M044093 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación AIPE, Capacidad de 5/6.25 MVA MVA, Ocupación 70.953792 % en potencia. Circuito SAN ALFONSO, Capacidad de 5760.454576 KVA, Ocupación 33.23 % en potencia, Longitud 31.965 KM, Número de fases BC, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ALFONSO.
Como punto de conexión la Subestación AIPE, Circuito SAN ALFONSO, Estructura No.M045764 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación AIPE, Capacidad de 5/6.25 MVA MVA, Ocupación 70.953792 % en potencia. Circuito SAN ALFONSO, Capacidad de 5760.454576 KVA, Ocupación 33.23 % en potencia, Longitud 21.102 KM, Número de fases AB, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA VICTORIA.
Como punto de conexión la Subestación AIPE, Circuito SAN ALFONSO, Estructura

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUM 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

No.M044080 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación AIPE, Capacidad de 5/6.25 MVA MVA, Ocupación 70.953792 % en potencia. Circuito SAN ALFONSO, Capacidad de 5760.454576 KVA, Ocupación 33.23 % en potencia, Longitud 29.851 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ALFONSO.
Como punto de conexión la Subestación AIPE, Circuito SAN ALFONSO, Estructura No.M044066 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación AIPE, Capacidad de 5/6.25 MVA MVA, Ocupación 70.953792 % en potencia. Circuito SAN ALFONSO, Capacidad de 5760.454576 KVA, Ocupación 33.23 % en potencia, Longitud 27.975 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ALFONSO.
Como punto de conexión la Subestación AIPE, Circuito SAN ALFONSO, Estructura No.M044063 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación AIPE, Capacidad de 5/6.25 MVA MVA, Ocupación 70.953792 % en potencia. Circuito SAN ALFONSO, Capacidad de 5760.454576 KVA, Ocupación 33.23 % en potencia, Longitud 27.239 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ALFONSO.
Como punto de conexión la Subestación AIPE, Circuito SAN ALFONSO, Estructura No.M101950 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación AIPE, Capacidad de 5/6.25 MVA MVA, Ocupación 70.953792 % en potencia. Circuito SAN ALFONSO, Capacidad de 5760.454576 KVA, Ocupación 33.23 % en potencia, Longitud 25.194 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA VICTORIA.
Como punto de conexión la Subestación AIPE, Circuito SAN ALFONSO, Estructura No.M017628 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación AIPE, Capacidad de 5/6.25 MVA MVA, Ocupación 70.953792 % en potencia. Circuito SAN ALFONSO, Capacidad de 5760.454576 KVA, Ocupación 33.23 % en potencia, Longitud 22.872 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA VICTORIA.
Como punto de conexión la Subestación BARAYA, Circuito SAN ANDRES, Estructura No.M072152 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación BARAYA, Capacidad de 1.5 MVA MVA, Ocupación 84.2527121318246 % en potencia. Circuito SAN ANDRES, Capacidad de 6573.132815 KVA, Ocupación 5.95 % en potencia, Longitud 20.164 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda DOCHE.
Como punto de conexión la Subestación BARAYA, Circuito SAN ANDRES, Estructura No.M072155 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación BARAYA, Capacidad de 1.5 MVA MVA, Ocupación 84.2527121318246 % en potencia. Circuito SAN ANDRES, Capacidad de 6573.132815 KVA, Ocupación 5.95 % en potencia, Longitud 20.19 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda DOCHE.
Como punto de conexión la Subestación FORTALECILLAS, Circuito VILLAVIEJA, Estructura No.M020517 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación FORTALECILLAS, Capacidad de 2.5 MVA MVA, Ocupación 90.052785587121 % en potencia. Circuito VILLAVIEJA, Capacidad de 4398.023411 KVA, Ocupación 13.736 %

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel. 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 856 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604190
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

en potencia, Longitud 17.125 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda POLONIA.
Como punto de conexión la Subestación FORTALECILLAS, Circuito VILLAVIEJA, Estructura No.M017542 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación FORTALECILLAS, Capacidad de 2.5 MVA MVA, Ocupación 90.052785587121 % en potencia. Circuito VILLAVIEJA, Capacidad de 4398.023411 KVA, Ocupación 13.736 % en potencia, Longitud 13.034 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda HATO NUEVO.
Como punto de conexión la Subestación FORTALECILLAS, Circuito VILLAVIEJA, Estructura No.M016926 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación FORTALECILLAS, Capacidad de 2.5 MVA MVA, Ocupación 90.052785587121 % en potencia. Circuito VILLAVIEJA, Capacidad de 4398.023411 KVA, Ocupación 13.736 % en potencia, Longitud 16.134 KM, Número de fases ABC, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda HATO NUEVO.

MUNICIPIO LA PLATA
Como punto de conexión la Subestación LA PLATA, Circuito PITAL, Estructura No.M034972 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PLATA, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 67.9 % en potencia. Circuito PITAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 21.6635787306673 % en potencia, Longitud 233.7036 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN ANDRES.
Como punto de conexión la Subestación LA PLATA, Circuito PITAL, Estructura No.M081664 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PLATA, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 67.9 % en potencia. Circuito PITAL, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 21.6635787306673 % en potencia, Longitud 233.7036 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CORAL.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M056785 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARTIN.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M056785 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARTIN.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M056785 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel. 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

usuarios ubicados en la vereda SAN MARTIN.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M056785 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN MARTIN.
Como punto de conexión la Subestación LA PLATA, Circuito URBANO 2, Estructura No.M034153 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PLATA, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 67.9 % en potencia. Circuito URBANO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 22.0976651170295 % en potencia, Longitud 45.1236 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO CAÑANA.
Como punto de conexión la Subestación LA PLATA, Circuito URBANO 2, Estructura No.M034340 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PLATA, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 67.9 % en potencia. Circuito URBANO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 22.0976651170295 % en potencia, Longitud 45.1236 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 CU para los usuarios ubicados en la vereda LAS MERCEDES.
Como punto de conexión la Subestación LA PLATA, Circuito URBANO 2, Estructura No.M034162 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PLATA, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 67.9 % en potencia. Circuito URBANO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 22.0976651170295 % en potencia, Longitud 45.1236 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 CU para los usuarios ubicados en la vereda LAS MERCEDES.
Como punto de conexión la Subestación LA PLATA, Circuito URBANO 2, Estructura No.M034325 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación LA PLATA, Capacidad de 5/6.25 MVA, Ocupación 67.9 % en potencia. Circuito URBANO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 22.0976651170295 % en potencia, Longitud 45.1236 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 CU para los usuarios ubicados en la vereda LAS MERCEDES.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M055906 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA DE LEIVA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M055905 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda VILLA DE LEIVA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M054727 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SGPD NUR 2-11001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 6 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608-866 45 00 Ext 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 4 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda MOSCOPAN.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M081406 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS ALPES.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M081638 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 1/0 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BRISAS.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M055890 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BRISAS.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M062631 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PALMA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M056132 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA PALMA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M062669 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda DOS AGUAS.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M062671 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACSR para los

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 45 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 45 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 45 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 45 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

usuarios ubicados en la vereda DOS AGUAS.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M062679 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda DOS AGUAS.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M055957 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M055953 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 2, Estructura No.M055953 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 2, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 189.3832 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA ESMERALDA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M035975 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 3, Calibre del conductor 2 ACRS para los usuarios ubicados en la vereda LOS PINOS.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M062313 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS PINOS.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M062315 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS PINOS.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M062319 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS JARDINES.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M055200 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS JARDINES.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M055200 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LOS JARDINES.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M055194 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA AURORA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M055196 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CEDRAL.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M055196 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda CEDRAL.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M056958 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO RICO.
Como punto de conexión la Subestación PAICOL, Circuito TESALIA, Estructura No.M056457 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación PAICOL, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 90.17 % en potencia. Circuito TESALIA, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 20.8432717668257 % en potencia, Longitud 272.2726 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.co.n

usuarios ubicados en la vereda ALTO RICO.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M055173 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA FLORIDA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M054767 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ALTO RICO.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M055334 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda LA FLORIDA.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 3, Estructura No.M055263 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 3, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 10.2331070973305 % en potencia, Longitud 162.2941 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda ARRAYAN.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 1, Estructura No.M055501 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 1, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 18.4396979113108 % en potencia, Longitud 156.4257 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BAJO PESCADOR.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 1, Estructura No.M055497 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 1, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 18.4396979113108 % en potencia, Longitud 156.4257 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BAJO PESCADOR.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 1, Estructura No.M055496 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 1, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 18.4396979113108 % en potencia, Longitud 156.4257 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda BAJO PESCADOR.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 1, Estructura No.M055125 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel. 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 135
TEL : 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 1, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 18.4396979113108 % en potencia, Longitud 156.4257 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN RAFAEL.
Como punto de conexión la Subestación GALLEGO, Circuito GALLEGO 1, Estructura No.M055131 a 13.8 KV y con la siguiente disponibilidad en cada punto:
Subestación GALLEGO, Capacidad de 3 MVA, Ocupación 91.1 % en potencia. Circuito GALLEGO 1, Capacidad de 5760.45457581257 KVA, Ocupación 18.4396979113108 % en potencia, Longitud 156.4257 KM, Número de fases 2, Calibre del conductor 2 ACSR para los usuarios ubicados en la vereda SAN RAFAEL.

D) Cumple con la regulación vigente.

E) Se estiman los siguientes factores: a) índices de calidad vigentes SAIDI: 89,51% SAIFI; 109,41%, b) Recaudo 99,56%, c) Medición 100%, d) Cartera > 60 días: 3,67%, e) Cobertura sin proyecto 99,19% y f) Cobertura con proyecto 99,61%.

El proyecto revisado corresponde al diseño elaborado por el ingeniero electromecánico **WILLIAM ANTONIO BARCO BRAVO** con matrícula profesional vigente No. **CN250-50394** y aprobado técnicamente por la Empresa mediante oficio o certificación **01-DIP-017473-S-2024** expedida el **18 DE JULIO DE 2024.**

Una vez realizados los cálculos de operación comercial durante la vida útil de la nueva infraestructura el proyecto NO requiere de recursos que garanticen la Administración, Operación y Mantenimiento ni para llevar a cabo la reposición de activos del Proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE NÁTAGA, ÍQUIRA, CAMPOALEGRE, GIGANTE, ALGECIRAS, ACEVEDO, LA PLATA, VILLAVIEJA, GUADALUPE, GARZÓN, TESALIA, TERUEL, COLOMBIA, SAN AGUSTÍN Y PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Por lo tanto, una vez analizado el proyecto y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, la empresa emite AVAL TÉCNICO Y FINANCIERO, obligándose a:

a. Autorizar la energización de los activos que se construyan de acuerdo con el proyecto de inversión.
b. Recibir los activos construidos como resultado de la ejecución del proyecto para efectuar las labores de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).
c. Efectuar la reposición de los activos cuando sea necesario.
d. Garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a los suscriptores potenciales, ofreciendo los índices de calidad y continuidad previstos en la regulación.
e. Que el proyecto cumple con las especificaciones y normas técnicas que han sido establecidas para los materiales y equipos, así como para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 13 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No 7 - 54
Barrio Centro
Tel. 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL : 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Al contestar cite este radicado
01-GG-017482-S-2024

El presente aval tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Sin otro particular.

Atentamente,

NIKA DUNIEZHKA CUELLAR CUENCA
Gerente General
GERENCIA GENERAL

Copia a:
DIVISION INGENIERIA DE PROYECTOS - HERNAN GUERRA GOMEZ

Anexos: 511136_01DIP017473S2024AVALTECFINANEH.pdf,

Proyectó: Juan Sebastian Abello Sanchez

Revisó:
DIVISION INGENIERIA DE PROYECTOS - OSCAR IVAN GONZALEZ HOYOS
Aprobó:
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA - DANIEL ACEVEDO GOMEZ

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608 - 866 45 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com