UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 3c42c1c1	SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE PJ DUITAMA	localizacion:Cuarto de máquinas
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 1 remanofacturada 0135	tiene_manual: No
antiguedad: Sin registro de ingreso marca: TOSHIBA potencia: 6 Hp proveedor: Na voltaje: 220 v amperaje: 12 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
fadac7ea	3c42c1c1	Impulsor	3 MESES
2c9d646f	3c42c1c1	Eje e inducido	3 MESES
7472f29e	3c42c1c1	Sello mecánico	3 MESES
270d1a3d	3c42c1c1	Rodamientos	3 MESES
098adb53	3c42c1c1	Ventilador	3 MESES
197df09e	3c42c1c1	Bornera y bobinados	3 MESES
739610a6	3c42c1c1	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
09aa5fe4	3c42c1c1	Impulsor	PREVENTIVO	11/25/2024	REPARADO
27285cc7	3c42c1c1	Eje e inducido	CORRECTIVO	11/25/2024	REPARADO
1da2a0f5	3c42c1c1	Sello mecánico	CORRECTIVO	11/25/2024	NUEVO
8c100e49	3c42c1c1	Rodamientos	CORRECTIVO	11/25/2024	NUEVO
7ab49fec	3c42c1c1	Ventilador	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
2fa40fbd	3c42c1c1	Bornera y bobinados	CORRECTIVO	11/25/2024	NUEVO
7be2f234	3c42c1c1	Caracola	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 600320df	SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE PJ DUITAMA	localizacion:Cuarto de máquinas
Tipo_equipo: HIDROFLO	serial_de_equipo: Hidroflo EQTH-210VE	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: EVANS potencia: 210 Lts proveedor: Na voltaje: Na amperaje: Na		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
dbb3f394	600320df	Membrana	3 MESES
358a897d	600320df	Tanque y bridas de descarga	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
f51cc0a0	600320df	Membrana	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
0bdd3431	600320df	Tanque y bridas de descarga	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 626c5771	SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE PJ DUITAMA	localizacion:Cuarto de máquinas
Tipo_equipo: TABLERO	serial_de_equipo: Tablero control bomba de agua potable sin placa	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: Na potencia: 3KW proveedor: Na voltaje: 240 V amperaje: 12 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
6d242668	626c5771	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	3 MESES
3d156907	626c5771	Tablero	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
9def1b98	626c5771	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
e0eb19c6	626c5771	Tablero	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO