UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: c9660f27	SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE TRIBUNAL DE JUSTICIA STA ROSA DE VITERBO	localizacion:Cuarto de máquinas
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 1 8-177560-20	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: MAGNATEK potencia: 3 HP proveedor: Na voltaje: 230V amperaje: 4.3 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
384c0895	c9660f27	Impulsor	3 MESES
f16ed36c	c9660f27	Eje e inducido	3 MESES
e6ea33f3	c9660f27	Sello mecánico	3 MESES
bdfb5bca	c9660f27	Rodamientos	3 MESES
31640110	c9660f27	Sistema de arranque	3 MESES
7f65abca	c9660f27	Bornera y bobinados	3 MESES
30742c0e	c9660f27	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
ff026586	c9660f27	Impulsor	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
e2a46385	c9660f27	Eje e inducido	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
80203c80	c9660f27	Sello mecánico	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
baa36f4d	c9660f27	Rodamientos	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
4416bd33	c9660f27	Sistema de arranque	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
74a76c18	c9660f27	Bornera y bobinados	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
255c9c04	c9660f27	Caracola	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 2b6e752a	SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE TRIBUNAL DE JUSTICIA STA ROSA DE VITERBO	localizacion:Cuarto de máquinas
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 2 8-177560-20	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: MAGNETEK potencia: 3 HP proveedor: Na voltaje: 230 V amperaje: 4.3 A		

COMPONENTE


id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
abe419bd	2b6e752a	Impulsor	3 MESES
cfd73def	2b6e752a	Eje e inducido	3 MESES
462735a7	2b6e752a	Sello mecánico	3 MESES
b1c3c279	2b6e752a	Rodamientos	3 MESES
fe74c4f1	2b6e752a	Sistema de arranque	3 MESES
1e4985cc	2b6e752a	Bornera y bobinados	3 MESES
4e92572b	2b6e752a	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
48390b30	2b6e752a	Impulsor	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
959d7c13	2b6e752a	Eje e inducido	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
87ce7b38	2b6e752a	Sello mecánico	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
9f6b7324	2b6e752a	Rodamientos	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
a48d574c	2b6e752a	Sistema de arranque	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
ae9c3fad	2b6e752a	Bornera y bobinados	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
07faf4cf	2b6e752a	Caracola	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 9f43d542	SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE TRIBUNAL DE JUSTICIA STA ROSA DE VITERBO	localizacion:Cuarto de máquinas
Tipo_equipo: TABLERO	serial_de_equipo: Tablero control bombas bifásico 220V	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: Na potencia: 1KW proveedor: Na voltaje: 220V amperaje: 3.3 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
68460b0f	9f43d542	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	3 MESES
da547410	9f43d542	Tablero	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
adc11463	9f43d542	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO
1f43673d	9f43d542	Tablero	PREVENTIVO	11/25/2024	BUEN ESTADO