Servimos con
Responsabilidad
Social y Ambiental



INFORME DE OPERACIONES

ICSA INC S.A.

No. 4307

Pereira, agosto 09 de 2024

Señores
ORBITA CONSTRUCTORA S.A.S
La Ciudad

REF. INFORME DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE SISTEMA SEPTICO.

El día 06 de agosto de 2024, personal de nuestra empresa realizó las actividades programadas del mantenimiento de los pozos sépticos de **Santa Rita OVR Cerritos - Aeropuerto** ubicado en la vereda Los Planes, Pereira, Risaralda.

El sistema intervenido se encontró colmatado por residuos entre lodos y aguas residuales, los cuales fueron retirados por equipos y personal cualificados, posteriormente se condujeron en vehículos especializados hacia la planta de ICSA ING SA, donde se depositaron para su respectivo proceso de tratamiento y disposición final adecuado.

La cantidad de residuos retirados fue de 14.000 litros, dejando los sistemas funcionando de manera adecuada y eficiente. Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo anualmente, para evitar problemas de colmatación y taponamientos.

Se anexa registro fotográfico.

TANQUE SÉPTICO N°.1

ANTES	DESPUES
	

TANQUE SÉPTICO N°.2

ANTES	DESPUES
	

No. 4307

FILTRO FAFA

ANTES	DESPUES
	

Atentamente,

ALEJANDRO OCAMPO H.
Coordinador Técnico.
Teléfonos: 312 8893097- 3170605
tecnicoplanta@icsaing.com
Pereira, Risaralda