Mosquera, Cundinamarca 20 diciembre de 2024

SEÑORES:
Servicio Nacional de Aprendizaje

REPRESENTANTE LEGAL
Jorge Londoño Ulloa

REF: INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA PLANEADA REFERENTE A INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa: Servicio nacional de aprendizaje
Nit: 899999034-1 **Dirección:** km 7 vía Mosquera Bogotá
Teléfono: 601 546 23 23
Barrio: Mosquera
Correo Electrónico: djcarvajal@sena.edu.co
Actividad Económica: 8523

ARL: positiva **Nivel de Riesgo:** 5 # **Trabajadores**: 650
Representante Legal: Jorge Londoño Ulloa

Fecha de Inspección: viernes 20 de diciembre 2024
Nombre de quien recibe la Inspección: Danna Carvajal
Cedula: 1022939015 **Teléfono:** 601 546 23 23
Cargo: Profesional SST
Nombre Inspector que realiza la visita: Sargento. Borys Ortiz Rojas
Cabo. Diego Fonseca
Promedio total de cumplimiento:

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE CON RECOMENDACIONES



3. NORMATIVIDAD

"(…)

ART 42 LEY 1575 DE 2012, Modificado por el Artículo 7° DE LA LEY 1796 DE 2016.

Los cuerpos de Bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos de comercio e industriales, e informaran a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general.

ART 209 RESOLUCIÓN 0661 DE 2014.

El informe contara con un registro fotográfico amplio y suficiente que muestre las características generales del objeto de inspección, principalmente a la fachada del objeto de inspección, así como detalles específicos que sustenten los requerimientos emitidos.

ART 210 RESOLUCIÓN 0661 DE 2014
El informe correspondiente contendrá, de ser el caso, un plazo para la subsanación de los requerimientos contenidos en el mismo. Dicho plazo no podrá exceder de los 30 días calendario contados desde la entrega del acta de inspección.

Artículo 213. El Cuerpo de Bomberos expedirá un Certificado de Inspección a las edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales que cumplan con las condiciones de Seguridad Humana y Protección Contra incendio, este Certificado contará con una vigencia no mayor a un (1) año para todos los objetos. Así mismo, si las edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales realizan remodelaciones, ampliaciones, modificaciones u otros que implique variación en la parte arquitectónica, invalida el Certificado actual y deberá solicitar inmediatamente una nueva inspección para expedir el nuevo Certificado de Seguridad Humana y Protección Contra incendio.

ARTÍCULO 214. En el supuesto que, durante la inspección, correspondiente, se identifiquen aspectos que representan riesgo alto para la vida humana, el Cuerpo de Bomberos deberá poner en conocimiento, en un plazo no mayor a un (1) día hábil, al alcalde municipal o distrital, o su delegado permanente y autoridades competente según el hallazgo, copia de la acotada Acta de Inspección, con la finalidad que adopten las acciones pertinentes al caso.

ARTÍCULO 215. Así mismo, transcurrido, un plazo no mayor a cuatro (4) días hábiles de ejecutada la notificación de dichos hallazgos, el Cuerpo de Bomberos verificará la reducción del "riesgo alto"; debiendo dejar copia de una nueva Acta de diligencia al establecimiento y un plazo no mayor a un (1) día hábil, comunicará el resultado al alcalde municipal o distrital, o a su delegado permanente y autoridades competentes según el hallazgo, si dicho nivel de riesgo continúa o permanece se repetirá el procedimiento cuantas veces sea necesario, hasta que dicho riesgo sea reducido."

Dirección: CALLE 2 N. 5-36 este, Mosquera Centro. Tel: 8278666 – 8275212
E-mail: inspeccionesb22@gmail.com bomberos.mosquera08@hotmail.com


4. REQUERIMIENTOS

ITEM	CONDICION Y/O REQUERIMIENTO HALLADO	NORMATIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
ELECTRICO **(RETIE)** **(Reglamento técnico de instalaciones eléctricas)**	• Se recomienda señalizar e identificar los tableros de energía. (directorio de breakers). • Se recomienda realizar mantenimiento correctivo y preventivo a la iluminación, ya que se identifican • Se recomienda implementar y contar con un plan de mantenimiento y verificación de tomas eléctricas. • Se recomienda contar con certificado CONTE (consejo nacional de técnicos electricistas).	**RETIE** (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) **NTC 2050** (Código Eléctrico Colombiano) **NFPA 70E** (Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo)	 

Dirección: CALLE 2 N. 5-36 este, Mosquera Centro. Tel: 8278666 – 8275212
E-mail: inspeccionesb22@gmail.com bomberos.mosquera08@hotmail.com

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	• Se recomienda realizar el estudio de carga de fuego. • Se recomienda alarmas manuales y automáticas de incendio y altas temperaturas, de acuerdo con el riesgo. • Se recomiendan mantener los pasillos libres de obstáculos, demarcados y señalizados como ruta de evacuación. • Se recomienda ubicar los equipos contra incendio de fácil acceso. • Se recomienda tener los extintores en buen estado de pintura señalización e inspección. • Se recomienda contar con un sistema de protección contra incendios de acuerdo con el riesgo.	**NSR 10** **Titulo J y K** **NTC 2885** (extintores portátiles) **NFPA 10** (extintores portátiles) **NTC 3808** (Mantenimientos, recarga extintores, color de anillos) **NFPA 25** **NFPA 20** **NTC 1669** (Conexiones de mangueras contraincendios). **NTC 2301** (Norma para instalación de sistemas rociadores) **RESOLUCIÓN 0256/2014** **NTC 4114** (Inspecciones Planeadas)	 

Dirección: CALLE 2 N. 5-36 este, Mosquera Centro. Tel: 8278666 – 8275212
E-mail: inspeccionesb22@gmail.com bomberos.mosquera08@hotmail.com

MATERIALES PELIGROSOS **(MAT-PEL)**	• Se recomienda en tanques, recipientes, envases y reenvases etiquetar demarcar y señalizar. • Se recomienda señalizar con diamante del fuego. (identificación de norma NFPA) • Se recomienda implementar lava ojos y duchas para descontaminación.	**DECRETO 1496/2018** **NFPA 704**	 
PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	• Se recomienda mantener los pasillos libres de obstáculos, demarcados y señalizados (foto luminiscente) como rutas de evacuación. • se verifican dos DEA (Desfibrilador Externo Automático) en buenas condiciones. • Se recomienda implementar botiquines portátiles. • Se recomienda implementar forros para las FEL (tabla rígida)	**NSR/10 Titulo J y K** **RESOLUCIÓN 2400 de 1979** **NTC 1461** **NTC 3458** **NTC 1700**	   

Dirección: CALLE 2 N. 5-36 este, Mosquera Centro. Tel: 8278666 – 8275212
E-mail: inspeccionesb22@gmail.com bomberos.mosquera08@hotmail.com

LOCATIVOS, MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	• Se debe contar con programa de mantenimiento preventivo en máquinas y locaciones. • Se recomienda mantenimiento correctivo en algunas áreas del centro de formación. • Se debe señalizar las maquinas según el proceso que realizan. • se recomienda señalizar todas las áreas del centro de formación.	**Resolución 2400/79 NSR/10 O NSR/98**	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	• Se recomienda actualizar los números de emergencia del municipio. • Se recomienda •	**Resolución/0312/ 2019**	
GESTION AMBIENTAL	• Se evidencia profesional del área	**ISO 14001 (estándar gestión ambiental) GTC 24 Gestión de residuos RESOLUCION 2184 26/12/2019 Puntos ecológicos**	**N/A**
DOCUMENTACIÓN	**Anexan a la visita cámara de comercio y Rut.**	**Resolución 0661/2014**	**N/A**

Dirección: CALLE 2 N. 5-36 este, Mosquera Centro. Tel: 8278666 – 8275212
E-mail: inspeccionesb22@gmail.com bomberos.mosquera08@hotmail.com

Observaciones: Aforo aproximado 2500 personas diarias; total extintores 180; 48 FEL; cuentan con profesional médico, 3 enfermeras, 1 odontóloga.

5. PLAZOS

Que de acuerdo con la siguiente normatividad

Art 210 Resolución 0661/2014 (30 Días calendario).
Art 214 Resolución 0661/2014 (01 un día hábil a la alcaldía).
Art 215 Resolución 0661/2014 (04 días hábiles).

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mosquera establece un plazo de 30 días calendario a partir de la fecha de radicación del presente informe.

7. Firma C.B.V.M.	**8. Radicado**
Nombre Inspector: Cabo. Diego Fonseca. **Firma:** _____ **Nombre Inspector: Sargento. Borys Ortiz Rojas** **Firma:** _____ **Nombre Coordinador Dpto. Inspecciones Técnicas** _____ **Nombre comandante.** _____	**Nombre quien recibe:** _____ **Firma:** _____ **Cedula:** _____ **Teléfono:** _____ **Fecha:** _____

Dirección: CALLE 2 N. 5-36 este, Mosquera Centro. Tel: 8278666 – 8275212
E-mail: inspeccionesb22@gmail.com bomberos.mosquera08@hotmail.com

Dirección: CALLE 2 N. 5-36 este, Mosquera Centro. Tel: 8278666 – 8275212
E-mail: inspeccionesb22@gmail.com bomberos.mosquera08@hotmail.com