Santiago de Cali – Valle, noviembre 22 de 2024 LAM-138-356-2024

ASUNTO: ENVIO NP TABLERO ELECTRICO DEL CONTRATO 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023.

AL: Arquitecto
EDUARDO ACERO
FIRMA DE INTERVENTORIA
Contrato 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Medellín – Antioquia

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente comunicación estamos remitiendo nuevamente la necesidad de incorporación de las actividades de NP´S: **TABLERO ELECTRICO GENERAL, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA, CON CAPACIDAD HASTA 90 CIRCUITOS, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR EXISTENTE EN PLANOS**, ya que el tablero contractual solo contempla 24 circuitos y según el diagrama unifilar y cuadro de cargas existente en los planos eléctricos, existen aproximadamente 90 circuitos, los archivos enviados están soportados con el respectivo Análisis de Precio Unitario APU, especificaciones técnicas y su memoria de cantidades, se entrega APU y especificaciones técnicas ajustadas de acuerdo a requerimientos sugeridos por interventoria.

Atentamente,

Arquitecto **JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO**
Representante legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S