# SERVICIOS INTEGRALES M&D S.A.S.

CALIDAD Y CONFIANZA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NIT:** | 900 958 110 - 9 | **REGISTRO MERCANTIL N°** | 000-67796 | |
| **DIRECCION** | CALLE 7 N° 14A-38 SOGAMOSO | **C.ELECTRONICO** | serviciosintegralesmyd.sas@gmail.com | |
| **TELEFONOS** | 317 500 25 54 - 315 657 0654 | **WHATSAPP** | 3332318932 | HOJA 1 |

## LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

CERTIFICADO N° SIMYD-738

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZON SOCIAL** | UNIDAD DE SERVICIO PEQUEÑOS GIGANTES | | |
| **CLIENTE** | MUNICIPIO DE PESCA | | |
| **NIT :** | 891.856.464-0 | | |
| **DIRECCION** | CARRERA 5 N° 4-53 PESCA, BOYACÁ | | |
| **TELEFONO** | 7784069 | | |
| **FECHA DE REALIZACION** | 19 DE DICIEMBRE DE 2024 | **PROXIMO CONTROL: JUNIO DE 2025** | |

**PROCEDIMIENTO Y PRODUCTOS APLICADOS EN EL LAVADO Y DESINFECCION**

| CAPACIDAD | | | MATERIAL DEL TANQUE |
|---|---|---|---|
| 250 LTS ☐ | 1100LTS ☐ | 10.000 LTS ☐ | PLASTICO ■ |
| 500 LTS ☐ | 2000 LTS ☐ | 20.000 LTS ☐ | CONCRETO -ENCHAPADO ☐ |
| 1000 LTS (1) ■ | 2200 LTS ☐ | 38.000 LTS ☐ | ETERNIT ☐ |
| **OTRO:** | CANT. DE TANQUES: UNO (1) | | OTRO |

| | |
|---|---|
| **PROTOCOLO** | 1. Cerrar la entrada de agua, refregar las paredes de los tanques, con un cepillo de mano.<br>2. Desocupar totalmente los tanques, se empapan las paredes con solucion de agua limpia con hipoclorito, con un cepillo de mano se restriega todo el interior de los tanques para remover hongos, asperezas, residuos y adherencias.<br>3. Desinfectar con solucion de agua limpia con hipoclorito<br>4. Hacer la limpieza a las tapas de los tanques, desinfectandolas con solucion de agua limpia con hipoclorito y se tapan para evitar la entrada de polvo y otros.<br>5. Por ultimo se abre la llave de entrada de agua a los tanques para que se llene nuevamente. |

| NOMBRE COMERCIAL | CONCENTRACION | CATEGORIA TOXICOLOGICA | ESTADO |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SODIO | 15% | V | LIQUIDO |

| ESTADO DEL TANQUE | B | R | M | | B | R | M | SOLUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIPIENTE | ■ | ☐ | ☐ | SIST. DE AIREACION | ■ | ☐ | ☐ | 100 ML X 10 LITROS DE AGUA |
| REGISTROS | ■ | ☐ | ☐ | TAPA | ■ | ☐ | ☐ | |
| FLOTADOR | ■ | ☐ | ☐ | ESTRUCTURA | ■ | ☐ | ☐ | |
| TUBERIA | ■ | ☐ | ☐ | ACCESO | ■ | ☐ | ☐ | |

| PH: 7.3 | CR: 1.0 | HORA INICIO: | | HORA FINAL: | | RIESGO: MEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBSERVACIONES** | | | | | | |

**EL SERVICIO REALIZADO TIENE UNA VIGENCIA DE SEIS _6_ MESES A PARTIR DE LA FECHA DE REALIZADO EL PROCEDIMIENTO**

*Las actividades realizadas en el establecimiento se hacen de acuerdo a los Decretos 1843/91 , 1575/07 y la Resolucion 2674/13 reglamentan las condiciones para el mantenimientos , lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento domiciliario de agua potable; Ademas se refieren a la periodicidad y al control de las empresas que realaizan el lavado y desinfeccion, quienes deben contar concepto sanitario favorable dado por las Secretaria de Salud Departamental y que una vez prestado el servicio deben certificar el procedimiento.*

**RESPONSABLE TECNICO**

**CLIENTE**

***EMPRESA CERTIFICADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEPARTAMENTAL***

**SERVICIOS INTEGRALES**

**M&D S.A.S.**

CALIDAD Y CONFIANZA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***NIT:*** | *900 958 110 - 9* | ***REGISTRO MERCANTIL N°*** | *000-67796* | |
| ***DIRECCION*** | *CALLE 7 N° 20-18 SOGAMOSO* | ***C.ELECTRONICO*** | *serviciosintegralesmyd.sas@gmail.com* | |
| ***TELEFONOS*** | *317 500 25 54 - 315 657 0654* | ***WHATSAPP*** | *3332318932* | *HOJA 2* |

## *LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO*


CERTIFICADO N° SIMYD-738

| | | |
|---|---|---|
| ***RAZON SOCIAL*** | UNIDAD DE SERVICIO PEQUEÑOS GIGANTES | |
| ***CLIENTE*** | *MUNICIPIO DE PESCA* | |
| ***NIT :*** | *891.856.464-0* | |
| ***DIRECCION*** | *CARRERA 5 N° 4-53 PESCA, BOYACÁ* | |
| ***TELEFONO*** | *7784069* | |
| ***FECHA DE REALIZACION*** | *19 DE DICIEMBRE DE 2024* | ***PROXIMO CONTROL: JUNIO DE 2025*** |

### REGISTRO FOTOGRAFICO

**ANTES DEL PROCESO**





**FINAL DEL PROCESO**





**RESPONSABLE TECNICO**

***EMPRESA CERTIFICADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEPARTAMENTAL***