CASUR

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Al contestar cite Radicado
202442000180053 Id: 913164
Folios: 3 Fecha: 20-12-2024 21:48:42
Anexos: 18 FOTOC. C.C.Y/O DOCUMENTOS
Remitente: GRUPO DE INFORMATICA
Destinatario: GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Marque con X según corresponda

Seguimiento	X
Recibido A Satisfacción	X

CONTRATO	**CO24000225 – GAC**
CONTRATISTA	OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA.
No. NIT o CC	900.227.804-5
OBJETO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS DE CASUR

PERIODO CERTIFICADO	DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$33.382.356
VALOR A PAGAR	$3.478.846
SALDO	$29.903.510

El suscrito supervisor del contrato certifica que se recibió a satisfacción por parte de la firma **OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA,** el servicio derivado del contrato cuyo objeto es ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS DE CASUR, correspondiente al periodo comprendido entre el 06 septiembre fecha en que inicio el contrato, al 31 de octubre del 2024, como se escribe a continuación:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES REALIZADAS
El contratista durante este periodo realizo las actividades de primer mantenimiento preventivo, conforme a las obligaciones contractuales, a continuación, se detallan las actividades realizadas:

CASUR

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Al contestar cite Radicado
202442000180053 Id: 913164
Folios: 3 Fecha: 20-12-2024 21:48:42
Anexos: 18 FOTOC. C.C.Y/O DOCUMENTOS
Remitente: GRUPO DE INFORMATICA
Destinatario: GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

- El contratista proyecto y allego el cronograma con las fechas para los mantenimientos de las UPS, establecido en el contrato.

- EL contratista asistió a las instalaciones de Casur, el día 25 de septiembre, con el fin de iniciar las labores de mantenimiento de las UPS, las cuales no se lograron ejecutar, debido a que la UPS de 30KVA no cuenta con interruptor eléctrico para poner en estado de BYPASS o mantenimiento, y para poder realizar las actividades es obligatorio apagar (desenergizar) las UPS, para poder realizar las rutinas necesarias de mantenimiento de los equipos.

- La supervisión del momento, exigió al contratista ajustar y allegar el plan de mantenimiento de las UPS, a lo que el contratista presento el respectivo plan, logrando con esto la programación del mantenimiento, iniciando con las actividades el día 04 de octubre de 2024 y terminando el día 05 de octubre. En este periodo de tiempo el contratista llevo a cabo las actividades de mantenimiento, como se evidencia en los informes presentados por cada UPS.

- El contratista confirma que se deben cambiar las 34 baterías, que fueron solicitadas en el anexo técnico del contrato, a lo que en el segundo mantenimiento se deben realizar actividades correctivas sobre las UPS.

El contratista allego informes del primer mantenimiento preventivo realizado y documentación adicional de las dos UPS de Casur.

OBSERVACIONES

Se tramita la cuenta del primer mantenimiento al 20 de diciembre de 2024, debido a que el contratista allega los documentos faltantes en esta fecha.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE

- FACTURA OBE No. 491 (1 folio).
- Certificaciones parafiscales. (1 folio)
- Cedula de ciudadanía Contador German Garzón (1 folio)
- T.P. Contador German Garzón (1 folio).
- Certificado Junta de Contadores de fecha 16 de diciembre (1 folio).
- Planilla Aportes noviembre diciembre (1 folio).

CASUR

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Al contestar cite Radicado
202442000180053 Id: 913164
Folios: 3 Fecha: 20-12-2024 21:48:42
Anexos: 18 FOTOC. C.C.Y/O DOCUMENTOS
Remitente: GRUPO DE INFORMATICA
Destinatario: GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

- Planilla Aportes octubre noviembre (1 folio).
- Planilla Aportes septiembre octubre (1 folio).
- Cronograma de Mantenimientos (2 folios).
- Informe mantenimiento preventivo UPS Legrand 30 KVA (17 folios)
- Hoja vida UPS Legrand 30 KVA - Ficha Mantenimientos UPS (3 folios).
- Ficha Inspección UPS Legrand 30 KVA (1 folio).
- Informe mantenimiento preventivo UPS Powersun 60 KVA (16 folios)
- Hoja vida UPS Powersun 60 KVA - Ficha Mantenimientos UPS (2 folios).
- Ficha Inspección UPS Powersun 60 KVA (1 folio).
- Evaluación proveedores Primer corte (1 folio).
- Aprobación Siif (1 folio).
- Aprobación SECOP (1 folio).

Se expide la presente certificación para el trámite de la respectiva orden de pago.

HERNAN ALFONSO LUGO GIRON
Profesional de Defensa
Coordinador Grupo de Informática

Elaboró: Juan Pablo Clavijo Rincón - A.S

Anexo: (53) Folios