CASUR

HOJA DE VIDA UPS
Contrato CO24000225
Fecha:5-10-2024

DATOS BÁSICOS

EQUIPO	UPS 60KVA		
MARCA	POWERSUN		
MODELO	PW560K		
REFERENCIA	2244450		
SERIAL	R060KT6455		
UBICACIÓN	CAR 7#12B-58	**PISO**	Sotano
SISTEMA	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS		

FOTOGRAFÍAS









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE TÍPICO DE OPERACIÓN	208VAC
CORRIENTE TÍPICA DE OPERACIÓN	166A

POTENCIA TÍPICA DE OPERACIÓN	60KVA
TEMPERATURA TÍPICA OPERACIÓN	40Centigrado.

INVENTARIO

FECHA DE ADQUISICIÓN	NA-Dato CASUR
DOCUMENTO DE COMPRA	NA-Dato CASUR
FECHA DE PUESTA EN SERVICIO	NA-Dato CASUR
CÓDIGO DE INVENTARIO INTERNO	NA-Dato CASUR
VIDA ÚTIL ESTIMADA EN AÑOS	10AÑOS

CALIBRACIÓN

REQUIERE CALIBRACIÓN **SI** ☐ **NO** ☐

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Revión de parametros de operación en pantalla	4 meses	Supervisor de servcio Casur

COMPONENTES PARA REPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN	MARCA - MODELO - REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
Batería	POWERSUN	FL12180-12(12V-18AH)

MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Limpieza profunda	8 Meses	Supervisor de servcio Casur
VERIFICACIÓN DE PARAMETROS	2 Meses	Supervisor de servcio Casur
Verificación de funcionamiento	3 Meses	Supervisor de servcio Casur
Cambio de respuestos	Si aplica	Supervisor de servcio Casur

MANUALES Y CATÁLOGOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MANUAL O CATÁLOGO
Catalogo POWERSUN	No se encontro en UPS

Firma:
Ingeniero director de proyectos
Fecha 5/10/24