NIKE

ORDEN DE TRABAJO

TIPO DE SERVICIO

- [ ] Mantenim. Preventivo
- [ ] Montaje e instalación
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Cobro
- [ ] Desmontaje
- [ ] Otro

ELABORADO EN

- [ ] Externo
- [ ] Taller

12928

DATOS CLIENTE

Cliente: 130505003032 - CONSORCIO RESTAURACION
Dirección: CR 82 77 A 68 P 3
Ciudad: 11001 BOGOTÁ Bogotá D.C
Contacto: -

Teléfonos: 8027314
NIT:

DATOS SERVICIO

Fecha: 24/06/20 Hora: 18:56 Fecha destino: 24/06/20 *No es urgente*
Recibe: 23 - ADOLFO RODRIGUEZ Tipo Servicio: Técnico
Técnico: 23 - ADOLFO RODRIGUEZ

Servicio:

CASA ABADIA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO ASCENSOR CIBES A5000
SERIE: 8534695 DEL MES DE JUNIO CALLE 8
8 A-31 PREGUNTAR POR OCTAVIO
FORERO

Solución:

Se realiza ntto preventivo, lubricación de guías y se completa depósito de aceite, ntto a las chapas, limpieza general, sistema de emergencia funcionando, sistemas de seguridad trabajando. El equipo queda en operación.

CAUSA

cotizar: 0 Bombillos techo (2)

Equipo CIBES A5000 S: 8534695

Material

Serie	Descripción	Unidades

Relación de horas trabajadas

Fecha	Hora inicio	Hora final	Total Horas
02/09	11:30 am	2:30 pm	

- [ ] Garantia
- [ ] Cobro
- [ ] Cortesia
- [ ] Alquiler

Observaciones

8 Paneles

Registro Fotográfico

SI [ ] NO [ ]

NOTA: Certifico haber recibido el equipo(s) arriba mencionado(s) en correcto funcionamiento.
Certifico que recibi a satisfacción el servicio prestado.

- [ ] SI - [ ] NO

Jorge Morales Rios
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA TECNICO NIKE