BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Relacion con el Ciudadano. 1er Piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Midea 2TR		
Placa de inventario ICBF:	456783		
Serie:	290130096		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7860721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÈCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	of 101 Piso 1	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MC Quay 9000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	305544		
Serie:	000037		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÈCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro zonal - Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Relacion con el ciudadano	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9000 BTU. Of 101/1 piso		
Placa de inventario ICBF:	447896		
Serie:	No tiene.		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzmen	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 108. Piso 1	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay 9000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	305550.		
Serie:	000042		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721524 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÊCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro zonal - Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF Nutricionista 1er piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay		
Placa de inventario ICBF:	305567		
Serie:	0000389.		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144167690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro. zonal - centro		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 108 Piso 01	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay.		
Placa de inventario ICBF:	305554		
Serie:	0000042.		
Ubicación condensadora:	2 piso Columna.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721202 4 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro zonal - Centro		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 105 Piso 1	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MC-Quay		
Placa de inventario ICBF:	305495		
Serie:	No Tiene		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 111. AIRE 1	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MAC QUAY 9000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	306555		
Serie:	0000035		
Ubicación condensadora:	2 PISO.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Centro		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 204 Piso 2	Centro de cableado (Sí/No):	NO
Marca/Capacidad:	Confort fresh. 10TR		
Placa de inventario ICBF:	339886		
Serie:	No tiene		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES: Recarga de gas refrigerante

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238960 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 110 Piso 1	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay		
Placa de inventario ICBF:	305546		
Serie:	000038		
Ubicación condensadora:	2 Piso.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de tranamisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Centro		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 201 2 PISO.	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MC QUAL 9000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	305487		
Serie:	0000314		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721202 4 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Archivo 2 piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay 9000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	305506		
Serie:	000048		
Ubicación condensadora:	Piso 3 columna.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES: Recarga de gas refrigerante
Reparacion de blower

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 206 Piso 2	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Confort fresh.		
Placa de inventario ICBF:	339 887		
Serie:	No Tiene		
Ubicación condensadora:	2 piso patio.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Centro		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 203 2Piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MC Quay		
Placa de inventario ICBF:	305483		
Serie:	00000033		
Ubicación condensadora:	2 Piso columna	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES: -corregir fuga Y
-Recarga de gas refrigerante

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro zonal - Centro		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 303 PISO 3	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay 9000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	305 490		
Serie:	000028		
Ubicación condensadora:	columna 3 piso.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238960 Firma:	DACOL

CONTRATO 7502212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Centro		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 305 3piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Carrier 1.0TR		
Placa de inventario ICBF:	467251		
Serie:	0601301 62		
Ubicación condensadora:	4 piso.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7900721202 4 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 304	Centro de cableado (Sí/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay 9000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	305537.		
Serie:	000029		
Ubicación condensadora:	4 Piso.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7500721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 302 Piso 3	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay		
Placa de inventario ICBF:	305481		
Serie:	000050		
Ubicación condensadora:	3 Piso.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 760072120024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Centro		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	401 of. Piso 4	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay		
Placa de inventario ICBF:	305484		
Serie:	0090079		
Ubicación condensadora:	4 piso columnas.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspeoción, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238960 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 403 4 PISO.	Centro de cableado (Sí/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay 9000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	305489		
Serie:	6000078.		
Ubicación condensadora:	4 PISO.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 760072120 24 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro zonal – Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 404 PISO 4	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Carrier 10TR		
Placa de Inventario ICBF:	467252.		
Serie:	130148.		
Ubicación condensadora:	4 PISO.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 76907212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro zonal – Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 405 Piso4	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay		
Placa de inventario ICBF:	305 517		
Serie:	000007		
Ubicación condensadora:	4 Piso.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro zonal- Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Auditorio. Of. 501 Piso 5.	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Midea 3.0TR		
Placa de inventario ICBF:	456.791.		
Serie:	030020.		
Ubicación condensadora:	Terraza.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Centro.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 502 5Piso.	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Midea 30 TR		
Placa de inventario ICBF:	447900.		
Serie:	0826b0022		
Ubicación condensadora:	5Piso terraza.	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma: