BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Psicologo.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Midea 24.000BTU.		
Placa de inventario ICBF:	456777		
Serie:	30062		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal Palmira		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Defensor y trabajador Social	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 24000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	370 252		
Serie:	0138.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Defensor	Centro de cableado (Sí/No):	NO
Marca/Capacidad:	MC Quay – 12.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	305560.		
Serie:			
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. Trabajador. Social y Defensor	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	42564		
Serie:	20005		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal Palmira		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 03. Psicologo.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	425655		
Serie:	20284.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 14. Trabajador Social.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mc Quay. 24.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	305550		
Serie:	000023		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. Apoyo a la Coordinacion.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	460627		
Serie:	20008.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. Defensor.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	MC QUAY.		
Placa de inventario ICBF:	305527.		
Serie:	30535.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Palmira		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Defensoria 04.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	370241		
Serie:	20167.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	1 piso. Defensor 1	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage.		
Placa de inventario ICBF:	425660.		
Serie:	30365.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Palmira		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	1er piso. Relacion con el Ciudadano.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	425652.		
Serie:	20235.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Psicologo. 1er piso.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	425647.		
Serie:	20230.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Nutricionista.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12 000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	425649.		
Serie:	20361		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Psicologia 7	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage		
Placa de inventario ICBF:	425651		
Serie:	70081		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro zonal - Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Cuarto tecnico.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	MC QUAY.		
Placa de inventario ICBF:	NO tiene.		
Serie:	00041		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERÍA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Palmira.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF Defensoria Nº 1	**Centro de cableado (Si/No):**	NO
Marca/Capacidad:	MC QUAY 24.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:	305553		
Serie:	0221		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma: