BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Auditorio Cartago.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	INNOVAIR 60.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	VV60C2DB1		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	13AJN60A01		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 1	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 24.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	EMF261E7042000133		
Serie:			
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF261E7042000145		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 2.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	·		
Serie:	EMF091E707200021		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091E7062000195		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 3.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF 091N70717000078.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 4.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	MC QUAY. 18.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	MQUIS-234018-CWF216A		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	MQIS-234018-CCU216A.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 5. Bienestar	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF 091N7071700068		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERÍA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 6.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N709170008 2		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N7041800117		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Mc Quay 18.000 BTU.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	OF. 7.		
Placa de inventario ICBF:	MQUS-234018-CWF216A		
Serie:			
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	MQIS-234018-CCU216A.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 8.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Carrier 12.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	42FH6012D5.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	42FH6012D5.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 9.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N7041800227		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N7041800222		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 10.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N7071700088.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N7111700235		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 11	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N7071700229.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N7111700078.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 12.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N7071700230.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N7041800.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 13.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N7071700060		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N704180021 2.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 14.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Carrier 12.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	42LFC012308		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	38LFC012308.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 15.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Midea 12.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	MSABE-22CRDN1-MSOW		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	MOCA30-22CFN1-MROW		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 16.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N7071		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal- Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 17.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N7091700228.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 18.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N 7071 700091		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091N		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 19.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Midea 12.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	MSABB - 12CRDN1 - MPOW		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	MOBA30-11CFN1- MQOW		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 20.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091E706200022		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091E707200370.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 21	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091E7072 0000 23		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF091E 7072000378.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF. 22.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	EMF091N7041800218.		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:	CMF 091N.		
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha			
Sede:	Centro Zonal – Cartago.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 23	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	MC QUAY 18.000 BTU.		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	MQIS-234018-CWF216A		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha			
Sede:	Centro Zonal - Cartago		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 24.	**Centro de cableado (Sí/No):**	NO
Marca/Capacidad:	MC QUAY 18.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	M QUS -234018 - CCU 216A		
Ubicación condensadora:		**Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No):**	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma: