BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA				
Fecha	12/11/2024				
Sede:	Buena Ventura				
Ubicacion manejadora (oficina/piso)	OF 05			Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Hisense 12				
Placa de inventario ICBF:	429823				
Serie:	13607				
Ubicación condensadora:			Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):		NO
Serie:					
Observaciones:					

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO				
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI	
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI	
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO	
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:		
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:		

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO			
Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante*	NO	Cambio componente eléctrico - electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7999721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha:	12/11/2024		
Sede:	Buena Ventura		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 06	Centro de cableado (SI/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mabe 12000		
Placa de inventario ICBF:	479824		
Serie:	N/A		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (SI/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motorcondensador	NO
Presurize con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motorevaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente electrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1095238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO TS007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

(5)

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buenaventura		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 22	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mabe 9	12.000	
Placa de inventario ICBF:	1179851		
Serie:	3609		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con: Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7600721224 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

4

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buena Ventura		
Ubicación manejadora (oficina piso):	Atención al Cliente	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000		
Placa de inventario ICBF:	478923		
Serie:			
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO			
Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrogeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	c.c. 1075288950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7502721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buenaventura		
Ubicacion manejadora (oficina/piso):	OF. 1	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Midea / 12000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	47831		
Serie:	130143		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de tranemisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandejs y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperacion refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrogeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio comocrente electrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1095238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7600721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Evara Ventura -		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 03	Centro de cableado (SI/No):	NO
Marca/Capacidad:	Hidea 12000		
Placa de inventario ICBF:	479 825		
Serie:	1501134		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (SI/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba de drenados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motocondensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente electrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Gurman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Gurman	DACOL

CONTRATO 7600731/2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buena Vonfuq		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 2 p. Atención	Centro de cableado (si/no):	NO
Marca/Capacidad:	McQuay / 12000		
Placa de inventario ICBF:	305501		
Serie:	000239		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bombas condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7552/12/2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buenaventura		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 7 2 piso	Centro de cableado (SI/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9000		
Placa de inventario ICBF:	44-889		
Serie:	130449		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (SI/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrogeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor/evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	c.c. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7501721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buga Ventura		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 08 2 Piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad	Hisense 9000		
Placa de inventario ICBF:	1497883		
Serie:	0130014		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante:	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motorcondensador	NO
Presuriza con Nitrogeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motoevaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante*	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Gutman	C.C. 1095238950 Firma: Angel Gutman	DACOL

CONTRATO 7600721302A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buenaventura		
Ubicacion manejadora (oficina/piso):	OF. 07 2piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Hi-Sense 4ton		
Placa de inventario ICBF:	370224		
Serie:	20176		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante*	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1095238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7509721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buenaventura		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Cuarto técnico	Centro de cableado - Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Star Air 24.000		
Placa de inventario ICBF:	NO tiene		
Serie:	no tiene		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace hermé	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Tandoro Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7500T212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buena Ventura		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF 10 2 piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Contacr		
Placa de inventario ICBF:	No Esta Inventario		
Serie:	No tiene		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante:	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, haze barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7508721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buen Vanty		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 11 2 pso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Haguay 12000		
Placa de inventario ICBF:	305539		
Serie:	No tiene		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de borne de conexiones	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrogeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:
Presenta error F0.

Técnico que presta el servicio:	Angel David Tandoy Guzman	c.c. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7910721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buga Ventana		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 12 2 Piso	Centro de cableado (SI/No):	NO
Marca/Capacidad:	MIDEA 7000		
Placa de inventario ICBF:	NO tiene placa Ventana 3		
Serie:			
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (SI/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motocondensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES: blower Ruido Fuga dato normal

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 752/07/12024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	16/11/2024		
Sede:	Buena Ventura		
Ubicacion manejadora (oficina/piso):	OF 13 piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12 k.p.		
Placa de inventario ICBF:	447884		
Serie:	0130021		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI - NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo/rodamiento de condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente electrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Landoño Guzman	c.c. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	12/11/2024		
Sede:	Buenaventura		
Ubicacion manejadora (oficina/piso):	Of 13 2 piso AA # 6	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad	Mirage 18000		
Placa de inventario ICBF:	17607		
Serie:	NO Trae		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO

Recuperacion refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o U MA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y tubo	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente electrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Landoro Guzman	c.c. 1075283950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 76057212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	