BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Psicologo	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mideq 24000		
Placa de inventario ICBF:	16077		
Serie:	30068		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	c.c. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7680721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

(2)

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Defensor y trabajadores Social	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 24000		
Placa de inventario ICBF:	370252		
Serie:	01338		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7603T212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Defensor	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	McQuay 12000		
Placa de inventario ICBF:	305560		
Serie:			
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:
Blower Aboriado Ruido agudo

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 79057212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF Trabajador Social y Defe	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000		
Placa de inventario ICBF:	425646		
Serie:	20005		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador:	SI	Lavado Evaporador:	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	c.c. 1075236950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of 03 Sicologa	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000		
Placa de inventario ICBF:	425655		
Serie:	20284		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	Angel David.

DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira, Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF-14 trabajador Social	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	McQuay 24000		
Placa de inventario ICBF:	305550		
Serie:	000023		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira zona Centro		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF Apoyo de la Coordinación	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Hiroge 12000		
Placa de inventario ICBF:	460627		
Serie:	2003		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel david Londoño Gorman	c.c. 1095238950 Firma: Angel Gzman	DACOL

CONTRATO 7890721024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	OF Defensor	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	McQuay		
Placa de inventario ICBF:	305527		
Serie:	3053[illegible]		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1095238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Defensoría 04	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000		
Placa de inventario ICBF:	376241		
Serie:	20167		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1095239980 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 76907212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	1 piso Oficina 1	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage		
Placa de inventario ICBF:	425660		
Serie:	20365		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO			
Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	c.c. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7610072120 24 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	1 piso Rebaño Cuarto Aseo	Centro de cableado (SI/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000		
Placa de inventario ICBF:	425652		
Serie:	20235		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (SI/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Tordoro Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Secretaria 1 piso	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000		
Placa de inventario ICBF:	425647		
Serie:	20230		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	c.c. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		c.c. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Nutricionista	Centro de cableado (SI/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000		
Placa de inventario ICBF:	49-56.49		
Serie:	20361		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (SI/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SI NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7508721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Psicología 7	Centro de cableado /Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage		
Placa de inventario ICBF:	425651		
Serie:	70081		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ - NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Hordoñez Guzman	C.C. Firma:	1095238950 Angel Guzman

DACOL

CONTRATO 7610721324 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Cuarto tecnico	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MC QUAY		
Placa de inventario ICBF:	No tiene		
Serie:	00041		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Jordano Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	15/11/2024		
Sede:	Palmira Centro Zonal		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of Defensoría N° 01	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MCQUAY 24000		
Placa de inventario ICBF:	305553		
Serie:	02-21		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Gutman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Gutman	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	