(1)

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	07/11/2024		
Sede:	Centro Zonal Restaurar		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Cuarto técnico	Centro de cableado (SI/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12 000		
Placa de inventario ICBF:	29-897		
Serie:	003773		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (SI/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio contactor eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Tordoya Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7600731/2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha:	07/11/2024		
Sede:	Centro Zonal Restrepo		
Ubicación manejadora (oficina/piso):		Centro de cableado (SI/No):	NO
Marca/Capacidad:	frome 60000		
Placa de inventario ICBF:	447-914		
Serie:			
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (SI/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bombe condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Gutman	C.C. 1095238950 Firma: Angel Gutman	DACOL

CONTRATO 7000712024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	07/11/2024		
Sede:	Centro zonal Restrepo		
Ubicación manejadora (oficina/piso):		Centro de cableado (SI/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12000		
Placa de inventario ICBF:	447909		
Serie:	1013001S		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (S/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presurriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Tandoño Guzman	C.C. 1015238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7600721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor públicos/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	04/11/2024		
Sede:	Centro Zonal Restaurar		
Ubicación manejadora (oficina/piso):		Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MIDEA 36000		
Placa de inventario ICBF:	447911		
Serie:	0860030		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SI NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7800721/2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	