BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05/11/2024		
Sede:	Estación policía Lido.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. N02	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Haguay 12000		
Placa de inventario ICBF:	305525		
Serie:	00085		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (SI/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrogeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacio hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES: Se Instalo acometida electrica Se corrigio fuga de gas. se calibro con psi. y se hizo mto preventivo

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7509721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		C.C. Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05/11/2024		
Sede:	Estación Policía Lido.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Of. 01	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Hiraga 24000 Btu		
Placa de inventario ICBF:	4497898		
Serie:	30063		
Ubicación condensadora:	Fachada -	Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO					
Lavado Condensador	SI		Lavado Evaporador	SI	
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI		Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI	
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI		Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	NO	
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:			
Toma de presión (psi):	125 psi	Otro:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante	NO	Cambio/arreglo de bomba condensados	NO
Corrección de fuga	NO	Cambio/arreglo motor condensador	NO
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido	NO	Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	NO
Vacío hasta 500 micrones	NO	Cambio/arreglo compresor y filtro	NO
Carga de refrigerante	NO	Cambio componente eléctrico / electrónico	NO
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES: Se monto acometida electrica se hizo mto preventivo - se calibraron para equipo operativo

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	c.c. 1075238950 Firma: Angel Guzman	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:		c.c. Firma:	