BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05 Diciembre 2024		
Sede:	Centro Zonal - Roldanillo.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Psicologo	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MC Quay 18.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:			
Serie:	MQIS-234018-CWF 2/6A		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721/2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR	HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
Fecha	05 Diciembre 2024		
Sede:	Centro Zonal – Roldanillo		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Tecnico Administrativo F.	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	447879		
Placa de inventario ICBF:	Mirage 12.000 BTU		
Serie:	EMF121E7042004440		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05 Diciembre 2024		
Sede:	Centro zonal - Roldanillo		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Trabajador Social	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	447878		
Serie:	EMF 121E7042004444		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721302A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05 Diciembre 2024		
Sede:	Centro Zonal- Restaurar		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Trabajo Social	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	425661		
Serie:	EMF121E704190621 2		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7660721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05 Diciembre 2024		
Sede:	Centro Zonal - Roldanillo		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Cuarto tecnico	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	447876		
Serie:	EMF091E7062G00033		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05 diciembre 2024		
Sede:	Centro Zonal – Roldanillo.		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Defensoría	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 12.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	447905		
Serie:	EMF121E7042004277		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 78007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05 Diciembre 2024		
Sede:	Centro Zonal Roldanillo		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Archivo	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MC Quay 18.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	305494		
Serie:	MQIS-234018-CWF216A		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspeción, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05 Diciembre 2024		
Sede:	Centro Zonal - Rodanillo		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Coordinadora	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 18.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	425641		
Serie:	EMF 181E7041903793		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacio hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238960 Firma:	DACOL

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05 Diciembre 2024		
Sede:	Centro Zonal Roldanillo		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Defensor	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	Mirage 9000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	447875		
Serie:	EMF091E7072CCC0345		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO

Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO

Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7500721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Fecha	05 Diciembre 2024		
Sede:	Centro Zonal - Reddanillo		
Ubicación manejadora (oficina/piso):	Defensor	Centro de cableado (Si/No):	NO
Marca/Capacidad:	MC Quay 18.000 BTU		
Placa de inventario ICBF:	305548		
Serie:	MQIS-234018-CWF216A		
Ubicación condensadora:		Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No):	NO
Serie:			
Observaciones:			

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO			
Lavado Condensador	SI	Lavado Evaporador	SI
Limpieza y ajuste de componentes eléctricos	SI	Limpieza y ajuste de rejillas y difusores	SI
Inspección y ajuste de transmisión potencia	SI	Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados	SI
Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje	SI	Otro:	
Toma de presión (psi):	SI	Otro:	

TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO			
Recuperación refrigerante		Cambio/arreglo de bomba condensados	
Corrección de fuga		Cambio/arreglo motor condensador	
Presuriza con Nitrógeno, hace barrido		Cambio/arreglo motor evaporador o UMA	
Vacío hasta 500 micrones		Cambio/arreglo compresor y filtro	
Carga de refrigerante		Cambio componente eléctrico / electrónico	
Otro:		Otro:	

OBSERVACIONES:

Técnico que presta el servicio:	Angel David Londoño Guzman	C.C. 1075238950 Firma:	DACOL

CONTRATO 7600721024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

Servidor público/Colaborador ICBF:	MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO	C.C. 1144187690 Firma:	