BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Defensoria 1 | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF091C7102000909 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral. | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091C7072201091 | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 7800721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Archivo | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF 091C70722005 49 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral. | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF 091C70922200362. | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 7600721202 4 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tulua | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Astrid Campos Cespedes | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | 370244 | | |
| Serie: | | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada Lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950<br>Firma: | DACOL |

**CONTRATO 7960721 2024** "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690<br>Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | | Centro de cableado (Sí/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 12.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | 305532 | | |
| Serie: | | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Sí/No): | NO |
| Serie: | | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950<br>Firma: | DACOL |

CONTRATO 7602712024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690<br>Firma: | |

| BIENESTAR FAMILIAR | HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Psicología | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF 091C9072200162 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091C7072201002 | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |
|---|---|---|---|

CONTRATO 75007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| Servidor público/Colaborsdor ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: |
|---|---|---|

BIENESTAR FAMILIAR

## HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Psicología | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | MIC Way 12.000 BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | MQIS-23402-CCU216A | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada Lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | MQIS-23402-CWF216A | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950<br>Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690<br>Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Asesoría a la familia. | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF091C7072201010. | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091C7072201061 | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 7690721224 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

## HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tulua | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Psicologia | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | ELF091Φ709210040 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral. | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CLF091Φ704200052. | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÈCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Psicología M | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF091C7072201010. | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091C7072201038 | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| **Toma de presión (psi):** | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

## HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Nutrician | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 24.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF 261C7022 300146. | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF 261C7022 300117. | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Atencion al ciudadano OF.2 | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 12.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF121E704180000B. | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091N | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| **Toma de presión (psi):** | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

**CONTRATO 7500721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal – Tulua | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Sala de espera de atencion al ciudadano. | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 36.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMC36IN708220013 4 | | |
| Ubicación condensadora: | | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMC 36IN708220014 3 | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950<br>Firma: | DACOL |

CONTRATO 7800721202 4 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690<br>Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal Tulua | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Atencion al Cudadano OF.1 | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF091C7072200594. | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091C7072201063 | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspeoción, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| **Toma de presión (psi):** | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

**CONTRATO 7900721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro zonal – Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Defensor de familia | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF091704180220 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091N | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238960<br>Firma: | DACOL |

CONTRATO 7860721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187890<br>Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Psicología | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Electrolux 12.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EASC12CGAHLW | | |
| Ubicación condensadora: | | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | EASC12CGAHLW | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| **Toma de presión (psi):** | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950<br>Firma: | DACOL |

**CONTRATO 76997212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690<br>Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tulua | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Correspondencia | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF 091N7111700163 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral. | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF 21E70411800540. | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

**CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal – Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Promocion y Prevencion | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 24.000BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF261C7022300120 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral. | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF261C7022300227 | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Defensoría 4 | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 12.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF121C7072200265 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF121C7062300422 | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

**CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal – Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Defensoria 3 | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF091C7102200026 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091N7102200279 | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| **Toma de presión (psi):** | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 75007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Defensoría 2. | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF091C7102200014 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF 091C7072200437 | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones - | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Defensoría | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF091C7102200788 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada Lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091C7102200897 | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal – Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Defensoria 9.000 BTU | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | CMF091E7041900065 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | EMF091E7041900270 | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal – Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Mc Quay 9.000 BTU | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Defensora | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | MDIS – 234009 – CWF216A | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | Se le dulto Notiene | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 7600721202A "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal – Tulua | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Secretaria de coordinadora | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Electrolux 12.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EASC12C6AHLW | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada Lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | EASC12C6AHLW | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950<br>Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690<br>Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Cuarto tecnico | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF091C7072200754 | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF091C7072201060 | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

## HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | centro zonal - Tuluá | | |
| Sede: | 05 diciembre 2024 | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Psicología. | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | MC Quay 12.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | MQIS-234012-CNF216A. | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | MQIS-234012-CCU216A. | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 76007212024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal – Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Oficinas | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 12.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | 305500 | | |
| Serie: | N/A | | |
| Ubicación condensadora: | | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950<br>Firma: | DACOL |

CONTRATO 7860721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690<br>Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÈCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Oficina 2 | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 12.000 BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | 370243 | | |
| Serie: | N/A. | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada Lateral. | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacio hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238960 Firma: | DACOL |

CONTRATO 7590072 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá. | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Oficina 3 | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 12.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | 370244 | | |
| Serie: | N/A | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral. | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | | | |
| Observaciones: | | | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

| TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 7600721 2024 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal - Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Oficina 4 | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 12.000 BTU. | | |
| Placa de inventario ICBF: | 370212. | | |
| Serie: | N/A. | | |
| Ubicación condensadora: | Fachada lateral. | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

CONTRATO 7690721202 4 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |

BIENESTAR FAMILIAR

# HOJA TÉCNICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS - ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 05 diciembre 2024 | | |
| Sede: | Centro Zonal – Tuluá | | |
| Ubicación manejadora (oficina/piso): | Defensoría | Centro de cableado (Si/No): | NO |
| Marca/Capacidad: | Mirage 9.000 BTU | | |
| Placa de inventario ICBF: | | | |
| Serie: | EMF 091E7041900012 | | |
| Ubicación condensadora: | fachada lateral | Requiere trabajo en alturas para realizar mantenimiento (Si/No): | NO |
| Serie: | CMF 091E7041900052 | | |
| Observaciones: | | | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado Condensador | SI | Lavado Evaporador | SI |
| Limpieza y ajuste de componentes eléctricos | SI | Limpieza y ajuste de rejillas y difusores | SI |
| Inspección y ajuste de transmisión potencia | SI | Inspección, ajuste y lavado de bomba condensados | SI |
| Limpieza y ajuste de bandeja y tubo drenaje | SI | Otro: | |
| Toma de presión (psi): | SI | Otro: | |

**TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SÍ NO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recuperación refrigerante | | Cambio/arreglo de bomba condensados | |
| Corrección de fuga | | Cambio/arreglo motor condensador | |
| Presuriza con Nitrógeno, hace barrido | | Cambio/arreglo motor evaporador o UMA | |
| Vacío hasta 500 micrones | | Cambio/arreglo compresor y filtro | |
| Carga de refrigerante | | Cambio componente eléctrico / electrónico | |
| Otro: | | Otro: | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico que presta el servicio: | Angel David Londoño Guzman | C.C. 1075238950 Firma: | DACOL |

**CONTRATO 7602721202d "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS) EN EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA".**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor público/Colaborador ICBF: | MATEO ALEJANDRO FAJARDO RESTREPO | C.C. 1144187690 Firma: | |